

天津院一体化除硬反应器采购专有协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6145/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	贰万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人在2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）具有至少1项已完成的一体化除硬反应器设备或水处理设备类的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。2) 提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同，到货验收材料或结算发票，到货验收材料应有双方签字或盖章，以及确认时间。3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单相应的验收文件或对应项目的结算发票。同1个年度协议合同提供1项及以上订单的均算为1项有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
18	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	制造商要求	（1）本项目仅允许制造商参加，不接受代理商、贸易商参加。（2）制造商须提供《制造商承诺书》（格式详见附件）及符合下述条件之一的证明材料：1）有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包括：水处理设备类的生产/制造，证书应能经中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。2）厂房产权证或有效期内的厂房租赁合同、生产/加工设备实物照片。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	1. 投标人自2020年01月01日起至投标截止时间止，所承担的服务项目出现重大及以上安全事故（以事故书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			并对投标人进行处理的；2. 投标人或投标人与本次招标相关的业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；3. 投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；4. 投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；5. 投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；6. 投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单；7. 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；8. 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的；9. 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形；
21	响应性评审标准	交货期	投标人须承诺： 协议有效期：自协议签订之日起1年。交货期：自订单生效之日起30个日历日内完成供货。
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	交货地点	投标人须承诺：满足交货地点为陕西省榆林市、神木市；山西省吕梁市兴县。
24	响应性评审标准	付款条款	投标人须承诺：1) 卖方在订单委托规定的期限内将货物运至交货地点，经买方验收合格、签发到货检验证明后，向买方提供订单委托总额100%的有效增值税专用发票，买方将在45日内支付订单委托总额的97%； 2) 订单委托总额的3%作为质保金，质保期结束且无任何质量问题，买方收到正式收据后将在45日内支付质保金。
25	响应性评审标准	权利义务	投标人须承诺：招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”的均为实质性条款，任何对实质性条款的偏离都将导致投标被拒绝和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
26	响应性评审标准	其它	投标人须承诺：不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
27	响应性评审标准	商务其他偏离	投标人须承诺：对招标文件中的合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
28	响应性评审标准	关键指标-1	投标人须承诺： 两套水处理量30m ³ /h的设备，尺寸满足15.4*4.0*5.0m；主材质Q345，外部衬玻璃钢防腐，内部防腐材料环氧玻璃鳞片。
29	响应性评审标准	关键指标-2	投标人须承诺： 一套水处理量12m ³ /h的设备，尺寸满足14.5*4.0*4.5m；主材质Q345，外部衬玻璃钢防腐，内部防腐材料环氧玻璃鳞片。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	关键指标-3	投标人须承诺： 一套水处理量8m3/h的设备，尺寸满足13.0*4.0*4.0m；主板材质Q345，外部衬玻璃钢防腐，内部防腐材料环氧玻璃鳞片。
31	响应性评审标准	关键指标4	投标人须承诺： 单套装置中至少包括配套除硬剂动态混合器、电吸附成套系统、pH计、浊度仪、浮油收集系统。
32	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人须承诺：供货时设备铭牌包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数，尺寸、材质要求。
33	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人须承诺：设备在包装前清除一切杂物，包括所有内部和外部的磨料垢、铁锈、油脂、粉笔、蜡笔、油漆记号及其它有害的物资。所有设备内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。
34	响应性评审标准	一般技术指标3	投标人须承诺：设备运装前，所有设备管口应用非金属材料盲死，以防止运输和存储期间的损伤、腐蚀和进入不相干的物质。
35	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	