

天津院超滤反渗透装置设备采购专有化协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5462/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	拾万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。4) 本项目不接受贸易商、代理商参加，只允许制造商参加。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>1) 投标人在2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）具有至少2项已完成水处理设备类的供货或销售业绩，并提供相应业绩证明文件。</p> <p>2) 提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同，到货验收材料或结算发票，到货验收材料应有双方签字或盖章，以及确认时间。</p> <p>3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单页、订单相应的到货验收材料或结算发票。同一年协合同提供1项及以上订单的均算为1项有效业绩。</p> <p>4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。</p> <p>5) 原件备查。</p> <p>注：投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。</p>
18	资格评审标准	信誉要求	<p>(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；</p> <p>(2) 投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			供给招标人； (3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
19	资格评审标准	投标人属性	本项目不接受贸易商、代理商参加，只允许制造商参加。
20	响应性评审标准	交货期	协议有效期：自协议签订之日起叁年，采用1+1+1模式，合同执行满一年后，经双方协商，同意合同条款则本合同自动延续一年，依次类推。交货期：自订单生效之日起50天内完成供货。
21	响应性评审标准	交货地点	交货地点 全国（不含港澳台）。
22	响应性评审标准	权利义务	招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”的均为实质性条款，任何对实质性条款的偏离都将导致投标被拒绝和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
23	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
24	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
25	响应性评审标准	关键指标-1	投标人须承诺：设备材料清单中涉及不锈钢材料均为SS316L不锈钢（022Cr17Ni12M02）。
26	响应性评审标准	关键指标-2	投标人须承诺：设备材料清单中涉及螺栓均为8.8级镀锌螺栓。
27	响应性评审标准	关键指标-3	投标人须承诺：机架设备要求不锈钢拉丝处理。
28	响应性评审标准	关键指标4	投标人须承诺：不锈钢焊接工艺要求所有管道管件打坡口焊接3遍以上，焊接面要求做抛光酸洗。
29	响应性评审标准	关键指标5	投标人须承诺：机架加工完全按照图纸要求进行生产加工，不得私自更改尺寸。
30	响应性评审标准	关键指标6	投标人须承诺：加工包含膜元件，膜壳及膜的安装。
31	响应性评审标准	关键指标7	投标人须承诺：撬设备所有不锈钢管材管件需要进行X射线探伤。
32	响应性评审标准	关键指标8	投标人须承诺：撬设备加工完成后需要打压测试48小时以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	一般技术指标1	产品标识：设备铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数、尺寸、材质要求。
34	响应性评审标准	一般技术指标2	产品包装：明确产品包装要求，整撬供货。
35	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	