

电磁阀采购年度协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5707/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表表中1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	投标保证金	投标保证金：50000 元
12	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			响应性投标而予以拒绝。
13	资格评审标准	营业执照	投标人须具有中华人民共和国独立法人资格或国家认可经营的其他组织：1）投标人为企业的，应具有合法有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；2）投标人为事业单位的，应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；3）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
14	资格评审标准	财务要求	提供 2020 年至 2022 年经会计师事务所审计的无保留意见的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表和利润表的复印件。成立时间不足三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
15	资格评审标准	业绩要求	1) 投标人自2020年2月20日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少具有2项已完成的电磁阀的供货业绩，累计合同金额不低于40万元人民币,并提供相应业绩证明文件。2) 提供的业绩证明文件包括: 业绩合同、到货验收资料或结算明细单或发票，业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、物资名称、数量、合同金额、关键技术指标等内容；到货验收资料或结算明细单应有合同双方签字或盖章。3) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
16	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自 2020 年 1 月 1 日起至投标截止日，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	响应性评审标准	交货期	订单发出后8周内到货
18	响应性评审标准	交货地点	惠州大亚湾区石化大道中滨海12路9号物流基地3#门
19	响应性评审标准	付款条件及进度	货物验收合格接到发票30天内付款
20	响应性评审标准	质量保证期	验收合格后18个月
21	响应性评审标准	质量要求	满足第五章“供货要求”要求
22	响应性评审标准	厂家电磁阀数据表	严格按照招标的数据表的顺序和归类办法提交相对应的厂家电磁阀数据表，厂家电磁阀数据表除了要响应招标数据表的所有技术要求之外,还一定要在厂家电磁阀数据

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			表中标注出所选电磁阀的厂家品牌、具体的规格型号、电磁阀的功率、电磁阀工作原理（电磁阀直驱式、电磁阀驱动气动角座阀式）
23	响应性评审标准	关键技术要求1	所提供的电磁阀的功率一定要满足数据表要求；两位三通电磁阀采用直驱式；用于喷淋阀复位的两通电磁阀采用直驱式电磁阀（不接受配气动角座阀）；其他两位两通电磁阀如果压力和口径、介质允许且功率小于10W，可以选用直驱式电磁阀也可以选用电磁阀驱动气动角座阀型式；如果压力大口径大的电磁阀的功率大于10W（如部分化学药剂等），就选用电磁阀驱动气动角座阀型式（详见数据表）；不接受先导式电磁阀；
24	响应性评审标准	关键技术要求2	投标时有SIL2 要求的电磁阀需要提供SIL2 认证证书。
25	响应性评审标准	一般技术要求1	投标时提供电磁阀防爆等级证书（防爆等级见电磁阀数据表）
26	响应性评审标准	一般技术要求2	投标时提供电磁阀技术参数响应/偏离表
27	响应性评审标准	一般技术要求3	投标时提供电磁阀的选型说明，具体的符号对应的具体规格参数
28	响应性评审标准	一般技术要求4	投标时提供产品规格书和选型样本、manual等
29	响应性评审标准	一般技术要求5	产品交付的技术文件包括：产品合格证、产品说明书、出厂检验报告、防爆等级证书等
30	响应性评审标准	一般技术偏离	一般技术指标中超过2项不满足招标文件要求的，响应性评议为不合格。
31	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
32	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	