

装备公司天津地区低压配电盘主器件和配件采购专有化协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5711/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	标保证金	10万元人民币，应符合第二章投标人须知。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
14	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
15	形式评审标准	投标人不得存在的其他	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表10.3和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
16	资格评审标准	营业执照	1. 投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机构核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
17	资格评审标准	体系认证	投标人应提供有效期内的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。投标人提供的质量管理体系认证证书应可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。
18	资格评审标准	财务要求	投标人财务状况良好，每年净利润为正值。投标人须提供经会计事务所审计的2020-2022年度审计报告，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表。成立时间短于三年的投标人，提供自成立次年起的经审计的财务报告。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人（2020年1月1日-投标截止时间之前，以合同签署时间为准）内至少具有1项已完成的低压配电盘主器件（框架断路器/塑壳断路器/接触器/热继电器/智能马达保护器等）的供货业绩，且单项业绩合同金额须不低于50万元，如为年度协议订单金额，必须单个订单金额也不低于50万。（2）投标人提交相关业绩证明文件包括：业绩合同、验收单或结算发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字和盖章）、供货名称、数量及关键技术指标、金额等内容。（3）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（4）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成订单的订单页、及订单相应的结算发票。同一年协合同提供2项及以上订单的均算为1个有效业绩。（5）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。（6）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须按要求提供法定代表人、股东、董事、监事和高管等人员信息，对不提供、提供不完整或提供错误的供应商，严禁准入名录。如存在从海油发展及其所属单位离职未满三年员工的情况，严禁准入名录，禁止签订合同。大学、事业单位、国有企业可不提供。
20	资格评审标准	公开信息要求	投标人提供的资质、业绩应在中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统开标阶段进行“公开信息”响应。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
21	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；(2) 投标人自2019年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“ 经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录 ” 加盖其公司公章提供给招标人；(3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“ 投标人须知 ” 第10.3条款中第1条规定的任何一种情形。
23	响应性评审标准	投标报价	货到指定地点价，包含:增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%
24	响应性评审标准	付款要求	银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日支付订单价款。
25	响应性评审标准	交货期	收到采购订单30日内完成交付，具体以采购订单为准。
26	响应性评审标准	交货地点	天津市滨海新区买方指定交货地点。
27	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
28	响应性评审标准	产品条目及数量	技术及报价文件所列条目及每项货物的数量应与招标文件内容一致。
29	响应性评审标准	规格型号	所投标物资规格型号必须与采购清单一致。
30	响应性评审标准	产品起订数量	投标人需在投标文件中承诺：接受单个产品起定量为1件
31	响应性评审标准	技术关键指标1	投标人投标时提供对应产品的样本选型页：同种额定电流等级在1秒下的短时耐受电流Icw分别提供 50kA、 65kA及 85kA三种规格。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	技术关键指标2	投标人承诺满足：框架断路器底座出线铜排头水平方向、垂直方向可随意调节。
33	响应性评审标准	技术关键指标3	投标人投标时提供对应产品的样本选型页：在400~415V电压下，塑壳式断路器短路分断能力应该满足 $I_{cs}=100\%I_{cu}$ ，同种额定电流等级 I_{cs} 分别提供 50kA、65kA及 85kA三种规格。
34	响应性评审标准	技术关键指标4	投标人承诺满足：塑壳断路器均为完整型。
35	响应性评审标准	技术关键指标5	投标人承诺满足：插入式塑壳断路器报价中应包含底座和二次附件插拔适配器。250A壳架断路器需按照1组辅助触点、1组报警触点、1只分励线圈预留二次附件插拔适配器，400A、630A壳架断路器按照2组辅助触点、1组报警触点、1只分励线圈预留二次附件插拔适配器。二次附件插拔适配器应分别安装在断路器本体及底座上，不接受安装在断路器及底座之外的适配器。
36	响应性评审标准	技术关键指标6	投标人承诺满足：抽出式塑壳断路器报价中应包含底座、1只分励线圈（AC110V或AC220V任意调换）、2组辅助触点、1组报警触点及其相关连接附件。手动操作的还需配延伸旋转手柄。电动操作的还需要配合闸线圈（合闸及合闸线圈AC110V或AC220V任意调换）。
37	响应性评审标准	技术关键指标7	投标人投标时提供对应产品的样本选型页：微型断路器要求冲击耐受电压等级不低于6kV，额定绝缘电压(V) U_i 500V，AC230V时分断能力不低于15KA。
38	响应性评审标准	技术关键指标8	投标人投标时提供对应产品的样本选型页：微型断路器漏电开关漏电动作时间 < 100ms。
39	响应性评审标准	技术关键指标9	投标人投标时提供对应产品的样本选型页：接触器用于3相AC380V/50Hz电动机，接触器选型必须按照AC-3应用类别进行，同时要求接触器符合AC-3e高效电机启动需求。
40	响应性评审标准	技术关键指标10	投标人投标时提供2类配合表供查阅：对于断路器、接触器及保护元件必须满足IEC947-4-1 2类配合选型的要求。
41	响应性评审标准	技术关键指标11	确认框架断路器、塑壳断路器及断路器相关附件（符合IEC60947-2）、微型断路器、接触器、热继电器、智能马达保护器、软启动器选用同一品牌，并在投标时提供框架式断路器/塑壳式断路器的有效期内的3C证书。
42	响应性评审标准	质保期	提供产品到货18个月质保。
43	响应性评审标准	现场复核	招标人对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查。核查内容为招标文件规定的相关资格证书、业绩合同等文件的检查
44	响应性评审标准	价格合理性	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标，并否决其投标。
45	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件相关内容进行编制，并与相关内容保持一致的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：最多项数为：3项。
46	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
47	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
48	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	