

七氟丙烷灭火系统橇和冷放空CO2灭火系统橇等安全设备采购评审细则

标段编号：GKXJ-2024-ZB-2128/01
评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标有效性、是否投标	是否投标
5	商务评议	商务评议、是否满足询价函所有星号要求	是否满足询价函所有星号要求
6	商务评议	付款条件	合同签订生效，待货到安装调试完毕并经买方验收合格，买方收到卖方开具的全额增值税专用发票、经买方签字确认的验收单、合同复印件、发票接收单等相关支持文件，经买方确认无误后将在45天内向卖方支付本合同价款的97%，质保期满一年后支付质保金，质保期满一年且卖方已收到买方签发的验收文件、合同复印件、合同总价3%的有效收据经确认无误后45日内，买方向卖方支付该质保金。如付款到期日为非银行工作日。则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
7	商务评议	交货地点	天津市滨海新区。
8	商务评议	商务偏离要求	标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。
9	商务评议	交货期	合同签订后50天内。
10	商务评议	质保期	到货并验收合格后12个月

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	技术评议	技术评议、是否满足物资描述行项目技术信息及澄清内容	是否满足物资描述行项目技术信息及澄清内容
12	技术评议	技术标准	供应商投标时应全部满足附件2采购内容及技术要求中所有星号（ ）指标要求（任何不满足项将视为技术评议不合格）。
13	技术评议	关键技术标准1	投标时承诺满足以下要求： 七氟丙烷灭火系统和灭火剂应具有应急管理部消防产品合格评定中心认可的消防产品认证证书。
14	技术评议	关键技术标准2	投标时承诺满足以下要求： 七氟丙烷瓶组储存压力不低于4200kPaG。
15	技术评议	关键技术标准3	投标时承诺满足以下要求： 七氟丙烷灭火系统和喷头的设计符合海洋平台使用要求，并提供船级社（ABS或DNV或CCS或BV，四项提供其中之一即可）设备整体B类检验证书（取证标准：海上固定平台安全规则）。如取证方为CCS，应取得"海上设施产品检验证书"。
16	技术评议	关键技术标准4	投标时承诺满足以下要求： 冷放空CO2灭火系统撬和灭火剂应具有应急管理部消防产品合格评定中心认可的消防产品认证证书。
17	技术评议	关键技术标准5	投标时承诺满足以下要求： 七氟丙烷灭火系统撬和冷放空CO2灭火系统撬供货时提供吊装索具（带校验证证书），吊点提供无损检测报告；撬体集装箱提供第三方出具的工业产品试验证书（试验项目：吊重试验）
18	技术评议	关键技术标准6	投标时承诺满足以下要求： 七氟丙烷灭火系统撬和冷放空CO2灭火系统撬投标时提供总体布置图，尺寸满足设计要求（七氟丙烷灭火系统撬整体尺寸不大于3000mm×1500mm×2500mm，冷放空CO2灭火系统撬整体尺寸不大于2500mm×1000mm×3000mm。）；
19	技术评议	关键技术标准7	投标时承诺满足以下要求： 七氟丙烷灭火系统撬和冷放空CO2灭火系统撬交货期：合同签订后50天内供货。
20	技术评议	一般技术标准1	投标时承诺满足以下要求： 满足本文附件2技术要求书内第五章“技术要求”的所有内容。
21	技术评议	一般技术标准2	投标时承诺满足以下要求： 七氟丙烷灭火系统撬和冷放空CO2灭火系统撬应有不锈钢材质的整撬设备铭牌和PID操作流程标牌
22	技术评议	一般技术标准3	投标时承诺满足以下要求： 所供设备应能满足海洋环境的要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	技术评议	完工资料	完工技术文件需包含纸质版资料（1套电子版、6套纸版（1正5副）），以及对应的电子版资料
24	技术评议	商务技术偏离要求	1、标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。2、一般商务技术指标超过1项评议为不合格。
25	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	