

# 东方1-1气田海水冷却器内部管束采购评审细则

标段编号：RFQHN24H023/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 90天内保持有效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和总公司授权书，总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标的，总公司与分支机构的投标均无效，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
14	形式评审标准	投标人要求	本次招标仅接受制造商、代理商和贸易商参与投标。投标人为代理商参与投标的（包括制造商所在集团公司负责销售的公司），应得到本次投标所投产品的制造商的同意以及证明其在本次投标中的正式授权，本次招标不接受仅针对本项目的授权。投标人为制造商参与投标的，不能再同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
15	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	资格评审标准	投标保证金	投标保证金金额：CNY 10000.00；投标保证金的有效期应当与投标有效期一致；投标保证金的缴纳应完全满足第二章投标人须知第3.4.1条内容要求。
17	资格评审标准	分包	不允许分包
18	响应性评审标准	商务评审-适用法律及争议解决方式	因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方首先应友好协商解决，如经协商仍不能解决，可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在北京市。仲裁应根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。
19	响应性评审标准	商务评审-形式合同偏离	投标人对招标文件所附形式合同提出的偏离>5条（不包含5条）（形式合同中的二级标题为一条，如23.1），则判定本条不满足。
20	响应性评审标准	商务评审-财务报告	投标人须提供2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人财务状况应满足最近一年（2023年）资产负债率不高于100%。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	商务评审-综合评议	任何关键指标偏离或一般商务指标偏离数量累计超出2项（含2项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
22	响应性评审标准	技术评审-资质要求	投标人所投产品须由具有压力容器D2或以上设计资质的单位进行设计，所投产品须由具有压力容器A2或以上制造资质的供应商制造。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
23	响应性评审标准	技术评审-参数要	管程介质为天然气，设计压力为8.8MPa，设计温度为120，壳程介质为海水，设

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		求	计压力为1MPa，设计温度为120，换热面积为522m <sup>2</sup> ，功率9550KW。
24	响应性评审标准	技术评审-加工要求	投标人需承诺：设备制造尺寸按照附件《海水冷却器》图纸加工，避免因制造误差造成设备无法安装，投标时附设备图纸。
25	响应性评审标准	技术评审-材质要求	设备材质严格按照附件《海水冷却器》图纸要求，投标人需承诺，材质出厂合格证书随货验收。
26	响应性评审标准	技术评审-质保期	质保期12个月（从调试验收合格开始计算）或交货后18个月，以先到为准。
27	响应性评审标准	技术评审-试压要求	在设备总装前，应使用专用的试压壳体对壳程进行8.8MPa的水压试验，投标人需承诺，交货时提供试压报告。
28	响应性评审标准	技术评审-检验要求	所有A、B类焊缝需经100%射线检验，按JB/T4730.1-4730.6-2005《承压设备无损检测》的规定进行评定，II级为合格；所有C、D类焊缝以及筒体支耳与筒体之间的角焊缝需经100%渗透检测，I级为合格，投标人需承诺，交货时提供检测报告。
29	响应性评审标准	技术评审-其他要求	换热管不允许拼接，换热管与管板的连接为强度焊加贴胀；焊接方法为TIG，然后进行100%着色检查，I级为合格，投标人需承诺，交货时提供检测报告。
30	响应性评审标准	技术评审-交货期	2024年12月15日前交货
31	响应性评审标准	技术评审-交货地点	海南省澄迈县老城马村人民路142号（海南分公司）
32	响应性评审标准	技术评审-付款方式	卖方按合同要求完成所有货物的交付并经买方验收合格后一次性支付合同所有款项。
33	响应性评审标准	技术评审-综合评议	任何关键指标偏离或一般技术指标偏离数量累计超出2项（含2项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
34	响应性评审标准	技术评审-现场服务要求	投标人提供安装技术服务。作业人员持有海油系统认可的有效证书，包括但不限于健康证、五小证以及其他各类出海必备证件，作业前必须取得各类出海必备证件。人员自带劳保用品，工作服具有防静电，符合国家有关规定现场作业的安全标准。
35	响应性评审标准	技术评审-备品备件	提供易损件备件，此价格包含在合同总价中。
36	响应性评审标准	技术评审-完工文件	完工文件成册，所有图纸附件等带电子版成册。
37	响应性评审标准	技术评审-监督检验	投标人需承诺，投标人所投设备应具备地方监督检验证书，交货时提供地方监督检验证书。
38	价格初步评审	价格标投标函签	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		字盖章	
39	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
40	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	