

东方13-3气田开发工程项目干气压缩机后冷却器采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6846/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	“有”或“无”，不接受备选方案
9	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：70000.00 CNY；投标保证金的有效期应当与投标有效期一致；投标保证金的缴纳应完全满足第二章投标人须知第3.4.1条内容要求。
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
11	形式评审标准	其他要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标出现投标报价，则否决相应投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4）不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致；5）不同投标人的投标文件相互混装；6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	业绩要求	2014年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人具有1台/套干气压缩机后冷却器（技术要求：设计压力不低于11400kPaG，且内衬材质为316LSS）的供货业绩。以上业绩要求，投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料（例如到货验收单或调试验收报告等）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、设计压力、内衬材质及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、设计压力、内衬材质及到货验收材料的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	资质要求	投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：压力容器制造A2级及以上，并提供有效的特种设备型式试验证书且证书批准范围涵盖本次招标范围。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	资格评审标准	其它	不存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求
19	资格评审标准	分包要求	不允许分包
20	响应性评审标准	投标有效期	投标有效期为自投标截止之日起 120 天

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	交货时间	2025 年 1 月15 日前
22	响应性评审标准	取证要求	投标人应承诺自费按以下要求对所提供的产品进行检验并取得检验证书：干气压缩机后冷却器橇需取得国家应急管理部认可的其中一家第三方认证机构（ABS/DNV/BV/CCS）的检验证书。
23	响应性评审标准	付款进度	卖方按合同约定交付货物经买方验收合格后，买方支付合同款项的 70%；卖方完成安装调试服务并由买方现场代表签发临时接收证书后，买方支付合同款项的 25%；卖方按合同约定开具 5%合同价款的质保保函（保函有效期至质保期结束）后，买方支付合同款项的 5%
24	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件要求提供《投标承诺书》，详见招标文件附件三：投标承诺书。
25	响应性评审标准	投标承诺函	响应性评审描述为“投标人承诺提供”的评审项，投标人需要按照第六章投标文件格式第十部分其他资料投标承诺函的格式出具承诺函。
26	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的财务状况表的和上级法人单位授权书。
27	响应性评审标准	商务偏离	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，一般商务条款偏离 ≥ 8 项的投标人，其投标将被否决。注：合同条款每一条（如第十五条 15.1）记为一项。
28	响应性评审标准	技术参数要求	对于干气压缩机后冷却器橇D（CEPB-X-2702D）的处理能力、设计压力、设计温度、筒体/封头和内件材质等参数须满足数据表（MD(DD)-DDS-CEPB-MA-1012）的要求，包括热额定负荷、设计压力、设计温度在内的参数和结构材料应符合数据表的要求。处理能力：功率 :3600KW，设计压力：11400 kPaG；设计温度：-14/140，内衬材质为316LSS。
29	响应性评审标准	质保期	卖方收到全部合同设备到货检验证明后18个月，或收到临时接受证书后12个月，以先到者为准。如期间出现问题由供应商免费提供维修或更换服务，发生的材料和服务费用由供应商自身负责。质保期内若产品有质量问题，甲方有权终止年度协议合同，同时保留追究法律责任的权利。
30	响应性评审标准	一般技术指标-1供货范围	投标人承诺响应本文件应结合项目相关的请购书、图纸、规格书、数据表使用，如果上述文件存在冲突，投标人应提交书面澄清。投标人的任何偏离应在投标书中提交书面澄清并获得批准，偏离的缺失将被理解为投标人完全遵守招标书的要求。投标人应根据要求填写技术响应表、数据表和请购书相关章节。投标人应完成设备的设计、制造及供货。无论本文件有任何遗漏，投标人仍应对干气压缩机后冷却器整设计、制造、采办、检测、试验、运输及合适的功能和性能负完全的责任。
31	响应性评审标准	一般技术指标-2使	设计寿命应满足在海洋环境条件下不低于25年。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		使用寿命	
32	响应性评审标准	一般技术指标-3重量要求	干重不超过11000kg。
33	响应性评审标准	一般技术指标-4尺寸要求	撬块尺寸(长*宽*高) 不大于5.5米*1.5米*3.0米。
34	响应性评审标准	一般技术指标-5数字交付	投标人应满足招标人的数字交付要求。投标人承诺登录招标人指定的管理平台，提交投标人数据供审查和回复意见，完成检验报告整改问题的回复和关闭，并按招标人要求完成模型/结构化数据/文件的完成数据提交。
35	响应性评审标准	一般技术指标-6外部焊接附件	投标人承诺提供所有外部焊接附件，即阀盖吊柱组件、吊耳/拖尾吊耳、耳轴、绝缘环、接地凸台和铭牌。
36	响应性评审标准	一般技术指标-7支撑件	投标人承诺提供服务平台的支撑夹板，管道的支撑夹板（包括夹板厚度的设计验证）。
37	响应性评审标准	一般技术指标-8起吊工具/方案	投标人应提供设备起吊工具，包括撑杆、钢丝绳、吊索、钩环。所有吊索具均应取得第三方（CCSI、中海检测、法利嘉航等应急管理部认可的专业设备检验机构）提供的检验证书，并保证交货后至少六个月有效。投标人须提供详细的吊装方案，根据设备精确就位方案，在撬块底座设置吊耳及加强板，以便于拖拉就位。
38	响应性评审标准	一般技术指标-9操作台	投标人需要提供操作和维修的平台及梯子，且结构强度能够支撑外部接入的管线和阀门。
39	响应性评审标准	一般技术指标-10焊接要求	撬内的设备/管线上严格禁止采用插焊设计及小管带重阀的“钟摆式”设计，禁止采办插焊阀门、三片式阀门等和杜绝设备带有插焊的连接方式。
40	响应性评审标准	一般技术指标-11吊耳要求	吊耳应具有第三方（CCSI、中海检测、法利嘉航等应急管理部认可的专业设备检验机构）无损检测证明。
41	响应性评审标准	一般技术指标-12防腐要求	防腐涂层应符合DD-SPC-GEN-CC-1001 要求。
42	响应性评审标准	一般技术指标-13运输保护	设备出厂运输前，需提供设备清洁报告，所有管线接口需要用盲法兰保护。运输的配件包括：管嘴盖，螺栓、螺母和垫片以及临时运输底座。
43	响应性评审标准	一般技术指标-14称重	根据供货范围，投标人在发货前应对设备、材料进行称重，并提交与设计文件对比的重量控制报告。
44	响应性评审标准	一般技术指标-15调试和启动备件	投标人承诺提供所有必要的启动和调试备件，调试期间使用的首次填充所有耗材（密封垫片、盲板等应单独提供）。
45	响应性评审标准	一般技术指标-16一年备件	投标人应根据自身的设备情况配备所有必要的一年操作备件，且不能少于附件A中所列出来的项目和数量。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	响应性评审标准	一般技术指标-17检验计划	提交检验测试计划（ITP）。
47	响应性评审标准	一般技术指标-18焊接工艺	投标人承诺提供焊接程序规格书和焊接工艺评定记录。
48	响应性评审标准	一般技术指标-19质量管理	投标人承诺提供QA/QC,质量保证/质量控制程序和检验标准。
49	响应性评审标准	一般技术指标-20 QA/QC	建立和更新3D模型。三维模型需要以1:1的比例响应设备的全尺寸，并体现管嘴、结构支撑等细节。三维模型文件输出格式为stp\step\txt，以满足PDMS的导入要求。
50	响应性评审标准	一般技术指标-21防爆要求	投标人承诺防爆设备应符合CNCA-C23-01: 2019（强制性产品认证实施规则 防爆电气）的3C认证。干气压缩机后冷却器橇D（CEPB-X-2702D）应根据数据表、规格书的要求选取适用的防爆电气部件，且适应所在区域的分类，不接受n型防爆设备。电仪设备的防爆相关认证要求参照《QHSE要求-东方13-3气田开发工程项目干气压缩机后冷却器》和《海上固定平台安全规则》。
51	响应性评审标准	一般技术指标-22送审文件	请购书里要求的所有文件，包括系统PFD、P & ID、工作原理的详细描述、数据表、操作和维护手册、预调试程序、焊接工艺、安装要求、检验和测试报告。
52	响应性评审标准	一般技术指标-23周/月报	投标人应根据招标人的文件格式按时提交周报和月报。
53	响应性评审标准	一般技术指标-24材料清单	投标人应提供给招标人详细的设备清单，列明主要设备、元器件和材料的品牌、型号及产地。
54	响应性评审标准	一般技术指标-25交货地点	海南/天津/珠海或甲方指定其他场地
55	响应性评审标准	一般技术指标-26售后服务	售后服务包括现场组装、安装、检查和调试在内的技术支持、培训和指导等（所有相关服务费用包含在合同总价内）。投标人应具有具备海上调试经验和能力的人员，在后续海上安装调试阶段，应派出至少1人支持段塞流捕集器的海上安装、调试。
56	响应性评审标准	一般技术指标-27QHSE要求	遵守《QHSE要求-东方13-3气田开发工程项目干气压缩机后冷却器》
57	响应性评审标准	一般技术指标-28完工文件	遵守《完工文件要求-东方13-3气田开发工程项目干气压缩机后冷却器》要求
58	响应性评审标准	技术指标偏离	关键性指标偏离或一般技术指标偏离数量累计超出5项（含5项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注 的指标为一般指标。
59	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

序号	评审环节	评审因素	评审标准
60	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
61	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
62	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
63	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额	
64	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	