

# 东营港公司柴油机消防泵及消防稳压装置购置评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5385/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	投标保证金的金额：CNY 10万元，投标保证金的货币应与投标货币一致。 投标保证金的形式：银行电汇（或银行保函），投标保证金采用银行电汇时，应于投标截止时间前通过投标人的基本银行帐户递交。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在供应链数字化平台系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	投标人不得存在	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节须进行信息公开）	<p>(1) 2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人须具有至少1个额定流量 260L/S，额定压力 1.8MPa（或扬程 180m）的柴油机消防泵（型式：立式长轴）的供货业绩。</p> <p>(2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同扫描件（含相关技术附件、年度协议合同需提相对应订单及相关附件），投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签订日期页、交货日期页、双方签字盖章页、供货范围/工作范围描述页、主要技术参数页等关键页面；2) 到货验收证明文件，包括：货物验收单或结算明细单或结算发票。货物验收单或结算明细单应有双方签字或盖章。</p> <p>(3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。</p> <p>(4) 未在开标阶段公开的业绩，投标文件提供了也不予认可。</p>
17	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
18	资格评审标准	信誉要求	<p>(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；</p> <p>(2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p>
19	资格评审标准	投标设备制造商的要求	投标人须为所投货物的制造商。须具有柴油机消防泵组的《消防产品认证证书》和《检验报告》，认证单元产品型号中须涵盖“J（深井）”，额定流量 260L/S，额定压力 1.8MPa。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
20	响应性评审标准	交货期	合同签订后120天内

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	交货地点	山东省东营市东营港东营港区海油液体化工品码头5#、6#泊位消防隐患治理项目施工现场车板交货
22	响应性评审标准	技术性能指标	符合以下关键技术性能指标要求
23	响应性评审标准	技术性能指标1	柴油机消防泵：流量Q=260L/s 台，额定压力 1.8MPa（或扬程 180m），泵主体材质双相钢，型式：立式长轴；介质：海水。
24	响应性评审标准	技术性能指标2	稳压泵：流量Q=10L/s 台，扬程H=97m，外壳材质球磨铸铁，叶轮材质不锈钢。
25	响应性评审标准	技术性能指标3	直角齿轮箱（柴油机消防泵组）：空心轴，含防反转装置
26	响应性评审标准	技术性能指标4	压缩式点火型柴油机（柴油机消防泵组）：柴油机包括润滑系统、进气口过滤器、调速器和独立的超速保护装置,自带闭式冷却系统，冷却水加热器，进排气系统。柴油机组6h耗油量须 < 4m <sup>3</sup>
27	响应性评审标准	技术性能指标5	柴油机控制柜：满足GB50974和消防水泵技术规格书6.3条要求。
28	响应性评审标准	技术性能指标6	防海生物装置（柴油泵组）：泵组被海水淹没部分，设电解海水式防海生物装置，并成套提供控制柜。
29	响应性评审标准	技术性能指标7	稳压罐：有效容积800L,压力2.5MPa，材质304SS，提供的稳压罐制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》，允许外协。
30	响应性评审标准	技术性能指标8	分供货商要求须符合《东营港公司柴油机消防泵及消防稳压装置购置采购技术标准》中主要配套件分供货商清单的要求。
31	响应性评审标准	权利义务	付款条件： 1、提供履约保函、预付款保函及等额增值税专用发票，支付合同总价20%； 2、设备到达现场并由买方验收合格，提供剩余的增值税专用发票，支付合同总价50%； 3、试运行后验收合格，支付合同总价25%； 4、质保期届满，支付合同总价5%。
32	响应性评审标准	投标设备及技术服务和质保期服务	质保期为设备到货后18月或设备正式投入运行后12月，以先到期为准。重要零件因设计和制造质量问题而产生的损坏（不包括正常易损件），泵厂负责免费更换，更换部件的机械保证期自更换之日起一年内有效。泵组保证所有外购件均为全优的，涉及到分包商的供货质量、设备性能、售后服务等方面，泵厂承担全部责任，在质保期内一经发现质量问题随时无偿更换。
33	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过5项，视为商务技术评议不合格。
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	