

中海油服-物探采集公司2026-2029年度专业空压机发电机组模块租赁服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1895/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
17	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
18	资格评审标准	营业执照	符合第一章招标公告的要求
19	资格评审标准	投标的发电机组与投标方的关系	符合第一章招标公告的要求
20	资格评审标准	业绩要求	符合第一章招标公告的要求
21	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	交货期限	合同签署后12周内供货
23	响应性评审标准	投标人服务人员要求	投标人服务期间提供优质的维修保养人员对其设备进行维修保养。
24	响应性评审标准	付款方式	甲方收到规定的发票和支持文件后，经核对无误的，应于收到该发票和支持文件之日起六十（60）日内将应付款支付给乙方。核对按批次付款。
25	响应性评审标准	中小企业声明函	投标人投标时提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见第六章投标文件格式，中小企业划型标准相关规定详见招标文件附件。
26	响应性评审标准	专业发电机组	投标人为模块震源滨海254船提供三相三线制船用同型号发电机组2套（电制：690v，60Hz，额定功率大于等于1400kw），用于保障专业空压机组连续稳定运行。发电机组燃油供油系统需配备高、低温水冷却器，采用电启动方式（配备4块200AH电瓶，带自动充电机）。模块内部海水管线必须使用铜镍管或钛合金管线。
27	响应性评审标准	供电能力	具备持续稳定输出供电能力，单套发电机组满足单台空压机使用需求，额定功率大于等于1400kw。
28	响应性评审标准	产品证书	投标人设备交付时提供发电机组CCS产品证书及EIAPP证书。
29	响应性评审标准	发电机组运行时间	大修后运行时间小于500小时，发电机组间具有自动同步并机并具有调频调载的运行功能，发电机组具有差动保护功能，发电机组具有超载、超速保护，燃油进口加装双联油水分离器。
30	响应性评审标准	安装方式	发电机组和油柜以模块化形式安装，满足海事相关规范要求，底座结构加强，柴油机发电机组安装在模块内需要有弹簧减震器，模块底部预留海水进出口，燃油进出口法兰，电缆的MCT端口。模块内安装通风风机，满足发电机组运行使用需求，风机交付时带有ccs证书。
31	响应性评审标准	模块设计规范	模块供电设备的设计规范、制造工艺及产品技术质量符合相关中国船舶行业标准和相关技术规范。
32	响应性评审标准	供油系统	供油系统配备滤油设备，原动机要求电子喷射，燃油（0#或-10#）、润滑油甲方提供。
33	响应性评审标准	设备搭载安装	投标人负责设备的搭载安装、调试，满足使用要求。
34	响应性评审标准	排烟系统	排烟系统需延伸至船舷处，高于舷墙3.5米，避免被空压机进气系统吸入。
35	响应性评审标准	尺寸要求	单套发电机组模块应不大于8500mm*3000mm*3000mm。
36	响应性评审标准	品牌要求	推荐卡特、康明斯、沃尔沃或同等性能品牌原装发电机组。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	变频电缆、桥架、并电柜	投标人设备交付时提供满足接入配电间的桥架与变频器至空压机间专用变频电缆，并提供与发动机组匹配的并电柜等辅助设施，并电柜必须经CCS认证，并带有空调保证恒温恒湿。
38	响应性评审标准	燃油柜模块	采用集装箱模块制作，安装于震源修理间模块上方，燃油柜容量不低于12立方米，材质要求不锈钢，油柜规格尺寸直径2130mm*3500mm，油柜框架不大于4000mm*2500mm*2600mm；配备浮子油位计和供油泵两台，可实现自动补油功能，油柜外层带保温、带电伴热、带燃油速闭阀、带进出口阀门和透气孔，罐内加装防浪板，带船级社CCS证书。
39	响应性评审标准	海水泵	海水泵要求排量：250立方米/小时，380V/50Hz/ 37kw电机，扬程25米，配备软启动控制箱2套，内部电器元件、开关要求采用施耐德、ABB、西门子或同等质量品牌。要求全新产品。
40	响应性评审标准	维修保养	投标人服务期间，负责设备的修理、检验、维护保养和配件供应，现场配备正常工作条件下2000小时需要的消耗备件，不足及时补充。投标人快速响应故障的修理维护，招标方认为必要的话投标人要24小时内安排专家上船维修，保障发电机组处于连续不间断稳定工作的良好工作状态，投标人自身的安排需与招标方项目负责人沟通并获得招标方同意，不能耽误招标方的作业。
41	响应性评审标准	安装调试	投标人负责发电机组和附属设备设施的上船安装、调试、测试和退租后的拆卸费用，并负责因设备安装产生的辅件的加工。投标人设备交付时需要提供发电机组模块设备装船图纸，并在其搭载船舶的协助下完成模块图纸送审退审。（如需）
42	响应性评审标准	使用环境	模块设备安装在甲板面室外开放环境中，需要具备防雨、防潮、耐盐碱、抗腐蚀性能，满足 - 20 ~ 55 环境温度要求。
43	响应性评审标准	培训	设备交付时，投标人提供必要的技术培训，提供操作使用手册，培训材料，以及各零部件清单，提供电子版资料1份。
44	响应性评审标准	质量保证	投标人需保障发电机组24小时不间断供电能力。
45	响应性评审标准	其他要求1	集装箱模块设备交付时需具备相应CCS近海产品证书。
46	响应性评审标准	其他要求2	(1) 起租：设备安装调试完成后，经招标方验收组验收合格后次日起租；(2) 停租：以甲方书面通知时间为准；(3) 遵循招标方的技术要求，具体实施过程中如果有需要调整的地方，需要与招标方相应项目负责人沟通并获得确认；(4) 投标人相关设备符合防污染规定；(5) 所有产品提供无石棉证明。
47	响应性评审标准	发电机参数	投标人投标时需提供所投发电机的规格型号、功率、出厂日期等参数信息。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
48	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条 1.1 记为一项偏离）偏离数量累计超过3项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
49	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
50	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
51	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
52	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
53	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
54	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
55	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
56	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
57	价格初步评审标准	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
58	价格初步评审标准	税费偏离调整	a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%） c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
59	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	