

中海炼化-石化工程-浙江LNG三期项目水喷雾灭火系统评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5624/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案。
7	形式评审标准	投标报价	1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。2) 除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
8	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标。
9	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：30000元，投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）；投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金；其他符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。 b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投雨淋阀产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
14	资格评审标准	资质要求（开标环节此内容需要信息公开）	1）投标人所投标产品中的雨淋阀和水雾喷头应具备有效期内的由应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书（CCCF证书），CCCF证书可在应急管理部消防产品合格评定中心网站（http://www.cccf.net.cn/search）核实”。 2）投标人本次投标所投产品中的电磁阀、信号蝶阀、压力变送器（压力开关）以及接线箱必须取得国家指定防爆检验机构颁发的有效期内的防爆合格证书，且可通过证书颁发机构网站核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的雨淋阀组产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），且单个合同均满足：1）供货范围中需包含规格 DN300且设计压力 1.6 MPaG的雨淋阀组和2）上述规格雨淋阀组供货数量不少于10台。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、供货数量、技术要求（雨淋阀组规格 DN300且设计压力 1.6 MPaG）、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	投标被拒绝的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表 1.4.3”规定的任何一种情形。
17	响应性评审标准	投标内容	浙江LNG三期项目17套水喷雾灭火系统供货、指导安装和调试、试运行、技术服务。
18	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段368号项目指定地点。
19	响应性评审标准	交货期	分批交货。储罐部分：2025年7月30日前交清；接收站部分：2025年11月30日前交清。
20	响应性评审标准	分包	不允许。
21	响应性评审标准	履约保函	合同签订后30日内，投标人应向招标人提交金额为合同总价10%的履约保函。
22	响应性评审标准	合同付款进度与比例	石化工程（接收站部分）：（1）卖方向买方提交金额为合同总价10%的预付款保函和合同总价10%履约保函后，买方向卖方支付合同总价的10%作为预付款；（2）卖方根据本合同规定向买方交付全部货物并向买方提交全额增值税专用发票，买方在收到合同设备并进行到货检验合格后30日内，向卖方支付合同总价的70%作为到货款（如有预付款，在此全部抵扣完成，实际支付60%）；（3）买方在合同设备完成安装、调试、试运行后，经考核达到合同规定的全部技术规范、标准和要求，买方签发合同设备安装调试合格报告后30日内向卖方支付合同总价的25%作为调试款；（4）合同总价的5%，作为质保金。合同设备质保期结束后，买方签发合同设备最终接受证书后30日内，买方向卖方支付该质保金。具体以合同文本为准。 海洋工程（储罐部分）：合同货到现场验收合格，买方45天内支付货款的95%，扣除合同金额的5%作为质量保证金，质量保证金在质保期满后释放。质保金可用质量保证金保函代替。
23	响应性评审标准	投标产品质保期	石化工程（接收站部分）：卖方收到全部合同设备到货检验证明后30个月或收到临时接受证书后24个月，以先到者为准。 海洋工程（储罐部分）：起始时间为货物验收合格之日；截止时间为浙江LNG三期项目接收站竣工验收合格之日后24个月或自货物验收合格之日后36个月，以二者较长时间为准。 质保期不足的投标将被视为非响应性投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	雨淋阀型式	隔膜式无阀杆雨淋阀，全通径，雨淋阀组有减压功能（可采用雨淋阀本体调压或配套提供可调式减压阀组减压两种形式），可根据需要调节下游压力，阀门可以水平或垂直安装，可在线维修。雨淋阀开启后，需人工就地复位，该复位装置需简易一键式操作。雨淋阀设有防复位锁止机构。雨淋阀出口端设有泄水阀。阀体出口端设有自动滴水阀，主阀开启后可自动关闭。阀体上配有联通进水管与控制腔的引压管，引压管上设过滤器以保证管路清洁。在投标文件中提供响应前述所有要求的证明材料，如：图纸或图片或产品说明书或选型样本等。
25	响应性评审标准	产品认证	投标人所投标产品中的雨淋阀和水雾喷头应具备由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告，投标时提供原件扫描件（原件备查）。
26	响应性评审标准	电磁阀	功率不高于5.5w，隔爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4，防护等级不低于IP66，24VDC供电，电气接口1/2"NPT(F)。在投标文件中提供响应前述所有要求的证明材料，如：图纸或图片或产品说明书或选型样本等。
27	响应性评审标准	信号蝶阀	单刀双掷（SPDT），24VDC 3A，隔爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4，防护等级不低于IP66，电气接口1/2"NPT(F)，位置信号开关选用感应式开关。在投标文件中提供响应前述所有要求的证明材料，如：图纸或图片或产品说明书或选型样本等。
28	响应性评审标准	压力变送器（压力开关）	本安型，防爆等级不低于ExiaIIBT4，防护等级不低于IP66，电气接口1/2"NPT(F)。在投标文件中提供响应前述所有要求的证明材料，如：图纸或图片或产品说明书或选型样本等。
29	响应性评审标准	接线箱	隔爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4，防护等级不低于IP66，材质316不锈钢。在投标文件中提供响应前述所有要求的证明材料，如：图纸或图片或产品说明书或选型样本等。
30	响应性评审标准	设计压力	1.6 MPaG。在投标文件中提供响应前述要求的证明材料，如：图纸或图片或产品说明书或选型样本等。
31	响应性评审标准	保温措施	配保温箱。在投标文件中提供响应前述要求的证明材料，如：图纸或图片或产品说明书或选型样本等。
32	响应性评审标准	供货范围	符合第五章供货要求附件《水喷雾灭火系统规格书》第4条“供货范围”要求。
33	响应性评审标准	制造厂检验要求	符合第四章合同条款及格式第二部分通用条款第八条“制造期间的监督及检验”要求。
34	响应性评审标准	厂商文件要求	符合第五章供货要求附件《水喷雾灭火系统请购书》第5.2条“图纸和文件清单及时间”
35	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如“第一部分合同书第一条1.1”记为一项偏离）偏离数量累计≥5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般技术指标（第五章“供货要求”附件内二级序号层级为计算单位，如“5.1厂商的图纸和文件要求”偏离，记为一项偏离）偏离数量≥5项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
37	响应性评审标准	其他	1.投标人投标时按招标文件“第六章投标文件格式”十二、其他资料”对应格式提供:《投标承诺书》、《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁诚信商业往来声明书》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》。2.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	