

# 中联公司旋进旋涡型气体流量计采购标段一评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6056/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	本项目不接受联合体投标
7	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	只能有一个有效报价
9	形式评审标准	资质、业绩公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
10	形式评审标准	视为投标人相互串通投标情形	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致（重点包括系统排查相似度比例超60%）或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
11	形式评审标准	开标一览表内容	除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准；如系

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		与投标文件一致性	统中标一览表交货期填写格式和招标文件不同（如时间单位不同），请在开标一览表备注中说明。
12	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合投标人须知前附表3.4.1投标保证金的要求。
13	形式评审标准	分包	项目不允许。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效
15	资格评审标准	投标人要求	投标人应为旋进旋涡型气体流量计的制造商。
16	资格评审标准	资质要求【需按 要求逐项公开】	投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：压力管道元件制造、许可子项目：元件组合装置。投标时需提交证书原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	认证体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求【需按 要求逐项公开】	自2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的旋进旋涡型气体流量计的供货业绩；且满足DN32型号旋进旋涡型气体流量计不少于150套，DN50型号旋进旋涡型气体流量计不少于300套，DN80型号旋进旋涡型气体流量计不少于100套，DN100型号旋进旋涡型气体流量计不少于200套，上述各型号流量计可以不在同一合同中。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、主要供货内容、供货数量、公称直径、到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现制造商名称、货物名称、主要供货内容、供货数量、公称直径、到货验收材料的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	响应性评审标准	供货内容	按照招标文件技术规格书要求的供货范围列出所有设备清单。
21	响应性评审标准	权利和义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	交货期	下达供货订单后15日历天内制造完成并运抵现场。
23	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内有效
24	响应性评审标准	投标保证金	投标保证金金额为CNY20万元，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。
25	响应性评审标准	交货地点	中联公司作业区域、中联公司作为作业者或控股股东的作业区域，包括但不限于陕西省、山西省、新疆米东区，具体地点以甲方订单为准。
26	响应性评审标准	质保期	质保期为货物自到货之日起18个月或安装使用合格起12个月内(以先到期者为准)
27	响应性评审标准	已标价分项报价明细表	投标文件必须严格按照分项报价明细表报价。投标报价应符合第六章“投标文件构成”分项报价明细表给出的范围及数量，分项报价明细表作为投标报价的基础，应逐项填报，投标人不得修改和调整招标人提供的分项报价明细表及表格格式，否则将导致投标被拒绝。分项报价明细表的每一项分项报价不得为零或空，否则投标将被拒绝。
28	响应性评审标准	付款条件和方法	符合第四章合同条款及格式第三条规定
29	响应性评审标准	流量计重复度	流量计的重复性不得超过准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3
30	响应性评审标准	功能	流量计内置温度、压力传感器，配套显示表头具有流量积算仪功能，可进行气体流量的温压补偿，应能输出标况流量。带就地的LCD液晶显示，可显示出工作状态下的瞬时流量、标准状态下的瞬时流量、工作压力，温度和累积流量等参数，读数方便，直观。
31	响应性评审标准	防爆等级	防护等级IP65，防爆等级ExdIIBT4 Gb。
32	响应性评审标准	通讯接口	通讯接口：RS485，MODBUS RTU协议，站号可设置，可输出温度、压力、工况和标况流量、累积流量等。
33	响应性评审标准	断电保护功能	流量计应具有断电保护功能，流量计应自带锂电池，在外电源故障情况下可继续进行流量检测和计算。
34	响应性评审标准	采集计算	流量计应具备自动采集流体压力、温度的功能，并实时计算标准体积流量。
35	响应性评审标准	测量	流量计本体应带有压力测量单元和温度测量单元，应在本体适当位置安装取压口和

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			取温口，并进行流量计型式试验，确认流量计性能。
36	响应性评审标准	变送器	变送器应具有自检功能，可进行状态和故障报警显示及输出
37	响应性评审标准	投标人承诺	提供每台仪表的出厂测试报告及质量检验报告，应是具有签署和日期的正式报告。
38	响应性评审标准	其他要求	符合招标文件第五章供货要求中的关键性指标要求。同时，不得存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
40	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	