

中联公司气液分离器采购评审细则

标段编号：2024-JXFLQ-WZ-75/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★备选投标方案	不允许递交备选投标方案
8	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
9	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上；c.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；或者不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；或者不同投标人的投标文件相互混装；
10	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	资格评审标准	★资格要求	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
12	资格评审标准	★资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
13	资格评审标准	★财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
14	资格评审标准	★业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
15	资格评审标准	★信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
16	资格评审标准	★其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
17	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
18	响应性评审标准	★投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
19	响应性评审标准	★交货期	下达供货订单、技术协议确认后60日历天内制造完成并运抵现场
20	响应性评审标准	★交货地点	陕西省榆林市、山西省吕梁市，具体地点以甲方订单为准。
21	响应性评审标准	★投标有效期	120日历天
22	响应性评审标准	★权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
23	响应性评审标准	★质保期	质保期为设备自到货之日起18个月或运行验收合格之日起12个月内(以先到期者为准)，在正常工况使用条件下，投标人对除易损件以外的故障零部件进行无偿的更换维修。可提供承诺函（格式自拟）进行响应。
24	响应性评审标准	★检测报告	气液分离器应满足耐压试验的要求，承诺供货时须提供耐压试验检测报告，投标时提供承诺书（格式自拟）。
25	响应性评审标准	★分离器要求	气液分离器为卧式分离器，处理介质为气水，排液方式为自动，技术规格分为两种，分别为（1）气体处理能力 $5 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，液体处理能力 $30 \text{m}^3/\text{d}$ ；设计温度

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			80℃；设计压力4.5MPa；容积≥3方；（2）气体处理能力10×104Nm3/d，液体处理能力50m3/d；设计温度80℃；设计压力4.5MPa；容积≥3方
26	响应性评审标准	★加热炉要求	加热炉技术规格分为两种，分别为：（1）过气能力10×104Nm3/d，过液能力30m3/d；加热功率≥480KW；上游盘管设计压力32MPa；下游盘管设计压力10MPa；出口介质温度50℃～80℃；（2）过气能力10×104Nm3/d，过液能力50m3/d；加热功率≥480KW；上游盘管设计压力32MPa；下游盘管设计压力10MPa；出口介质温度50℃～80℃
27	响应性评审标准	★设备及仪表	1、气液分离器设备法兰及接管法兰材质采用16Mn或更高等级材质；2、所有阀门均为耐腐蚀耐冲刷材质；3、设备能够在-25℃至50℃的环境中工作，所有显示仪表、操作原件和备件都能在该温度范围内正常运转；4、所有仪表均为防尘、抗震、防爆，防爆等级不低于ExdIIBT4，防护等级不低于IP65，承诺供货时须提供相关证书，投标时提供承诺书（格式自拟）。
28	响应性评审标准	★节能要求	加热炉用能设备至少要达到节能水平（二级），供货时提供相关证明
29	响应性评审标准	售后服务	具有压力容器的五星级售后服务认证证书，可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（ https://www.cnca.gov.cn/ ）上查询，并提供网站查询截图及证书扫描件。
30	响应性评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001（OHSAS18001）或GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
31	响应性评审标准	★合同条款偏离	对合同关键条款无异议，或对合同非关键条款允许1项偏离，但是对合同执行无显著不利影响。
32	响应性评审标准	★商务技术偏离	一般商务技术评审项允许偏离1项，超过1项，则商务技术评议不合格。
33	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	