

中联公司-神府天然气处理厂ICS站控系统采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8116/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	投标人须严格按照第六章“投标文件格式”规定的格式和内容进行报价，否则其投标将被拒绝。报价明细表作为投标报价的基础，应逐项填报，投标人不得修改和调整招标人提供的报价清单及表格格式，包括报价格式的项目名称、项目特征描述、计算规则、服务内容、计量单位和数量等，否则将导致投标被拒绝。
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受
9	形式评审标准	选择性报价	（1）本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。（2）除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	公开要求	对于招标文件公开信息要求的业绩，投标人已按要求列出业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段予以认可。投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	围标串标	1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 5) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	投标保证金	“有”，并符合投标人须知前附表3.4.1 投标保证金的要求。
13	形式评审标准	开标一览表内容与投标文件一致性	除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准；如系统中开标一览表交货期填写格式和招标文件不同（如时间单位不同），请在开标一览表备注中说明。
14	形式评审标准	分包	本项目不允许分包
15	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内有效
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。投标人为事业单位的则不适用此项要求。
18	资格评审标准	业绩要求【需按	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		要求逐项公开】	已完成的场站（集气站或输气站或输油站或增压站等）集成控制系统的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），且均满足单个业绩合同金额或结算金额不低于40万元人民币的技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、单个业绩合同金额或结算金额不低于40万元人民币的技术要求、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	质量方面要求	投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；
21	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
22	响应性评审标准	供货内容	按照招标文件第五章供货要求列出所有供货范围清单及备件及专用工具清单。
23	响应性评审标准	权利和义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
24	响应性评审标准	交货地点	中联公司作业区域、中联公司作为作业者或控股股东的作业区域，包括但不限于陕西省榆林市、山西省吕梁市，实际地点以甲方订单为准。
25	响应性评审标准	交货期	下达供货订单、技术协议确认后60日历天内制造完成并运抵现场
26	响应性评审标准	付款条件	3.2.1 甲方向乙方下达订单后，乙方应按设计规范及订单要求完成集成控制系统的设计文件，提交设计文件后，经设计单位审核及甲方确认，乙方向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，双方签署工作量确认单后45日内，甲方应向乙方

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			支付合同总价的【20%】。 3.2.2 乙方在交货期内将集成控制系统（包括 DCS、SIS（ESD和GDS）系统设备）制造完成达到交付条件，乙方提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，双方签收生产验收合格后45日内，甲方向乙方支付订单总价的【30%】 3.2.3在交货期内将集成控制系统（包括 DCS、SIS（ESD和GDS）系统设备）运至交货地点，乙方提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，甲方在收到货物且到货验收合格后，签发到货验收合格证明（甲方应在到货验收合格后7天内签发货物到货验收合格证明）后45日内，甲方向乙方支付订单总价的【30%】。 3.2.4 采购订单的货物安装调试合格，且设备投产运行正常30日后或未经安装调试但到货验收合格起满3个月（两种情况先到为准），乙方提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，甲方签发设备运行验收合格证明或到货验收合格超期证明（甲方应在上述期限到期后7天内签发验收合格证明/超期证明）后45日内，甲方向乙方支付订单总价的【17%】 3.2.5 订单总价的【3%】作为质保金。货物质保期结束且乙方已提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，甲方签发货物最终接受证书（甲方应在质保期结束且质保验收合格后7天内签发货物最终接受证书）后45日内，甲方向乙方支付该等质保金。
27	响应性评审标准	质保服务	质保期为设备自未经安装调试但到货验收合格之日起18个月或运行验收合格之日起12个月内(以先到期者为准)。质保期内，投标人免费提供最新版本的系统软件、应用软件及升级服务；如出现非甲方责任引起的质量问题或设备故障，需免费为甲方更换设备；质保期内投标人需无偿提供备品备件，负责设备的日常维保和维修。请在投标文件中提供承诺书（承诺书格式自拟）
28	响应性评审标准	DCS 系统实现功能	与 SIS PLC 通信；与 GDS PLC 通信；数据采集和存储；控制；报警；记录及打印；显示；操作；对外提供数据访问接口；对内与第3方系统通信，如电力后台系统、撬块、智能仪表等。请在投标文件中提供说明材料或者承诺书（承诺书格式自拟）
29	响应性评审标准	GDS 系统硬件基本配置	GDS 系统数据服务器、操作员站、打印机、网络设备和操作台应与 DCS 系统合并设置，这些设备的要求见 DCS 系统技术规格书。GDS 系统的数据应整合至 DCS 系统监控软件/组态画面。请在投标文件中提供说明材料或者承诺书（承诺书格式自拟）
30	响应性评审标准	投标人主体要求	投标文件中应提供自有厂房地址及占地面积、公司基本组织架构及自有员工名单，列出自有设备。（应承诺材料真实，承诺书格式自拟，以便招标人考证）
31	响应性评审标准	集成控制系统要求	（1）系统应具备兼容性和集成能力，能够与SIS系统、DCS系统、GDS系统等设备无缝集成。系统应能够采集并处理来自不同设备和系统的数据，并在统一的平台下进行管理和控制，请提供说明材料或者承诺书（承诺书格式自拟）。（2）集成控制系统运行模式：天然气处理厂配套集成控制系统能够保障该系统可7×24h连续运行，请在投标文件中提供说明材料或者承诺书（承诺书格式自拟）
32	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	