

化肥一期、化肥二期紧急切断阀采购项目评审细则

标段编号：HXCF-241510/HXCF-241290/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标有效性、是否投标	是否投标
5	商务评议	商务评议、是否满足询价函所有星号要求	是否满足询价函所有星号要求
6	商务评议	2021年8月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），具备同类设备在国内三年以上使用业绩2项。	投标人需提供相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）竣工验收材料或供货发票复印件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、本次采购的同类阀门技术要求及竣工验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、本次采购的同类阀门技术要求及竣工验收材料或供货发票复印件的，均视为无效业绩。
7	技术评议	技术评议、是否满足物资描述行项目技术信息及澄清内容	是否满足物资描述行项目技术信息及澄清内容
8	技术评议	具备特种设备制造许可（压力管道元件）制造B级资质或等同认证。	提供相关证件原件复印件
9	技术评议	阀门及部分附件至少需满足 SIL1 等级的要求，并随机提供认证证书。阀	提供相关原件证书复印件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		门整体安全等级（SIL）的认证证书和认证报告应由TUV 或 EXIDA 等权威机构认证。	
10	技术评议	依照设计院提供的数据表，切断阀形式为通径球阀，泄漏等级满足数据表API598要求（不低于V级）。并且应按API598标准对所供阀门作气密性测试，按标准程序进行阀座泄漏试验并提供试验数据及合格证。安全防护满足API607标准（要求投标人提供相应防火证书）。	提供阀门试验数据及相关合格证书。
11	技术评议	电磁阀、限位开关必须配防浪涌保护器，并提供该防雷功能的详细参数及安装要求，品牌要求为P+F、MTL。	满足品牌要求。
12	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正投标报价	