

华南销售、华东销售、华北销售加油站油品及油气输送系统用物资框架协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5865/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
10	形式评审标准	投标报价	分项报价表（一）和表（二）不允许有缺漏项，否则将导致投标被否决。
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的投标。
12	形式评审标准	投标文件异常一致	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法证明不存在规律性，否决所有涉及投标人的投标。
13	资格评审标准	营业执照	（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。（2）投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	投标人属性	（1）投标人应为加油站油品或油气输送系统用物资制造商或集成商。若投标人为制造商，投标产品中必须有投标人自行生产的，并提供证明文件；若投标人为集成商，应具有至少1个合同的加油站油品或油气输送系统用物资的安装服务验收业绩，并提供业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）服务验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页、服务内容、及服务验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。（2）本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
15	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计事务所或审计机构审计的 2020-2022年度审计报告及财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计报告及财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
16	资格评审标准	业绩要求	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少有1个合同的加油站油品或油气输送系统用物资（至少包含复合管道）的供货业绩，且单个合同金额不低于1000万元人民币（含增值税）。投标人须提交相关业绩证明。（2）业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页、货物名称、合同金额及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。（3）若业绩合同为年度协议，除了提供年度协议，还应提供相应的协议下订单及订单相应的到货验收材料。同一个年协合同提供对应的订单算为1项有效业绩。
17	资格评审标准	信誉要求	投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人或授权代表无行贿犯罪行为，投标人应自行到“中国裁判文书网”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖公司公章提供给招标人。
18	资格评审标准	其他要求	投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			招标项目投标，否则相关投标均无效。
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
21	响应性评审标准	供货范围	包括复合管道材料及连接件、承重/非承重井盖、复合材料操作井、加油机底槽、卸油手孔、卸油防溢阀垫片，包括现场用辅材（树脂、固化剂、密封胶等）。
22	响应性评审标准	服务范围	包括：根据买方提供的加油站设计图纸，进行安装方案制定，现场安装、预制、管道管件连接、提交报告、管道试压及指导。包含但不限于以下工作：供货材料的运输到场，卸货、二次倒运、管道试压、供货商负责与买方施工单位之间工作协调与配合，按照买方施工单位的施工安排开展现场安装工作。
23	响应性评审标准	交货期	订单下达15天内。
24	响应性评审标准	交货地点	各销售公司加油站现场。
25	响应性评审标准	物资增值税率	物资增值税税率为13%。
26	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
27	响应性评审标准	投标保证金	人民币200000元，电汇或保函。具体要求详见投标人须知前附表3.4.1。
28	响应性评审标准	付款条款	每个《订货单》买方收到卖方提供的货物、安装调试，并核查（系指现场管道部分，完成第一次打压测试记录为准）无误后，买方在30日内通过电汇方式向卖方支付合同货款，货款具体支付比例和金额以订单中的约定为准，原则上要求质保金扣留金额为订单合同金额的5%，质保金退还时间为货到验收合格18个月或者安装投用12个月。
29	响应性评审标准	复合管道符合性认证	投标复合管产品应符合欧盟标准EN14125或美国标准UL971，并提供第三方检测机构出具的产品符合性认证证书；或满足GB/T39997标准。
30	响应性评审标准	复合管道检测报告	投标人提供的复合管道第三方检测报告应满足或优于以下（序号第11-第20）复合管道指标要求。
31	响应性评审标准	复合管道导静电性能	（1）若为导电型管材，单位长度电阻 $<10\Omega/\text{M}$ ； （2）若为耗散型管材， $10\Omega/\text{M}<$ 单位长度电阻 <10 的6次方 Ω/M ； （3）若绝缘型管材，击穿电压应大于100kv。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	复合管燃油渗透率	$\leq 0.2 \text{ g.m-2.d-1}$ (克/平方米/天)
33	响应性评审标准	复合管道耐压扁测试性能	压扁试验, 载荷2000N及以上, 10S及以上。无渗漏或无裂纹或无破损, 外径复原90%以上; 温度23℃, 试验5min 压力0.5MPa, 无渗漏(弯曲自然复原后静液压性能)。 温度23℃, 试验5min 压力-0.09MPa, 无塌陷(弯曲自然复原后耐负压性能)。
34	响应性评审标准	复合管道抗穿刺性能	穿刺试验: 23℃, 负荷500N后, 10S及以上, 无渗漏或无裂纹。 温度23℃, 试验5min 压力0.5MPa, 无渗漏(穿刺后静液压性能)。 温度23℃, 试验5min 压力-0.09MPa, 无塌陷(穿刺后静液压性能)。
35	响应性评审标准	复合管道抗冲击性能	冲击试验: 落锤冲击试验(1.8m, 0.5Kg)后, 无渗漏或无裂纹或无破损; 温度23℃, 试验5min 压力0.5MPa, 无渗漏(冲击后静液压性能)。 温度23℃, 试验5min 压力-0.09MPa, 无塌陷(冲击后耐负压性能)。
36	响应性评审标准	复合管道抗拉性能	拉拔试验: 23℃, 5min, 无滑移(无可见滑脱)
37	响应性评审标准	复合管道静液压强度性能	(1) 50℃, 5 bar, 5min, 无渗漏或无裂纹或无破损; (2) 23℃, 5 bar, 5min, 无渗漏或无裂纹或无破损; 继续增压到30 bar, 1min, 无渗漏或无裂纹或无破损。
38	响应性评审标准	复合管道耐弯曲性能	弯曲试验: 23℃, 0.5MPa, 5min无渗漏, 23℃, -0.09MPa, 5min无塌陷。
39	响应性评审标准	复合管道膨胀率	$\leq 0.2\%$
40	响应性评审标准	复合管道耐循环压力性能	23℃下或21.5℃下, 最高压力0.4MPa, 最低压力0.1Mpa, 循环次数超过1500000次, 无可见渗漏。
41	响应性评审标准	人孔操作井静电性能	表面电阻 $\leq 3.0 \times 10^8 \Omega$, 并提供满足要求的第三方检测报告。
42	响应性评审标准	人孔操作井性能(静态样品)	拉伸强度 $\geq 100\text{MPa}$; 压缩强度 $\geq 100\text{MPa}$; 弯曲强度 $\geq 200\text{MPa}$; 并提供满足要求的第三方检测报告。
43	响应性评审标准	人孔操作井性能(加入介质后)	弯曲强度(汽油, 常温, 30天) $\geq 160\text{MPa}$, 并提供满足要求的第三方检测报告。
44	响应性评审标准	加油机底槽	拉伸强度 $\geq 100\text{MPa}$; 压缩强度 $\geq 100\text{Mpa}$; 弯曲强度 $\geq 200\text{Mpa}$; 并提供满足要求的第三方检测报告。
45	响应性评审标准	加油机底槽, 卸油手孔, 井盖静电性能	绝缘型静电性能, 介电强度大于100kv; 导静电型静电性能, 表面电阻 $\leq 3.0 \times 10^8 \Omega$; 并提供满足要求的第三方检测报告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	响应性评审标准	井盖	载荷试验400KN，并保持30秒，检查裂缝，无开裂。提供的第三方检测报告满足或优于以上参数。
47	响应性评审标准	管理体系认证	投标人或所投产品的制造商需具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书。
48	响应性评审标准	承诺函1	投标人出具承诺函，承诺安装单位每个项目派出具有3年以上安装经验人员至少1名，并提供验收所需资料，协助买方完成施工、验收工作。安装单位具备管道生产制造商颁发的安装资格证书，且提供生产制造商颁发的安装资格证书。
49	响应性评审标准	承诺函2	投标人或所投产品的制造商出具承诺函，须承诺中标后购买复合管的保险，对投标人提供的产品进行质量担保，担保期限应不低于供货商承诺的产品使用寿命。如果在使用寿命范围内，由于产品和安装质量问题出现非人为因素和非自然灾害致使油料泄露，应按照该联保机制进行相应赔偿，赔偿范围包括：免费的更换、维修的经济损失、漏油损失以及由此带来的环保和社会方面所有损失。
50	响应性评审标准	承诺函3	中标供应商未在海油系统内履行过合同的，投标人承诺中标后无条件接受招标人组织的现场审查，核对确认投标文件中支持材料与现场情况的一致性。在合同履行过程中接受招标人不定期组织的质量现场抽检，如检测结果不符合招标文件要求，招标人有权停止采购。凡弄虚作假、与投标文件不一致否决其中标资格。
51	响应性评审标准	技术服务及安装费	技术服务及安装费不超过单次供货材料总价的20%
52	响应性评审标准	包装运输方案	投标人提供复合管、人孔井、加油机底槽产品的包装，运输，卸货验收三方面工作方案说明。需提供复合管，人孔操作井，加油机底槽实际运输包装外观照片各一张。
53	响应性评审标准	现场安装质量保证体系方案	投标人提供保障安装质量的工作方案实例（内容包含但不限于售前设计支持，现场安装监督检查，质量评估方案，管道安装检查表，加油站安装备案，安装后验收测试文件）。
54	响应性评审标准	售后服务方案	投标人提供售后服务方案，内容包含保修期间服务（售后服务流程）、售后服务网点覆盖本项目供货区域（需提供各服务网点地址，负责人，联系人电话）、保修期满后的服务支持。
55	响应性评审标准	一般商务、技术偏差	除了加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他商务技术条款（含第四章“合同条款及格式”中合同条款，合同条款按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务条款偏离数量超出5项或一般技术条款偏离数量超出5项，均视为响应性评审不合格。
56	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
57	投标报价评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
58	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	