

华鹤-2024年健康安全环保部门应急装备采购项目评审细则

标段编号：HXCF-241280/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标有效性、是否投标	投标有效性
5	技术评议	技术评议、是否满足物资描述行项目技术信息及澄清内容	技术评议
6	技术评议	资质要求	投标人本次投标所投产品中涉及防爆电气电子产品必须取得国家指定防爆检验机构颁发的防爆合格证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）（CNEX国家防爆电气产品质量监督检验中心或CQST国家防爆认证电气产品质量监督检验中心或PCEC石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心或NEPSI国家仪器仪表防爆安全监督检验站或CHEM机械工业防爆电气设备质量监督检验中心或CQCEX国家防爆所设备质量监督检验中心或EETI国家电气产品质量监督检验中心或CMEX国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心）
7	技术评议	业绩要求	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个包含防爆型远程遥控移动炮的消防供货业绩，且均满足防爆型远程遥控移动炮技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、包含防爆型远程遥控移动炮的到货验收材料(提供与合同对应的足额发票或与合同对应的验收单验收单)
8	技术评议	主要指标	1，消防电动防爆输转泵 ≥ Exd II BT4GB提供电机的防爆证书2，消防用红外热像仪 设备支持手机和PC端分析软件，红外照片可用在电脑端软件进行点、线、区域等远程分析；可将临近区域火场图片进行全景画幅拼接，对火场火情进行直观比对，用于调度指挥。（提供原厂家电脑端软件全景照片拼接技术证明。3，远程遥控

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			移动炮 防爆级别：≥ Ex dib IIB T3 Gb，投标提供防爆证。远程遥控移动炮应具有防爆性能 产品型号类型满足：PSKDY10/40WB（提供投标产品型号与带有CMA和CNAS标识的检测报告上的型号一致）（提供CCC消防产品认证证书）。 水平回转范围：大于等于270°；俯仰角度：+30°~+85°；4，手持高倍数暴雪泡沫发生器 有手持把手：≥1个；整体质量：≤8.5kg；无叶轮和风机设计；5，车载暴雪泡沫炮 额定流量：低倍泡沫流量≥30L/s，中倍泡沫流量≥16 L/s，中低倍泡沫流量≥50L/s；提供投标相对应数据
9	技术评议	人员要求	货物到厂后，投标人到厂参与远程防爆遥控消防炮验收。
10	技术评议	质量控制	设备到厂后，与招标人当面验货，满足条件入库，自入库验收之日起，由招标人测试15个自然日，测试无质量问题，予以付款，测试有质量问题，包退包换，往返运费由投标人承担。超过15个自然日且在一年内发生质量问题，投标人应第一时间进行维修，售后往返运费由投标人承担。
11	技术评议	进度计划	以签订合同日期为基准，在30自然日内向招标人提供货物。
12	技术评议	对询价文件一般条款响应	对询价文件一般条款完全响应
13	商务评议	商务评议、是否满足询价函所有星号要求	商务评议
14	商务评议	最近年审的营业执照	上传证件
15	商务评议	法定代表人授权委托书	上传文件
16	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价	