

南堡35-2油田CEP平台加挂井槽17口调整井项目中压开关柜集中采购 (二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8570/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
5	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效。
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定（除价格外）。
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受。
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受。
10	形式评审标准	分包情况	不允许分包。
11	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b) 投标人之间约定中标人； c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许。
15	资格评审标准	制造商要求	满足招标公告要求。
16	资格评审标准	业绩要求（需信息公开）	满足招标公告要求，且投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
17	资格评审标准	财务要求	满足招标公告要求。
18	资格评审标准	其他要求	满足招标公告要求。
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
20	响应性评审标准	付款进度	验收合格后，通知开票并收到发票后45天内付款。
21	响应性评审标准	现场核查	招标人有权要求投标人提供资质、资格和业绩证明文件原件和相关证明材料进行核查或进行现场考察。如果投标人无法提供证明文件原件或相关证明材料，或现场考察结果与投标文件响应内容不符，招标人有权否决其投标，并视为提供虚假投标资料进行处理。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	质保期	投标人所提供产品的质量保证期应至少为货物验收合格后 24个月/安装调试合格后 12 个月，以先到日期为准，并不以合同有效期终止而终止。
23	响应性评审标准	交货期	自合同签订之日起30日内完成供货。交货地点为天津市滨海新区东沽石油新村电气设备维修作业部院内。
24	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用中华人民共和国的法律，在天津仲裁委员会仲裁。
25	响应性评审标准	主要技术指标1	开关柜为6.3KV\1250A\带母线PT功能\环保气体。开关柜尺寸要求进线柜不大于600mm宽，2350mm高，1315深，馈线柜尺寸不大于500mm宽，2350mm高，1315深；变压器馈线柜尺寸不大于450mm宽，2350mm高，1315深；提供满足该要求的承诺函，按招标文件“第六章投标文件格式十、其他资料2.供货承诺书”格式提供；
26	响应性评审标准	主要技术指标2	开关柜、断路器、真空泡、互感器、避雷器、主电缆接插头需同一品牌；提供满足该要求的承诺函，按招标文件“第六章投标文件格式十、其他资料2.供货承诺书”格式提供；
27	响应性评审标准	主要技术指标3	综合保护必须满足技术要求书的尺寸要求：长*宽:220mm*(178±0.5)mm，左右各2个安装孔（φ6.5mm），安装孔间距：101.6*242.4mm；提供满足该要求的承诺函，按招标文件“第六章投标文件格式十、其他资料2.供货承诺书”格式提供；
28	响应性评审标准	主要技术指标4	开关设备和控制设备的设计和制造过程应经过第三方检验机构审查，并提供设计审查报告及检验证书，检验机构的选择和费用由卖方负责。买方认可的第三方检验机构为中国船级社(CCS)、挪威船级社(DNV)、必维国际检验集团(BV)、美国船级社(ABS)。通常开关设备和控制设备按B级设备要求取证，认证范围要求详见海上油气田中压气体绝缘开关设备和控制设备技术文件的附录A。提供满足该要求的承诺函，按招标文件“第六章投标文件格式十、其他资料2.供货承诺书”格式提供；
29	响应性评审标准	一般技术要求	充气使用环保气体，气体柜气室充气压力为了减少漏气风险，要求压力为微正压，不能大于1.4bar，提供满足该要求的承诺函，按招标文件“第六章投标文件格式十、其他资料2.供货承诺书”格式提供；
30	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
31	响应性评审标准	一般商务指标和一般技术指标	除上述标 项外，其他均为一般商务、技术指标，一般商务、技术指标偏离数量累计≥3项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
32	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
33	价格初步评审	投标报价	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。如国家税法修改，增值税率按照国家政策执行，合同含税总价随增值税税率的调整而调整，双方不再另行签订变更协议。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	价格初步评审	报价格式	投标人必须严格按照报价明细表的内容和格式进行报价，内容调整将导致被否决。
35	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
36	价格初步评审	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。附加税税率12%。
37	价格初步评审	围标串标	投标人以下情形，经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
38	价格初步评审	低于成本	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税） 合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
40	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	