

嘉明电厂厂区工业、生活废水系统设备改造服务(二次)评审细则

标段编号：CGP-24-DCF-JMDL-005/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|--|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 符合性审查 | 投标人名称 | 投标文件中的公章、电子公章均与营业执照上的公司名称一致。 |
| 5 | 符合性审查 | 投标保证金 | 满足第二章“投标人须知”对投标保证金的规定。 |
| 6 | 符合性审查 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天内保持有效。 |
| 7 | 符合性审查 | 报价文件特征码 | 若发现不同投标人在中国海油供应链数字化平台上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。 |
| 8 | 符合性审查 | 联合体投标人 | 不允许联合体投标 |
| 9 | 符合性审查 | 备选方案 | 不允许备选方案 |
| 10 | 符合性审查 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 11 | 符合性审查 | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 12 | 商务评议 | 营业执照 | 投标文件中的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照合法有效。 |
| 13 | 商务评议 | 资质要求一 | 投标人具备有效的环保专业工程承包三级及以上资质 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|------------|--|
| 14 | 商务评议 | 资质要求二 | 投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证 |
| 15 | 商务评议 | 业绩要求 | (1) 投标人自2020年1月1日至投标截止日在国内以来有1个及以上已完成的符合以下条件之一的合同(可包含在总包或整体合同中): a) 环保水处理设备供货; b) 环保水处理设备安装; c) 环保水处理设备维修; d) 环保水处理设备改造。 (2) 业绩证明文件包括: 业绩合同关键页(至少包括: 合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、供货或服务范围描述页)和供货完成证明文件(如: 采购方与供应商签字的物资到货验收或结算发票等能够证明供货完成的材料)或服务完成证明文件(如: 采购方与供应商签字的服务验收或结算发票等能够证明服务完成的材料)。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的, 视为无效业绩。(3) 业绩认定时间: 以合同双方签字的验收单签字时间或结算发票开具时间为准; 如各方签字日期时间不一致, 以最晚签字日期为准。 |
| 16 | 商务评议 | 财务状况 | 投标文件中有2021年-2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(成立时间不足三年应提供自成立之日起至2023年), 该报告至少包括财务审计报告封面、加盖会计师事务所或审计机构印章的审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。 |
| 17 | 商务评议 | 投标人不得存在的情形 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3和3.1.1项规定 |
| 18 | 商务评议 | 承诺书 | 提供签署的满足第六章“投标文件格式”的规定的承诺书。 |
| 19 | 商务评议 | 其他情形 | 不存在国家法规和招标文件明确否决的其他条款和要求。 |
| 20 | 商务评议 | 服务费 | 对第四章合同条款及格式第四条没有提出任何偏离。 |
| 21 | 商务评议 | 付款进度 | 对第四章合同条款及格式5.3条没有提出任何偏离。 |
| 22 | 商务评议 | 违约责任 | 对第四章合同条款及格式第十一条没有提出任何偏离。 |
| 23 | 商务评议 | 转让和分包 | 对第四章合同条款及格式第十七条没有提出任何偏离。 |
| 24 | 商务评议 | 法律适用和争议解决 | 对第四章合同条款及格式第十三条没有提出任何偏离。 |
| 25 | 商务评议 | 承包商质量健康 | 对第四章合同条款及格式附件六没有提出任何偏离。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|----------------|--|
| | | 安全环保协议 | |
| 26 | 商务评议 | 一般合同条款 | 合同条款偏离一条，视为一项商务偏离。 |
| 27 | 商务评议 | 一般商务偏离 | 除上述评议，对招标文件（除第五章外）每提出一条偏离视为1条商务偏离。商务一般指标中超过2项不满足招标文件要求的，结论为不合格。 |
| 28 | 技术评议 | 工作范围 | （1）供货范围需按招标文件中的描述范围，数量不存在缺漏；（2）服务范围包括原有放置的拆除、设备的供货、安装、调试、人员培训，同时也包括从工艺、电气、仪控、土建的二次深化设计，满足技术规范书第4项要求。 |
| 29 | 技术评议 | 主要供货清单 | 投标人应根据本技术规范书要求和具体选型情况提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、生产厂家等内容，且每项货物须明确为1个生产厂家，如选用的为2个或以上生产厂家，评委会将有权拒绝其投标文件。投标人需要提供供货来源说明（主要说明产品的生产厂家）或者授权书，如投标人使用招标文件附件技术规范书6.12推荐品牌清单所列以外品牌，还应提供业主证明文件：业主出具的使用证明扫描件，证明文件需含有技术参数、使用效果、产品材质、产品结构、可连续使用时间等内容（至少2家不同业主证明，必要时需提供原件供招标人核查）。如果投标人未提供证明文件或者提供的证明文件不能满足本项目的技术指标要求，评委会将有权拒绝其投标文件 |
| 30 | 技术评议 | 主要设备参数产品说明 | 投标人应根据招标文件附件技术规范书6.8所示主要设备（所列11大项设备）技术要求和具体选型情况提供产品说明书或能显示产品参数的公开印刷资料或检测机构公开出具的检测报告等，如投标人未提供证明文件，评委会将有权拒绝其投标文件 |
| 31 | 技术评议 | 进度计划/里程碑计划 | 投标文件中的进度计划要达到技术规范书“第7.进度计划/里程碑计划”的要求 |
| 32 | 技术评议 | 工业废水处理能力 | 投标文件中响应的工业废水处理能力不能低于技术规范书第5.1.一项Q=40t/h的标准 |
| 33 | 技术评议 | 生活污水处理能力 | 投标文件中响应的生活污水处理能力不能低于技术规范书第5.1.二项Q=10t/h的标准 |
| 34 | 技术评议 | 工业废水出水水质指标 | 投标文件中响应的工业废水出水水质指标应达到技术规范书“第6.5项的pH：6~9；悬浮物：20mg/L；COD：40mg/L；色度：40mg/L；BOD5：20mg/L；石油类：5.0mg/L”的标准 |
| 35 | 技术评议 | 生活污水水质指标 | 投标文件中响应的生活污水水质指标应达到技术规范书“第6.7项的污水处理后须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A及GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水水质》：COD：50mg/L；BOD：10mg/L；SS：10mg/L；氨氮：5mg/L；总磷：0.5mg/L”的标准 |
| 36 | 技术评议 | 工业废水装置一体化设备指标一 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第5.1.一项的8×2.2×3.5m，碳钢衬胶，带防雨罩 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|------------------------|--|
| 37 | 技术评议 | 工业废水装置一体化设备指标二 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第5.1.一项的搅拌机：ZJ-800，60rpm，3Kw |
| 38 | 技术评议 | 工业废水装置一体化设备指标三 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的表面负荷：3m ³ /m ² .h |
| 39 | 技术评议 | 中间水箱指标 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的有效容积不小于60m ³ |
| 40 | 技术评议 | 多介质过滤器指标一 | 投标文件中的内容不少于以下：直径DN2500 |
| 41 | 技术评议 | 多介质过滤器指标二 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的流速 8m/h |
| 42 | 技术评议 | 多介质过滤器指标三 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的反洗强度15L/m ² .S |
| 43 | 技术评议 | 多介质过滤器指标四 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的滤料：无烟煤层高400mm，石英砂层高：H=700mm |
| 44 | 技术评议 | 一体化生活污水设备指标一 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的外形尺寸：9500×3000×3000 |
| 45 | 技术评议 | 一体化生活污水设备指标二 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的数量2台 |
| 46 | 技术评议 | 一体化生活污水设备指标三 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的内防腐型式：石墨稀涂料 |
| 47 | 技术评议 | 一体化生活污水设备指标四 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的MBR膜面积：600m ² |
| 48 | 技术评议 | 一体化生活污水设备指标五 | 投标文件中的内容不少于以下：技术规范书第6.8.1项的加药装置：碳源、化学除磷、消毒剂3种以上 |
| 49 | 技术评议 | 其他技术指标 | 投标文件中的内容不少于以下：计量泵、液位计、阀门、MBR膜、污水泵、UPVC管、电缆等均满足招标文件品牌或相应品质要求 |
| 50 | 技术评议 | 一般技术指标偏离 | 除上述星号条款外，对招标文件第五章提出偏离的，每提出一条偏离的视为1项技术评审偏离。一般技术指标偏离超过2项，则技术评议不合格。 |
| 51 | 价格评议 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|-------------------------------|------|
| | | 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价 | |