

大峪口磷矿160万吨/年地下采矿工程项目矿用一般型中、低压开关和控制设备评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7630/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
9	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：14万元，其余满足投标人须知前附表第3.4.1条，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
10	形式评审标准	分包	不允许分包
11	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中《投标承诺书》的格式提供，否则将导致投标被否决

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），则认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，对于同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩不予认可，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	资格要求	（1）投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。（2）投标人所投产品需为满足矿用安全规程要求的GKG型矿用一般型高压开关柜（电压等级 6kV）和GKD矿用一般型低压开关柜（电压等级 380V），且需提供具有相应电压等级（电压等级 6kV、380V）的“KA”矿用安全标志证书、“KY”矿用合格证书复印件（原件备查）。
14	资格评审标准	业绩要求	2020年1月1日至投标截止日期（以合同签署时间），在此期间的任意连续的12个月内，投标人所投产品的制造商应至少具有1个合同或多个合同累计数量不少于矿用一般型中压柜（电压等级 6kV，供货数量不少于30台）以及矿用一般型低压柜（电压等级 0.4kV，供货数量不少于20台）的供货业绩，销售合同中能体现矿用或型号为GKG、GKD均符合要求。对于同一框架协议下的订单累计数量予以认可。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：（1）销售合同（合同内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称（需体现“矿用”或型号为GKG、GKD）及供货数量）（2）到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）或对应的销售发票扫描件； 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	响应性评审标准	投标报价	1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。3.投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。4.投标人应严格按照招标文件分项报价表格式报价，不允许修改格式，否则投标将被否决。
17	响应性评审标准	交货期	合同签订后90天内。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	响应性评审标准	交货地点	湖北省钟祥市胡集镇湖北大峪口化工有限责任公司项目现场。
19	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天。
20	响应性评审标准	付款条件和方法	请见第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款第5.7条。
21	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表（成立年份至2022年）。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	质保期	(1)设备质保期为安装调试合格后12个月或货到现场18个月，二者以时间先到为准。质保期内，卖方免费维修或替换由于产品自身质量问题造成的损坏及故障备件。
23	响应性评审标准	违约责任	请见第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款第二十六条。
24	响应性评审标准	适用法律	中华人民共和国法律
25	响应性评审标准	争议解决方式	争议解决方式为仲裁，在买方所在地仲裁委员会仲裁。
26	响应性评审标准	一般商务偏离	一般商务条款偏离可接受的最大范围（程度）为 5，超出则商务评议不合格，注：合同条款每一条（如6.1）记为一项偏离。
27	响应性评审标准	中、低压柜安全要求	开关柜外壳最低防护等级不应低于IP54（需提供矿用合格证，合格证书上的防护等级IP54或以上）
28	响应性评审标准	变频器柜要求	变频器柜散热风扇应采用背装方式进行安装，并有单独开关控制散热风扇，散热风扇的通风量必须满足变频柜散热需求。低压回路变频器及输出电抗器（变频器内置输入电抗器）由招标人自行购置并寄往投标方指定地点，投标方负责成套安装，承诺供货时提供矿用变频器柜KA认证。
29	响应性评审标准	低压柜母线要求	主母线均为矩形母排形式，不接受异形母排，母排材质均为高纯度电解铜排，含铜量不小于99.95%，铜排规格不低于设计要求，保证系统的安全性
30	响应性评审标准	矿用一般型直流电源柜、电池柜要求	矿用一般型直流电源柜、电池柜需具有矿用一般型电源柜（电源380/220），矿用一般型电池柜（电池容量65和/或100AH）的“KA”矿用安全标志证书和“KY”矿用合格证书”，详见技术文件第3.3.23条矿用一般型直流电源、蓄电池柜技术要求。
31	响应性评审标准	蓄电池要求	（1）蓄电池采用：湖南丰日电源电气股份有限公司、江苏理士电池、深圳科士达科技有限公司、深圳市南都电源有限公司或相当于。（2）单体蓄电池容量：100AH/65AH

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	断路器、熔断器、接触器等低压元器件要求	断路器、熔断器、接触器等低压元器件采用：施耐德、ABB、西门子或相当于。
33	响应性评审标准	供货范围	需满足第五章供货要求中第4.1条供货范围要求
34	响应性评审标准	检验和试验	应满足技术文件第6条“检验和试验”的要求。
35	响应性评审标准	售后服务	投标人应提供完整的售后服务方案。
36	响应性评审标准	交付技术文件	应满足技术文件第8条“技术投标文件要求”和第9条“投标人应提供的设备出厂资料”的要求。
37	响应性评审标准	主要元器件品牌要求	应满足技术文件第10条“主要元器件品牌推荐表”中“ ”条款的要求。
38	响应性评审标准	技术数据表中参数要求	应满足技术文件附件1“技术规格书”中“ ”条款的要求
39	响应性评审标准	一般技术偏离	一般技术偏离可接受的最大范围（程度）为 5项，超出则技术评议不合格。注：技术条款每一条（如6.1）记为一项偏离。
40	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	