

# 大峪口160万吨地采项目组消防器材评审细则

标段编号：HXCF-260470/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	报价人名称	与营业执照、资质证书一致。
6	投标有效性	报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
7	投标有效性	报价有效期	报价截止之日起【90】天内保持有效。
8	商务评议	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p> <p>如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法正式授权。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。</p> <p>如果报价人为代理商，本单位缴纳社保的人数不能为零，报价时须出具社保证明材料；且须提供制造商的合法正式授权委托书，且授权委托书应为行业代理或区域代</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理，不接受海油项目代理。报价人将被授权的货物再授权给其他报价人同时参与报价的，相关的所有报价将被拒绝。
9	商务评议	资质证书	报价人提供消防器材的型式检验报告，应可在中国消防产品信息网（cccf.com.cn）网站核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
10	商务评议	业绩要求	<p>2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同的消防栓或消防器材产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是本次投标产品的制造商）。</p> <p>投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、消防栓或消防器材技术要求、用户签字或盖章的到货验收材料。</p> <p>若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。</p> <p>未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
11	商务评议	信誉要求	<p>1. 按询价文件附件6格式提交《供应商承诺书》，且不存在询价文件第四款“信誉要求”的情形。</p> <p>2. 经查询，投标人在“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）被列入严重失信主体名单。</p> <p>3. 经查询，投标人在全国企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的。</p> <p>4. 经查询投标人在“中国执行信息公开网”网站（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）被列入失信被执行人名单。</p>
12	商务评议	联合体投标	不接受联合体投标。
13	商务评议	分包	不允许分包。
14	商务评议	一般商务条款偏离	除询价文件规定的实质性条款外，其它一般商务和合同条款偏离可接受的最多项数为：3项。
15	商务评议	报价缺漏项	报价人的报价经过评审存在缺漏项（含留空未报价）情况，则视其缺漏项包含在其他分项报价中，并要求报价人书面澄清确认，报价人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在报价文件中的，评审小组应当否决其报价。
16	商务评议	付款条款	货到验收合格并收到合格发票后30个工作日内付款。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
17	商务评议	报价文件格式	符合附件3-4：《报价单》报价文件格式的规定。
18	技术评议	交货时间	签订合同后60天内完成送货。
19	技术评议	交货地点	湖北省荆门市钟祥市胡集镇大峪口化工有限公司的主工业场地
20	技术评议	技术要求	根据附件1《大峪口160万吨/年磷矿地采项目组消防器材技术询价文件》列示
21	技术评议	关键技术条款	1、消防箱采用挂壁式 2、室内消火栓公称通径：DN65，公称压力：1.6 MPa 3、消防水带数量：一个消防箱中放置2盘 4、消防水枪结构：直流-喷雾水枪 5、快速接口材质：黄铜 6、消防栓箱型号：SG24B65J（卷置式），材质：304不锈钢，厚度不低于3mm（暗锁也采用不锈钢） 7、消防砂箱尺寸：400×600×400，材质：316L不锈钢（两边带把手）
22	技术评议	供货范围	详见附件1技术询价文件，消防栓供货清单表。
23	技术评议	一般技术条款偏离	除询价文件规定的实质性条款外，其它一般技术条款偏离可接受的最多项数为：3项。
24	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	