

大榭石化炼化一体化项目化验室采暖通风系统评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6647/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
7	形式评审标准	选择性报价	(1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 (2) 除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
8	形式评审标准	备选投标人案	除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标人案，否则其投标将被否决。
9	形式评审标准	投标保证金	(1) 保证金金额为人民币20万元。 (2) 符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定。
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。对于招标文件公开信息要求的资质、业绩，投标人已按要求列出资质名称、业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段应予以认可。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; (2) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制, 例如: 不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址(或“网卡序列号”)”内容任何一项一致;
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”, 则否决相应投标。
13	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照, 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。投标人为事业单位的, 应具有合法有效的事业单位法人证书, 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。投标人为分公司的, 应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书, 分公司与上级法人单位只可一家参与投标, 同时参与投标的, 投标均无效。
15	资格评审标准	资质要求	本次投标允许设备安装进行分包, 投标人需要明确具体安装单位并在《附件二投标承诺书》中体现, 暖通设备安装单位需具备1) 建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质及以上和2) 有效的建筑施工企业安全生产许可证, 投标时提供证书原件扫描件(原件备查)。
16	资格评审标准	投标人属性	投标人应为化验室或实验室采暖通风系统集成商, 本次招标不允许代理商或贸易商投标。
17	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的, 应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务状况表。
18	资格评审标准	业绩要求	2019年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准), 投标人具有至少1个实验室或化验室采暖通风系统供货业绩, 供货范围至少包含以下内容(含安装): 空气处理机组、送风或排风机组、空调机、尾气或废气处理机组、文丘里阀或蝶阀、实验室或化验室控制系统; 且业绩合同金额不低于1000万元。投标人须按规定格式提交业绩表, 并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括: 1) 销售合同复印件(合同签署页应有双方盖章)和2) 到货验收材料(包含验收单位签字或盖章)。 投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容: 适用环境(实验室或化验室)、供货范围(含安装)(空气处理机组、送风或排风机组、空调机、尾气或废气处理机组、文丘里阀或蝶阀、实验室或化验室控制系统)、合同签署时间、投标人名称(须作为合同卖方)、标的名称、合同总金额和到货验收材料。未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容的, 均视为无效业绩。
19	资格评审标准	不存在禁止投标	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的情形	
20	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
21	响应性评审标准	投标内容	(1) 主要技术规格：中心化验室采暖通风系统包含变风量组合式空气处理机组2台（风量17070~59868m³/h）、离心变频风机12台（风量7860~34200m³/h）、低噪声离心风机箱2台（风量31200m³/h）、风机盘管32个（工作压力1.6MPa）、风冷冷风型柜式空调机7台（制冷量5.0~22.3kW）、尾气处理装置6套（处理风量11100~34200m³/h）；变风量文丘里阀23个（10~12英寸）、定风量文丘里阀30个（8~12英寸）、防火阀13个（320~1500mm）、蝶阀17个（DN80~DN200）、截止阀107个（DN20~DN100）；通风柜变风量控制系统39套、智慧实验室管理系统1套。 (2) 交货数量：一套（含安装调试）。 (3) 具体以第五章“供货要求”-“4、供货范围及工作范围”的要求为准，分项报价表内容不允许偏离。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后4个月内完成全部设备的交付和安装调试。
23	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区大榭街道大榭石化项目现场。
24	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内。
25	响应性评审标准	权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
26	响应性评审标准	质保期要求	主体材料、主要设备（含文丘里阀及变风量蝶阀）及系统软件等在竣工验收交付使用起24个月，其余材料质保期按照原材料厂家约定质保时间。在附件二《投标承诺书》中体现。
27	响应性评审标准	付款进度与比例	(1) 买方在合同设备完成安装、调试、试运行后，经考核达到合同规定的全部技术规范、标准和要求，买方联合验收合格之后向卖方支付合同总价的80%作为调试款。(2) 项目投用6个月后尾气检测符合国标要求，买方于30日内向卖方支付合同总价的15%。(3) 合同总价的5%作为质保金。 具体以合同文本为准。在附件二《投标承诺书》中体现。
28	响应性评审标准	体系证书	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	分供应商要求	符合“第五章供货要求”《技术招标文件》-6、主要材料及设备分供应商的要求。作为承诺项，在附件二《投标承诺书》中体现。
30	响应性评审标准	变频离心风机技术要求	(1) 风机须依据JBT/T9536-2013通过防腐等级WF1认证，投标人须提供所投产品WF1证书的复印件。 (2) 风机须满足《GB 19761-2020》标准并达到一级能效，投标人所投产品须提供具有CMA和CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 投标人应在投标时提供上述报告及证书复印件，原件备查。
31	响应性评审标准	尾气处理装置技术要求	(1) 投标人须提供尾气处理装置对有机污染物的净化效率不低于90%，投标人须提供具有CMA和CNAS认证标志的第三方检测机构依据《HJ/T 386-2007》或《HJ/T 387-2007》标准出具的检测报告复印件。 (2) 投标人承诺项目投用半年后，由第三方专业质检机构对废气处理系统后废气进行检测，满足有机、无机实验废气经处理后满足国家相排放标准。” 投标人应在投标时提供上述报告及证书复印件，原件备查。
32	响应性评审标准	新风空调机组技术要求	(1) 机组应采用有框架结构，框架应有足够的强度和刚度。依据《GB/T 14294-2008》标准箱体变形率不得高于1.5mm/m，投标人须提供具有CMA和CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件。(2) 机组内外板双重密封，依据《GB/T14294-2008》标准机组漏风率应在机组静压保持不低于500Pa条件下不超过0.8%，投标人须提供具有CMA和CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 投标人应在投标时提供上述报告及证书复印件，原件备查。
33	响应性评审标准	变风量文丘里阀技术要求	(1) 投标人所投变风量文丘里阀须获得国家空调设备质量监督检验中心或SGS或权威检测机构的检验报告复印件。 (2) 投标人所投变风量文丘里阀标定装置须获得国家空调设备质量监督检验中心或SGS或权威检测机构第三方风量标定设备的测试报告及评定证书复印件，且在有效期内。 投标人应在投标时提供上述报告及证书复印件，原件备查。
34	响应性评审标准	变风量排风蝶阀技术要求	(1) 投标人须提供由国家空调设备质量监督检验中心或SGS或其它权威检测机构出具的变风量排风蝶阀阀片漏风量检验报告。 (2) 投标人须提供由国家空调设备质量监督检验中心或SGS或其它权威检测机构出具的风量校验标定装置第三方风量标定设备的测试报告及评定证书。 投标人应在投标时提供上述报告及证书复印件，原件备查。
35	响应性评审标准	一般商务或一般技术偏差	(1) 除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分 合同书 第一条1.1记为一项偏离）偏离数量≥5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。 (2) 除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”，按供货要求内三级序号层级为计算单位，如“4.2.3安装调试工具和材料”记为一项偏离）偏离数量≥5项，视为技术响应性评审不合格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 其投标将被否决。
36	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
37	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
38	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
39	价格初步评审	围标串标	有以下情形的, 视为投标人相互串通投标, 否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
40	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
41	价格初步评审	增值税税率	增值税税率为13%。
42	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价(含税) 合计金额-暂列金额(含税)合计金额	
43	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	