

大榭石化馏分油五期项目（炼化项目）厂外-信海仓储技术改造配套工程电动执行机构及偏心旋转阀采购评审细则

标段编号：DXCC-XM-2024-WZ-004/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	1) 本项目报价为一揽子总包报价。投标人应按清单格式和内容逐条填写。评标时，评委会不对投标人所填内容和报价进行调整。投标人须书面承诺上述报价满足技术要求和采购文件要求，在合同执行过程中出现任何缺漏，投标人将免费提供缺漏问题的解决方案并实施，招标人不承担任何费用。（合同约定的变更情形除外）。 需提供承诺函。 增值税税金按照一般计税方式计算；
7	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	不接受选择项报价
9	资格评审标准	营业执照	1、营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书
10	资格评审标准	资质要求1	1) 投标人应为电动执行机构产品的制造商，电动执行机构不接受代理商投标。如投标人为其所在集团公司内唯一负责销售的销售公司则视投标人为制造商（投标人应提供能够证明上述事项的证明文件）。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人须提供《制造商承诺书》（格式详见附件） 2) 投标人所投电动执行机构需提供由国家市场监督管理总局认可的认证机构颁发的防爆电气类产品强制性产品认证（CCC 认证）证书，且证书在有效期内； 3) 投标人所投电动执行机构需提供由国家认可的防爆检验机构颁发的防爆合格证书（等级不低于Ex db IIB T4 Gb），且证书在有效期内；
11	资格评审标准	资质要求2：	1) 投标人应提供拟采购的偏心旋转阀品牌或制造商名称及制造商营业执照； 2) 投标人拟采购的偏心旋转阀应提供在有效期内的由国家市场监督管理局颁发的压力管道元件特种设备制造许可证，许可子项目为压力管道阀门（金属阀门），等级A1，产品范围应包含气动调节阀； 投标人拟采购的偏心旋转阀提供在有效期内的由国家认可的第三方机构出具的压力管道元件特种设备型式试验证书，产品范围包括气动调节阀，产品型号应覆盖公称通径4”、公称压力CL300。
12	资格评审标准	业绩要求	2021年1月1日至投标截止日，投标人应提供任意2年中，单个合同不少于38台电动执行机构的供货业绩，且已验收通过（合同业绩应在不同年份）。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、关键技术参数及要求）和2) 到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。(3)未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
13	资格评审标准	联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
14	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离数量	一般商务条款和一般技术条款（包含第四章合同条款及格式、第五章供货要求等相关内容）偏离数量累计超出3项（不包含3项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，导致响应性评审不合格。【注：招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”以外的条款均为一般条款。合同条款及格式按二级条款计算，例如：合同条款1.1 计为一项一般条款】
16	响应性评审标准	投标有效期	本次投标有效期120天。
17	响应性评审标准	合同付款条款	满足第四章“合同文本通用条款第五条”的规定；提供承诺函

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	响应性评审标准	技术方案	所提供的电动执行机构及偏心旋转阀应明确响应技术要求中电动执行机构及偏心旋转阀的主要技术指标，并在投标文件中明确所投产品的技术规格参数或图纸。（提供满足本次招标要求的设计方案，如提供的设计方案无法清晰辨认出实质性响应招标文件技术要求，或设计方案无法体现能够满足对应评审要求的内容，则视为本项评议不合格）
19	响应性评审标准	执行机构力矩	投标人应根据阀门清单内数据提供各电动执行机构的额定输出力矩（额定输出力矩至少应为阀门扭矩的1.5倍，且不应为阀门造成损坏）、功率、电流和电压。
20	响应性评审标准	产品证书	投标人应提供下列等级证书或检测报告，所提供的正说或报告应覆盖本次所投电动执行机构型号： 1）国家授权机构颁发的防护等级证书或检测报告（覆盖等级IP65或IP66）； 2）国家授权机构颁发的防腐等级证书或检测报告（防腐等级不低于WF2）； 3）国家授权机构颁发的盐雾试验检测报告； 4）国家授权机构颁发的防浪涌等级证书或检测报告
21	响应性评审标准	交货期	投标人承诺合同签订后5周内具备交货条件
22	响应性评审标准	生产制造能力（电动执行机构）	投标人应提供相关生产能力证明材料，包括但不限于生产厂房、机加工设备、装配设备等。投标人需提供厂房内外部（其中有一张照片应是带有与投标人名称一致的门面照）、设备购置发票复印件或对应的采购合同或租赁凭证及对应的照片，并承诺所提供的照片与提供的材料相一致。（投标人应根据要求提供该评议项中的所有材料及照片，若提供的投标资料未能清晰体现满足本条评议内容，则视为本项评议不合格）。
23	响应性评审标准	检测能力（电动执行机构）	投标人应提供电动执行机构各项检验测试能力证明材料，例如原材料检测、零件加工精度检测、壳体耐压和气密测试、扭矩测试、整机性能测试、电机性能测试、环境试验、抗老化测试、寿命测试等，提供带有投标当年时间戳、GPS信息、含有设备铭牌内容的照片和明细表（投标人应将上述罗列的检测设备一一罗列，并在设备下方配上符合招标人要求的照片，若提供的照片无法涵盖本项评审内容，则视为本项评议不合格；同时，照片上的时间等信息不能是手工录入，最好是使用带有此功能的相机进行拍摄）。
24	响应性评审标准	生产及检测能力（偏心旋转阀）	投标人应提供本次拟采购的偏心旋转阀厂家的生产及检测能力证明材料，包括但不限于提供数控机床、超声波清洗机、无损探伤机、高精度压力校验设备等设备的照片。照片应涵盖上述设备的铭牌、投标当年的时间戳、GPS信息
25	响应性评审标准	产品承诺（偏心旋转阀）	投标人应承诺拟采购的偏心旋转阀所用定位器品牌为招标人罗列的品牌之一，且该定位器为防爆等级不低于等级不低于Ex db IIB T4 Gb的防爆产品，并在供货时提供该定位器的防爆合格证（提供承诺函）
26	响应性评审标准	原材料及外购件控	投标人应在投标文件中明确阐述本单位在原材料及外购件的选用、质量控制、产品

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		制措施	检验等方面的措施或制度。
27	响应性评审标准	现场安装、验收	投标人承诺当业主通知需要安装调试及投产试运行，供货方应派有经验的工程师到现场进行指导安装和指导试运工作，并提供技术支持。卖方对用户的技术、操作人员进行无偿技术培训；在保证期内无偿提供维修服务及提供相应配件，自带维修的工具。（提供承诺函）
28	响应性评审标准	备品备件要求	投标人承诺对零备件的供应，国内调配时间不超过48小时。（提供承诺函）
29	响应性评审标准	售后服务响应及培训	投标人承诺有专业技术服务团队，服务项目齐全满足现场所需，12小时内响应，36小时内赶到现场解决处理；保障措施详细，售后服务承诺优异；对买方人员进行现场免费培训，并免费提供详细的培训文件。（提供承诺函）
30	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
31	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	