

# 大榭石化-炼化一体化项目应急调度控制系统评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5384/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
9	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”
11	形式评审标准	制造商投标	投标人应为本次投标所投产品的集成商或制造商。
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，提供原件扫描件(原件备查)。
13	资格评审标准	体系认证证书	具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、IS45001职业健康安全管理体系认证，投标时以最新体系标准为准，需提供证书原件扫描件(原件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			备查)
14	资格评审标准	业绩要求	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人具有在中国境内至少1个合同的应急调度控制系统供货业绩，且满足合同金额为300万元及以上以及至少包含以下项目中的两项：LED大屏、综合布线系统、监控系统、会议系统、融合通信系统、指挥中心系统软件。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、项目名称、货物名称、合同总金额及对应清单及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的证明文件未包含以上信息，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
17	资格评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	不同投标人标书制作	不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
19	资格评审标准	开标一致性	除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准；（如系统中开标一览表交货期填写格式和招标文件不同（如时间单位不同），请在开标一览表备注中说明，建议在备注注明交货期满足招标文件要求）。
20	响应性评审标准	投标报价	1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。2) 除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
21	响应性评审标准	投标内容	符合第五章技术要求中供货范围全部内容。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后4个月内交货

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	交货地点	大榭石化炼化一体化项目现场指定地点
24	响应性评审标准	投标有效期	120天。
25	响应性评审标准	投标保证金	投标保证金：10万人民币电汇或银行保函；投标保证金有效期：不少于招标文件要求的投标有效期；并满足投标人须知前附表 3.4.1 的要求。
26	响应性评审标准	付款条件	符合第四章“合同条款及格式”第 2.5 款的要求。
27	响应性评审标准	大屏幕技术要求	1.点间距 1.25mm； 2.像素组成为纯红+纯绿+纯蓝，采用RGB晶片全倒装技术，COB封装方式； 13.本项目所投LED屏体须通过CCC强制认证，投标时提供LED显示屏CCC认证证书。
28	响应性评审标准	交换机技术要求	1、整机交换容量 432Gbps，转发性能 144Mpps，官网有两个指标的，以小的为准，提供官网链接及截图；
29	响应性评审标准	汇聚交换机技术要求	整机交换容量 2.5Tbps，转发性能 1080Mpps，官网有两个指标的，以小的为准，提供官网截图与链接；万兆光接口 48个，40G光接口 2个
30	响应性评审标准	视频会议一体机（移动）技术要求	液晶屏显示尺寸 86英寸，采用A+规屏；显示比例16：9；分辨率 3840*2160，可视角度 178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。
31	响应性评审标准	会议管理平台技术要求	独立硬件部署（非MCU内置模块），采用信创芯片、操作系统和数据库软件
32	响应性评审标准	数据制作技术要求	大榭厂区2.1平方公里三维倾斜摄影数据建模，达到CIM3标准模型程度，地面分辨率为3CM
33	响应性评审标准	融合通信平台主机	机架式服务器，应急指挥平台基础软件包，提供多种音视频业务的融合接入及互联互通，具备双机热备、双网双平面、业务集成等软件，单系统最大支持1万用户注册，1000用户并发，支持双机热备、平台堆叠。本次注册用户授权1000门，会议用户授权60方，数字中继1个 支持多媒体融合调度功能、调度会议功能
34	响应性评审标准	列间空调	1.尺寸：宽度300mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量 12kw，显冷量 12kw，风量 3000m <sup>3</sup> /h，水平送风模式；
35	响应性评审标准	投标供货清单要求	符合第五章“供货要求”5.2款的要求。
36	响应性评审标准	分包商	符合第五章“供货要求”第5.1款的要求。
37	响应性评审标准	报价格式	投标人必须严格按照招标文件第六章投标文件格式中“分项报价表”和“分项报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			“明细表”规定报价格式、内容和顺序报价，否则其投标将被拒绝。
38	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号(必须满足)的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款(含合同条款)均为一般商务技术条款，一般商务条款偏离超过5项，或一般技术条款偏离超过5项，视为商务技术评议不合格。投标方必须明确说明报价书与本技术招标文件相偏离的内容，并将全部的偏离的细节在报价书的“偏离清单”中注明。 “偏离清单”中的偏离必须得到招标方的书面批准。如未在“偏离清单”提出偏离，将认为提供的设备符合本技术招标文件的全部要求。
39	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
40	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	