

# 安全环保公司环保设备及配套设施专有部件采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5656/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	拾万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	报价文件特征码	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	资格评审标准	营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 (3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人在2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少具有1个已完成的污水或污泥处理设备的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。 2) 提供的业绩证明文件包括：合同及到货验收材料。合同包括具有法律效力的合同首页、签字盖章页、货物名称；到货验收材料应为货物验收单或结算发票，货物验收单应有双方签字或盖章，以及确认时间。 3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个完成订单的订单相应的货物验收单或结算发票。同1个年度协议合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩，订单编号或订单内容应与年度协议相关联。 4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 5) 原件备查。
18	资格评审标准	信誉要求	1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪；2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件。
19	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。制造商须提供《制造商承诺书》（格式详见附件）及符合下述条件之一的证明材料：1) 有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包括：污水或污泥处理设备类的设计开发或加工或生产或制造，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。投标时需提交原件扫描件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(原件备查); 2) 如自有厂房, 提供产权证及生产或加工设备实物照片; 3) 如租赁厂房提供有效期内的厂房租赁合同及生产或加工设备实物照片。
20	响应性评审标准	交货期	投标人须承诺: 协议有效期: 自协议签订之日起3年, 合同执行阶段采用“1+1+1”年的方式。交货期: 自订单生效之日起30个日历日内完成供货。
21	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
22	响应性评审标准	交货地点	投标人须承诺: 满足交货地点为: 山东省龙口市、辽宁省葫芦岛市、天津市、广东省惠州市、海南省三亚市及招标人指定其他中国沿海城市, 具体地址以订单为准。
23	响应性评审标准	体系要求	投标人需提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )核实。 注: 上述带网站网址的证书核实, 投标人请自行查询, 将查询结果截图加盖公章后放入投标文件。
24	响应性评审标准	付款条款	投标人须承诺: (1) 卖方在订单委托规定的期限内将货物运至交货地点, 经安装、调试, 运行性能验收合格后, 向买方提供订单委托总额100%的有效增值税专用发票, 买方将在45日内支付订单委托总额的97%;  (2) 订单委托总额的3%作为质保金, 质保期结束且无任何质量问题, 买方收到正式收据后将在45日内支付质保金。
25	响应性评审标准	权利义务	招标文件(包括所有附件)中所有标注“ ”项和第四章“合同条款及格式”中违约责任、质保条款、付款期条款均为实质性条款, 任何对实质性条款的偏离都将导致投标被否决。
26	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
27	响应性评审标准	关键指标-1	投标人须承诺: 投标人在订单签订后向招标人提供所供设备的详细技术参数, 包括处理量、设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、设备净重、运行重量、装机功率、运行功率及其他招标人要求提供的规格参数等, 由招标人进行统一审核。
28	响应性评审标准	关键指标-2	投标人须承诺: 投标人负责设备的设计工作, 并将最终设计图(电子版)提供给招标人审核并报CCS检验。
29	响应性评审标准	关键指标-3	投标人须承诺:

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提供的溶气发生装置中加压溶气设备采用多相流溶气泵。
30	响应性评审标准	关键指标-4	投标人须承诺： 提供的设备满足供货要求需求一览表中对CCS检验证书的要求。
31	响应性评审标准	关键指标-5	投标人须承诺： 提供的布水器为钟罩式且压力降 5Kpa。
32	响应性评审标准	关键指标-6	投标人须承诺： 提供的设备性能满足供货要求“验收标准要求”中的验收指标。
33	响应性评审标准	关键指标-7	投标人须承诺： 提供的自吸排污器型式为内件式旋射自吸排污，非内件式旋流分离管。
34	响应性评审标准	关键指标-8	投标人须承诺： 提供的脱气系统脱气率 99%，天然气除雾装置液滴去除率 95%。
35	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人须承诺： 现场信号优先选用本安型，防爆等级不低于（Exia BT4），其次可选隔爆型，防爆等级不低于隔爆型（Exd BT4）。
36	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人须承诺： 提供的电磁流量计电极材质应根据被测介质的腐蚀性选择316LSS、哈氏合金C、铂、钛、钽等合金。
37	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	