

安技服火灾安全产品模块采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7927/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★联合体投标人	不允许联合体投标。
7	形式评审标准	★备选投标方案	不允许备选方案。
8	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	★投标保证金	人民币伍万元整。应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。境内投标人提交的投标保证金采用银行电汇时，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
11	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。2) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	资格评审标准	★投标人属性要求	本次招标仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受贸易商、代理商投标。制造商应满足下列条件之一并提供支持文件：（1）生产资质证书（特种设备生产/制造许可证）；（2）投标方须具备ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包括：消防产品类相关），证书必须在有效期内，且国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时须提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	★业绩要求(开标环节需要公开)	投标人在2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少具备1个已完成供货的火灾探测器和射流灭火装置的整机或火灾探测器和射流灭火装置的零部件业绩合同（若无法提供同时包含火灾探测器和射流灭火装置的整机或火灾探测器和射流灭火装置的零部件的供货业绩合同，可分别提供一个火灾探测器整机或零部件的供货业绩合同和一个射流灭火装置整机或零部件的供货业绩合同，以上分别同时提供的2个业绩算1个业绩。），须提供相应业绩证明文件；业绩证明文件至少包括：①供货合同复印件，合同应包括具有法律效力的合同首页、签字盖章页、签订日期及货物名称；②到货验收材料。到货验收材料应为货物验收单或结算发票，货物验收单应有双方签字或盖章，以及确认时间。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、合同内容、制造商名称、货物名称、货物验收证明的，均视为无效业绩。若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个完成订单的订单页以及货物验收单或结算发票。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（订单编号或内容与年度协议相关联）
18	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	响应性评审标准	★探测器工作环境温度范围	投标人承诺探测器工作环境温度范围：-40℃~+70℃（该模块供货前需提供产品质量检验检测研究院出具的探测器温度范围检测报告）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	★火灾探测器防爆保护模块	投标人承诺防爆等级：具备Ex d II C T6 Gb等级的防爆能力（该模块供货前需提供国家低压防爆电器质量监督检验中心出具的检测报告）。
21	响应性评审标准	★智能核心控制模块	投标人承诺火焰报警时间小于5s，烟雾＜10s（该模块供货前需提供产品质量检验检测研究院出具的火焰报警检测报告）。
22	响应性评审标准	★自动跟踪定位射流灭火装置图像型检测模块1	投标人承诺具备Ex d II C T4 Gb等级的防爆能力（供货前需提供国家低压防爆电器质量监督检验中心出具的检测报告）。
23	响应性评审标准	★自动跟踪定位射流灭火装置图像型检测模块2	投标人承诺视频接口：支持数字高清和模拟标清视频信号。（该模块供货前需提供产品质量检验检测研究院出具的检测报告）。
24	响应性评审标准	★自动跟踪定位射流灭火装置图像型检测模块3	投标人承诺通信接口：支持RS485和RJ45网络通信。（该模块供货前需提供产品质量检验检测研究院出具的检测报告）。
25	响应性评审标准	★自动跟踪定位射流灭火装置热成像图像多光谱检测模块1	投标人承诺定位器采用红外成像图像式多光谱水平垂直定位器（可以实现火焰和高温复合定位，当保护区域出现明火时，热成像通道和近红外通道可以实现独立定位，当同时出现高温和明火时，可优先对明火进行定位扑灭，然后在高温区域进行降温处置。）（该模块供货前需提供产品质量检验检测研究院出具的检测报告）。
26	响应性评审标准	★自动跟踪定位射流灭火装置热成像图像多光谱检测模块2	投标人承诺视频接口：支持数字高清和模拟标清视频信号。（该模块供货前需提供产品质量检验检测研究院出具的检测报告）。
27	响应性评审标准	★自动跟踪定位射流灭火装置热成像图像多光谱检测模块3	投标人承诺通信接口：支持RS485和RJ45网络通信。（该模块供货前需提供产品质量检验检测研究院出具的检测报告）。
28	响应性评审标准	★一般指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。
29	响应性评审标准	商务其他偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
30	响应性评审标准	技术其他偏离	一般技术条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
31	响应性评审标准	银行信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
32	响应性评审标准	★投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。《投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			承诺书》格式详见招标文件第六章投标文件构成其他资料。
33	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	