

富岛公司2026年化肥二期成品装置出库系统输送带除湿设备更新改造 服务评审细则

标段编号：HXCF-260574/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	供应商名称	与三证合一营业执照或相关证明材料一致
6	投标有效性	响应文件签字盖章	响应函有法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。由代理人签字的，应附授权委托书，授权委托书应符合第六章响应文件格式的规定。响应文件其他内容按格式要求签字或加盖公章。
7	投标有效性	报价唯一	只能有一个有效报价。
8	商务评议	资质要求	投标人应具有有效的机电工程施工总承包贰级或以上资质，并可在“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)、网址： https://jzsc.mohurd.gov.cn/ ”查询确认，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
9	商务评议	业绩要求	投标人应具有2023年1月1日起至投标截止时间（以业绩合同签署时间为准）至少一项制冷暖通类新建、改扩建施工业绩或机电设备安装施工业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）工程验收证明材料及结算发票复印件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、工程验收证明材料及结算发票。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
10	商务评议	信誉要求	符合第二章第3条及供应商须知前附表第3.5(5)款规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	商务评议	人员要求	需配备如下专职人员：项目负责人（技术负责人）、专职安全员、焊工、电气仪表工、其它施工人员等，具体人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出，以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工作业任务。满足3.2.3关键人员要求清单内容。
12	商务评议	一般商务条款偏离	除询价采购文件规定的实质性要求和条件()外，其它一般商务要求（合同条款的偏离属于一般商务要求），合同条款每一条记为一项，偏离数量累计超出2项（含2项）的投标，将被视为不满足询价采购文件实质性要求，并导致投标被否决。商务偏离表无偏离，但投标文件存在偏离，以投标文件中偏离内容为准，不予澄清。商务、技术偏离表无偏离，投标文件中未包含相应内容，按招标文件要求应提交证明材料或详细方案的，视为不响应招标文件，不予澄清。招标文件未要求提交证明材料或详细方案的，视为响应招标文件，可与投标人澄清。
13	技术评议	性能要求	3.2.8.1电热风机可加热温度上限不低于120摄氏度，具备根据预设温度值自动恒温功能，满足加热性能要求的同时尽量采用节能、经济的加热方式，加热能力与风机风量相匹配，在最大风量下依然能确保出风口温度满足加热温度上限，总加热功率不高于10千瓦。 3.2.8.2电热风机风量不低于每小时800立方米，风机出口风压不低于1000Pa，功率不高于1千瓦，具备自动变频调速功能，防护等级不低于IP55；防腐等级为户外湿热中度防腐（TH-WF2）；绝缘等级至少为F级。（详见技术文件，属响应性条款，提供承诺满足项目要求，格式自拟。）
14	技术评议	标准规范要求	满足技术询价文件“3.1标准规范”的要求（详见技术文件，属响应性条款，提供承诺满足项目要求，格式自拟。）
15	技术评议	技术要求	满足技术询价文件“3.2技术要求”的要求（详见技术文件，属响应性条款，提供承诺满足项目要求，格式自拟。）
16	技术评议	供货与服务范围	满足技术询价文件“4供货与服务范围”的要求（详见技术文件，属响应性条款，提供承诺满足项目要求，格式自拟。）
17	技术评议	交货期与工期要求	满足技术询价文件“5交货期与工期要求”的要求（详见技术文件，属响应性条款，提供承诺满足项目要求，格式自拟。）
18	技术评议	检验和试验	满足技术询价文件“6检验和试验”的要求（详见技术文件，属响应性条款，提供承诺满足项目要求，格式自拟。）
19	技术评议	售后服务	满足技术询价文件“7售后服务”的要求（详见技术文件，属响应性条款，提供承诺满足项目要求，格式自拟。）
20	技术评议	一般技术条款偏离	除技术询价文件规定的实质性要求和条件()外，其它一般技术要求（技术要求层级达到a.b.c偏离属于一般技术要求），每一条记为一项偏离数量累计超出3项（含3项）的投标，将被视为不满足询价采购文件实质性要求，并导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>技术偏离表无偏离，但投标文件存在偏离，以投标文件中偏离内容为准，不予澄清。商务、技术偏离表无偏离，投标文件中未包含相应内容，按招标文件要求应提交证明材料或详细方案的，视为不响应招标文件，不予澄清。招标文件未要求提交证明材料或详细方案的，视为响应招标文件，可与投标人澄清。</p>
21	价格评议	<p>是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价</p>	