

# 富岛公司2026年化肥二期设备及管线更新安装工程项目评审细则

标段编号：HXCF-260337/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	供应商名称	与营业执照、资质证书一致
6	投标有效性	响应文件签字盖章	响应函有法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。由代理人签字的，应附授权委托书，授权委托书应符合第六章响应文件格式的规定。响应文件其他内容按格式要求签字或加盖公章。
7	投标有效性	报价唯一	只能有一个有效报价。
8	商务评议	资格要求	符合第一章第3条及供应商须知前附表第3.5(1)款规定
9	商务评议	资质要求	符合第一章第3条及供应商须知前附表第3.5(2)款规定
10	商务评议	业绩要求	符合第一章第3条及供应商须知前附表第3.5(3)款规定
11	商务评议	财务要求	符合第一章第3条及供应商须知前附表第3.5(4)款规定
12	商务评议	信誉要求	符合第一章第3条及供应商须知前附表第3.5(5)款规定
13	商务评议	人员要求	符合第一章第3条及供应商须知前附表第3.5(6)款规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评议	其他要求	符合第一章第3条及供应商须知前附表第3.5(7)款规定
15	商务评议	一般商务条款偏离	除询价采购文件规定的实质性要求和条件( )外,其它一般商务要求(合同条款的偏离属于一般商务要求),合同条款每一条记为一项偏离数量累计超出5项(含5项)的投标,将被视为不满足询价采购文件实质性要求,并导致投标被否决。
16	技术评议	技术方案	投标人应在投标时提供针对本项目的技术方案(包括但不限于:施工工艺、进度控制、施工组织、吊装简图、项目管理、施工动员计划、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等)。
17	技术评议	焊接工艺评定	投标人应在投标时提供:本项目中所涉及重要管道材料对应的完整的焊接工艺评定报告(PQR),材料涵盖:15CrMo-A106、15CrMo-A335P11。中标后提交的检修技术方案需要提供能够覆盖管道壁厚的焊接工艺评定报告15CrMo-A53B(38.1mm)、15CrMo-A106(38.1mm)、15CrMo-A335P11(44.45mm)、WC6-A335P11(21.44)、A106B(38.1mm)、F11+SA266 Gr.2(65mm)。
18	技术评议	分项报价	六项施工费用按分项单独报价
19	技术评议	工期要求	现场服务期:装置停车设备交出后,六个分项同步施工。121C及3条管道施工需根据合成塔检修进度调整,32天内完成全部工作内容。具体施工进度应满足招标人现场总体检修进度。
20	技术评议	服务范围	详见询价文件4.6条款规定的要求
21	技术评议	项目完工资料	项目完工结束后60天内,向招标人提供本项目施工的全部竣工资料一式4份(含1份正本,按招标人档案室要求装订成册),1份电子版资料。
22	技术评议	一般技术条款偏离	除技术询价文件规定的实质性要求和条件( )外,其它一般技术要求(技术要求层级达到a.b.c偏离属于一般技术要求),每一条记为一项偏离数量累计超出2项的投标,将被视为不满足询价采购文件实质性要求,并导致投标被否决。
23	价格评议	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	