山东天然气-夏津县LNG储罐评审细则

标段编号：CGP-24-SZH-HBFGS-0002/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	符合性审查	报价有效期	报价截止日起120天内保持有效。
8	符合性审查	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
9	符合性审查	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
10	符合性审查	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
11	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
12	商务评议标准	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
13	商务评议标准	营业执照	应答人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>可经营资格的其他组织；</p> <p>(1) 应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；</p> <p>(2) 应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效；</p> <p>(3) 应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；</p> <p>(4) 应答人应为设备制造商。</p>
14	商务评议标准	资质	<p>市场监管局颁发的特种设备生产许可证，许可项目须为压力容器制造（含安装、修理、改造）D级及以上），且证书须在有效期内。（2019年6月1日前取证且在有效期内的，许可种类及级别须为压力容器制造A2级及以上）</p>
15	商务评议标准	体系认证	<p>具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。</p>
16	商务评议标准	业绩	<p>(1) 近5年内（2019年1月1日至投标截止日）至少具有一项已完成的LNG加气站储罐（罐容 60 m³，工作压力1.2MPa）供货业绩。</p> <p>(2) 应答人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：</p> <p>1) 销售合同复印件、销售发票复印件。</p> <p>2) 用户签字盖章的成功运行证明文件或用户签发的验收证明文件的复印件。</p> <p>(3) 应答人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：货物名称、供货数量、主要参数、验收证明或运行证明。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法验证以上内容的，均视为无效业绩。</p>
17	商务评议标准	财务要求	<p>应答人须提供提供近3年（2021-2023年）审计机构或会计事务所出具的财务审计报告及经审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。审计报告应无保留意见。成立不满3年的，提供成立之日起至今的财务报表或审计报告。</p>
18	商务评议标准	企业信誉	<p>不存在报价须知前附表第11条的情形。</p>
19	商务评议标准	联合体	<p>非联合体报价</p>
20	商务评议标准	付款条件	<p>满足第六章标准合同相关条款</p>
21	商务评议标准	适用法律	<p>满足第六章标准合同相关条款</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	商务评议标准	质量保证	满足第六章标准合同相关条款
23	商务评议标准	权利义务	满足第六章标准合同相关条款
24	商务评议标准	违约责任	满足第六章标准合同相关条款
25	商务评议标准	争议解决	满足第六章标准合同相关条款
26	商务评议标准	其他	项为不可偏离项；其余商务评议标准超过【2项】有偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离1条，视为1项商务偏离。
27	技术评议标准	交货期	合同签订后90日内。
28	技术评议标准	交货地点	山东省德州市夏津县308国道448公里处路北。
29	技术评议标准	技术文件	压力容器（储罐）的竣工图、产品质量证明书、特种设备制造监督检验证书、防爆电气接线图及产品合格证、整机产品合格证及操作使用说明书等及其他材料清单，满足第四章工作内容及要求第9条技术文件所列的文件资料、其他资料清单要求。
30	技术评议标准	LNG储罐技术参数	全容积60m ³ ；结构形式卧式；充装系数90%；容器类别II类；工作压力1.2MPa；设计压力1.44Mpa；工作温度-162℃；设计温度-196℃；焊缝系数1.0；绝热方式:真空粉末绝热或高真空多层绝热；日蒸发率：满足GN18442规定技术指标参数；固定方式、根部阀及配套仪表、储罐外形尺寸及储罐布局方案设计图纸：参照部件材料配置要求。
31	技术评议标准	LNG储罐功能	在满足LNG储存的一般要求的前提下，LNG低温储罐能同时满足LNG加气（潜液泵输出）和L-CNG加气（高压柱塞泵输出）时输出液体和回气的功能。
32	技术评议标准	LNG储罐安全阀	储罐安全阀设计需满足GB/T18442.6-2019《固定式真空绝热深冷压力容器 第6部分：安全防护》中的规定。
33	技术评议标准	技术服务	提供旧储罐拆除、新储罐安装调试、技术培训和必要的售后服务，满足第四章工作内容及要求第4.2条卖方工作界面下技术服务要求。
34	技术评议标准	人员投入	（1）施工单位须指派一名项目经理负责本项目执行。 （2）施工单位须指派一名安全员，负责施工现场安全监督及监护。 （3）施工单位须指派一名技术负责人负责施工现场的组织工作。 （4）调试过程中由施工单位指派专业技术人员在现场负责实施。
35	技术评议标准	备品备件	卖方交付时需提供备品备件，满足第四章工作内容及要求第9.2条备品备件清单要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
36	技术评议标准	设备、工程质量	设备、工程质量保证措施与招标书要求一致性审查。
37	技术评议标准	质保期	质保期为投入运转后12个月，卖方应在质保期内担保设备的质量。
38	技术评议标准	售后服务	质保期内如发生质量问题，卖方在接到买方设备故障通知后2小时内回应，48小时内人员到场处理。
39	技术评议标准	项目QHSE要求	卖方应制定详尽合理的QHSE方案，同时在买方项目场地施工作业过程必须遵守买方制定的QHSE规定和要求。
40	技术评议标准	技术其他偏离	项为不可偏离项；其余评议标准超过【2项】有偏离，视为技术评议“不合格”。
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	