

崖城13-1气田天然气过滤器采购评审细则

标段编号：RFQHN24H010/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标保证金	保证金金额CNY 20000.00元，以银行电汇或银行保函形式提交，投标保证金有效期应不少于招标文件规定的投标有效期。
7	形式评审标准	★其他要求	1) 本次招标不允许分包。2) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。
8	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）
9	资格评审标准	★取证要求	投标人所投产品的制造商须具有压力容器制造A2级证书，投标时需提供证书扫描件（原件备查）。
10	资格评审标准	★代理要求	投标人应为所投天然气过滤器的制造商或代理商。如果投标人为代理商，投标人应取得所投天然气过滤器制造商出具的合法正式授权书，不接受仅针对本项目的授权。
11	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
12	响应性评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内有效。
13	响应性评审标准	★投标承诺书	投标人应按招标文件要求提供《投标承诺书》。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	响应性评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
15	响应性评审标准	付款进度	合同分3次付款。投标人交付货物并经招标人验收合格后，招标人支付合同款项70%；投标人完成安装调试服务并经招标人验收合格后，招标人支付合同款项25%；质保期届满且无质量问题待解决后招标人支付质保金5%。
16	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求
17	响应性评审标准	★商务偏离	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过5项（含5项）的投标人，其投标将被否决。注：合同条款每一条（如第十五条15.1）记为一项。
18	响应性评审标准	★天然气过滤器的参数要求	天然气过滤器参数应满足：操作压力：1044~1073 PSIG、操作温度：68~79°F、设计压力：2091 PSIG、设计温度：133°F、压力等级1500LB，气体流量： $\geq 25 \times 104 \text{m}^3/\text{h}$ 。
19	响应性评审标准	★天然气过滤器尺寸要求	天然气过滤器为卧式罐，尺寸不超过：长4700mm×宽1450mm×高2200mm。
20	响应性评审标准	★第三方认证机构的证书	投标人所投天然气过滤器需取得第三方认证机构的证书（船级社：DNV或ABS或CCS或BV），整撬船级社取证。投标时承诺，供货时提供。
21	响应性评审标准	★特种设备制造监督检验证书	天然气过滤器需取得特种设备制造监督检验证书，投标时承诺，供货时提供。
22	响应性评审标准	★过滤能力	天然气过滤器应有效去除输送气体夹带的固体颗粒、粉尘和液滴。要求其分离效率如下： 粉尘： $\geq 1 \mu\text{m}$ 99.0%；粉尘： $\geq 3 \mu\text{m}$ 99.5%；粉尘： $\geq 5 \mu\text{m}$ 99.8% 液滴： $\geq 1 \mu\text{m}$ 98.0%
23	响应性评审标准	★设计标准	天然气过滤器应按 GB/T 150.1~150.4 《压力容器》中的有关规定和设计文件要求进行设计、制造、检验和验收，并接受 TSG 21 《固定式压力容器安全技术监察规程》的监督。
24	响应性评审标准	腐蚀裕量	腐蚀裕量根据钢材在介质中的均匀腐蚀速率和容器的设计寿命确定。对于碳钢容器的所有受压部件及内件的腐蚀裕量不小于 3mm。投标时承诺。
25	响应性评审标准	设计寿命	设计寿命 ≥ 20 年。
26	响应性评审标准	铭牌要求	铭牌应用不锈钢材料（SS316）制作。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	管道要求	所有进出口的管道都应符合 ASME B31.3。符合项目管道相关规格书要求满足工艺需求，包括管道的设计、材料、安装、检验测试、绝热、管口载荷等。投标时承诺。
28	响应性评审标准	无损检测要求	压力容器应按 GB/T 150.1~150.4、NB/T 47013 和设计文件要求进行无损检测。投标时承诺。
29	响应性评审标准	防腐要求	设备的防腐和涂装应满足 AXXRSM000301rev3 崖城涂装规格书的要求。
30	响应性评审标准	干重	天然气过滤器橇干重≤9 吨。
31	响应性评审标准	交货期	合同签订后3个月之内交货。
32	响应性评审标准	★技术指标偏离	关键性指标偏离或一般技术指标偏离数量累计超出3项（含3项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
33	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	