

工技公司天津地区井口接线箱采购专有化协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5758/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	9万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3中补充的内容。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标人须知前附表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
14	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★投标人属性	本项目仅接受制造商参标
18	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	（1）投标人在2021年1月1日至投标截止时间之前（以合同签署时间为准），至少具有1个已完成的防爆接线箱或防爆配电箱或防爆电气控制柜或防爆控制箱类产品的供货业绩，提供相应业绩证明文件。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标）（2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1）具有法律效力的业绩合同和2）到货验收材料或结算发票。（提示：以上2项资料，缺少任1项将视为无效业绩导致废标）A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；B、到货验收材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成供货的订单页、及订单相应的验收文件或结算发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。订单编号或内容应当与年度协议相关联。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。原件备查。
19	资格评审标准	★资质要求（3C认证）	投标人投标时提供所投产品任意之一（防爆接线箱）的中国国家强制性产品认证证书（CCC认证），中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）可在中国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition 核实。（资质须在开标环节进行信息公开）
20	资格评审标准	★公开信息要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			再进行评审。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	★信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图放在投标文件里提供给招标人；(2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
22	资格评审标准	★体系认证	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。
23	响应性评审标准	财务报表	投标人提供2020年-2022年经审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立以来的财务报表，事业单位无需提供。
24	响应性评审标准	★付款条款	供应商承诺接受付款条款：按照交货批次付款。卖方根据《采购订单》的规定，在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
25	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
26	响应性评审标准	★执行标准	投标人需承诺响应：执行：GB 3836.1-2021、GB 3836.2-2021
27	响应性评审标准	★防爆等级	投标人需承诺所投产品为隔爆型，防爆等级：Exd II BT4Gb, Exd II BT6Gb, Exd II CT4Gb, Exd II CT6Gb；防护等级：≥IP56；
28	响应性评审标准	★呼吸阀	投标人需承诺响应：需配置隔爆单向呼吸阀，呼吸阀材质要求为316L或黄铜镀镍；
29	响应性评审标准	★呼吸阀证书	投标时提供该呼吸阀对应的防爆合格证；
30	响应性评审标准	★工作电压	投标人需承诺响应：工作电压、工作电流： 工作电压：5kV； 工作电流：150A、200A、250A、400A；
31	响应性评审标准	★箱体要求	投标人需承诺响应：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1、箱体、螺栓及外露件全部采用不锈钢316L以上材质，箱体板厚不低于5mm并符合国标要求，箱体内部做高压耐电弧处理； 2、绝缘子支架板厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，吊儿板厚 $\geq 5\text{mm}$ ； 3、接线箱内应有固定电缆的支架，支架板厚 $\geq 2\text{mm}$ ； 4、接线箱内部和外部均有接地端子，并配有铜质螺栓（直径 $\geq 8\text{mm}$ ）； 5、接线箱采用插入式压接方式接线柱或接线排，并做镀锡处理；根据甲方需求提供接线柱或接线排； 进出线方式：下进下出线方式；（根据项目后期确定）
32	响应性评审标准	★接线箱尺寸	防爆接线箱外形尺寸为： $W \times H \times D \leq 630 \times 630 \times 300\text{mm}$ ；投标时提供产品（本次招标范围任意之一）图纸或样本手册；
33	响应性评审标准	★产品证书	投标人需承诺响应：交货时时提供与投标产品相对应电压、电流等级产品的防爆合格证（等同于或相当于：石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心、国家安全生产天津防爆电气检测检验中心、中海油天津化工研究设计院防爆电气产品检验实验室、沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心）。
34	响应性评审标准	★箱体结构	投标人需承诺响应：接线箱壁厚、焊接方式、内部结构布置尺寸需与已认证的防爆总装图纸匹配；
35	响应性评审标准	★第三方认证	投标人需承诺响应：交货时提供第三方船检认证（CCS/DNV/ABS/BV/LR之中任意之一）证书；
36	响应性评审标准	★防爆填料函	投标人需承诺响应：电缆密封采用防爆填料函（填料式或双密封式根据订单而定），网铠装型式，填料函配护套。材质采用黄铜镀镍，承诺交货时提供厂家出具的材质分析报告单，防爆合格证
37	响应性评审标准	★交货期	请在投标书内写明最短交期，年度合同交货方式：最长不超过订单发出后4周，具体交货期以采购订单为准
38	响应性评审标准	★库房及设备	投标时需提供库房及设备的证明文件，具体要求如下： ①若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同（合同至少包含首页及签字盖章页）。 ②投标人用于生产的生产设备（至少包含：切割机/折弯机、焊接设备），提供生产设备照片和生产设备购买（租赁）合同（合同至少包含首页及签字盖章页）或发票。
39	响应性评审标准	进出线填料函数量	投标人需承诺响应：接线箱需配置进出线电缆填料函及护套，具体数量及规格根据项目确定（注：井口接线箱填料函外径随电缆不同选择不同，后期具体执行时，根据项目提供具体电缆外径及数量；），交货时所有填料函均需要配置防爆堵头；
40	响应性评审标准	设备保质期	投标人需承诺响应：设备质保期：自交货并验收合格之日起算质保期为18个月。
41	响应性评审标准	图纸评审	投标人需承诺响应：设备生产前提供图纸由买方进行确认，确认完成后，方可开始生产；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	响应性评审标准	产品证书	投标人需承诺响应：交货时提供产品合格证、出厂检验报告；
43	响应性评审标准	★一般指标偏离	商务及技术一般偏离指标中超过2项（不含）不满足招标文件要求的，结论为不合格。
44	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
45	响应性评审标准	★算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
46	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
47	响应性评审标准	★税费偏离调整	■本项目固定增值税率为：13% 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值－所报增值税率）×附加税税率（12%） 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
48	响应性评审标准	★缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
49	投标报价评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
50	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	