

工程技术公司天津地区非防爆隔离接线箱采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7247/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3中补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	文件特征码	不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件等记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致；视为投标人相互串标。
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标人须知前附表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	形式评审标准	文件一致性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有并提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
17	资格评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	响应性评审标准	付款条款	投标人需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟：按照交货批次付款。卖方根据《采购订单》的规定，在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
21	响应性评审标准	库房及设备	投标时需提供库房及设备的证明文件，具体要求如下：若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同（合同至少包含首页及签字盖章页）。投标人用于生产的自有的生产设备（至少包含：切割机/折弯机、焊接设备），提供生产设备照片和生产设备购买（租赁）合同（合同至少包含首页及签字盖章页）或发票。
22	响应性评审标准	认证要求	投标人投标时需提供以往产品（与本项目相同或类似）的：第三方具有资质的权威取证认证机构（需取得CMA和CNAS认可）出具的型式认证报告；
23	响应性评审标准	防护等级	投标人投标时需提供设计产品图纸，需满足以下要求： 1、防护等级：≥ IP44；（需求清单第1、3项）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2、防护等级：≥ IP56；（需求清单第2、4项）
24	响应性评审标准	外形尺寸	投标人投标时需设备尺寸图纸并满足以下要求： 外形尺寸：$W \times H \times D \leq 400 \times 630 \times 450\text{mm}$（需求清单第1项）； $W \times H \times D \leq 500 \times 730 \times 450\text{mm}$；（需求清单第2项） $W \times H \times D \leq 650 \times 1000 \times 450\text{mm}$；（需求清单第3项） $W \times H \times D \leq 650 \times 1000 \times 450\text{mm}$；（需求清单第4项）
25	响应性评审标准	设计文件	投标时需提交：完整的设计方案包括但不限于图纸，功能要求分析等 图纸应涵盖外形尺寸图和原理图（原理图需满足第五章 技术要求 主要功能要求，否则将导致否决）；
26	响应性评审标准	报告证书	投标人承诺交货时提供，承诺函格式由投标人自拟：交货产品的耐压试验报告、船检证其中船检证要求五大船级社（CCS、DNV、BV、ABS、LR）中任意一家即可。
27	响应性评审标准	功能要求1	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： （本次需求清单1-4项）满足以下要求： 1、安全隔离箱内应配置有交流真空接触器或具有等同功能的器件，能够与输入端的变频器控制信号联动，当变频器停机或断电后（变频器提供干接点常开信号，运行时闭合），应能够立即自动断开真空接触器的主回路触点，使变频器与井下电机断开连接； 2、变频器停机后，应能在本地通过电压表实时监测电机端的三相馈电电压，电压表通过电压互感器连接，量程应满足0到最大电机馈电电压监测，应满足在整个系统失电后仍能正常监测电机端的馈电电压。
28	响应性评审标准	功能要求2	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： （本次需求清单3-4项）满足以下要求： 1、电机停机后，主接触器自动断开，在此状态下能够通过箱门上的按钮或开关测试输出端电机三相的每一相对地绝缘电阻（不用打开箱门），测试电压应满足DC 1000V，量程上限应不小于500MΩ。通过可视窗口可直接查看测试数据，同时测试数据支持RS485和Modbus RTU协议或模拟量信号实时传输。 2、电机停机后，主接触器自动断开，在此状态下能够通过箱门上的按钮或开关测试输出端电机三相的相间电阻值（不用打开箱门），测量范围不小于0~100Ω。通过可视窗口可直接查看测试数据，同时测试数据支持RS485和Modbus RTU协议或模拟量信号实时传输。
29	响应性评审标准	箱体结构	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 1、箱体采用Q235钢喷塑，箱体板厚不低于2mm，颜色ral7035，箱体内部做高压耐电弧处理；（需求清单第1、3项） 2、箱体、螺栓及外露件全部采用不锈钢316L以上材质，箱体板厚不低于2mm，箱体内部做高压耐电弧处理；（需求清单第2、4项） 3、吊耳板厚 ≥ 5mm； 4、安全隔离箱内应有固定电缆的支架，支架板厚 ≥ 2mm；/5、安全隔离箱内部和

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			外部均有接地端子，并配有铜质螺栓（直径 $\geq 8\text{mm}$ ）；
30	响应性评审标准	交货期	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 请在投标书内写明最短交期，年度合同采取分批交货分批结算的方式：备货最长不超过订单发出后4周，具体交货数量以采购订单为准。
31	响应性评审标准	关键元器件配置	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 第五章 供货要求 第五条 技术要求 1. 安全隔离箱-户外基础版 2. 安全隔离箱-户外直阻版 19) 厂家供货产品至少包含如下清单：
32	响应性评审标准	主要功能	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： （本次需求清单3-4项）满足以下要求： 1、电机停运后能够实时监测输出端永磁电机的馈电电压； 2、电机停运后能够自动断开主回路输出端电机与输入端的驱动控制系统； 3、安全隔离箱适用于永磁电机变频驱动系统，作为变频控制系统与永磁电机之间的连接装置，能够满足0-120Hz交流电连续不间断工作，系统正常工作电压不大于3600V，停机后的反向馈电电压不高于正常运行电压的80%；
33	响应性评审标准	其他要求1	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 1、进出线方式：下进下出线方式，具体以单次甲方要求为准； 2、安装方式：壁挂式，箱体安装螺栓直径 $\geq 12\text{mm}$ ； 3、前盖与箱体之间有轴连接，安装门锁，盘前维护，便于操作； 4、涉及箱体盘面的电气开关应配备防护罩，防止后续误操作；
34	响应性评审标准	标识要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 1、技术要求中安全隔离箱-户内基础版第19条标识要求； 2、技术要求中安全隔离箱-户外基础版第14条标识要求； 3、技术要求中安全隔离箱-室内直阻版第20条标识要求； 4、技术要求中安全隔离箱-户外直阻版第22条标识要求；
35	响应性评审标准	填料函要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 1、配五个填料函，电缆外径(xx)mm（填料函外径随电缆不同选择不同，具体项目提供具体电缆外径） 2、电缆密封采用填料函或双密封格兰，具体以我方通知为准，材质采用黄铜镀镍；填料函配护套
36	响应性评审标准	生产要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 设备生产前提供原理和结构图纸由买方进行确认，确认完成后，方可开始生产
37	响应性评审标准	质量保证	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 1、卖方要严格按照买方提供的技术要求进行生产制造，且在接到任务委托开始5个工作日内提供设计和生产相关的图纸发给买方技术人员进行审核，核对，经过买方

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书面同意后方可进行生产，卖方未能按期提供生产相关图纸或买方提出图纸修改要求期限之内未能完成图纸修改，每延期一天将扣除合同/订单总价的1%。 2、产品交付买方验收当中发现的不符合合同技术要求的问题，买方应在双方约定的时间内完成整改，并针对不符合的情况，每出现一项不符合将扣除合同/订单总价的5%。 3、质保期为原材料到货检验合格后18个月，质保期内若产品出现任何质量问题，卖方需要按照买方要求进行无偿修复和整改，若整改完成时间与买方要求的时间相比，每增加一日，卖方须向买方支付合同总价的1%作为赔偿，如经修复、整改仍无法消除该等缺陷，买方有权要求退货，同时卖方应赔偿买方因货物存在前述缺陷遭受的全部损失。
38	响应性评审标准	其他要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 中标后需签订保密协议，不得将项目前期沟通及生产加工过程中的图纸及资料提供给第三方公司，或依据双方确认后的图纸，为第三方公司制造加工相同产品。
39	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。所有承诺项，投标人需进行逐条响应，若投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
40	响应性评审标准	投标人能力要求	以上厂房合同、加工设备采购合同或发票、质量、安全、环保体系认证证书原件备存，在中标公示期间如我方对投标人以上原件入厂核查存在不符或作假情况，则取消其中标候选人资格，由评标委员复核后按照中标候选顺序重新推荐中标候选人，并进行相应核查。
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	