

常州院南方片区特种防火保温涂料购置专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6212/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案。
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额为CNY300,000.00，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
11	形式评审标准	投标人不得存在	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知10.3其他”及补充规定的任何一

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
14	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
15	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
16	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；1) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
17	资格评审标准	资质要求（开标时须公开信息）	投标人须具有并提供有效期内的安全生产许可证或危险化学品经营许可证，许可范围包含防火涂料或者包含但不限于含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品 [闭杯闪点 ≤ 60])
18	资格评审标准	业绩要求（开标时须公开信息）	投标人在2021年1月1日-投标截止日期（以合同签署时间为准）内应具有至少1项已完成供货的涂料的供货业绩。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标）（1）业绩证明文件至少包括：销售合同复印件和到货验收材料（销售合同至少包括合同首页、签字盖章页、合同签署时间、供货清单；到货验收材料为验收证明文件或结算清单或结算发票等）。（2）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成订单相应的验收证明文件或结算清单或结算发票等。同一个年协合同提供1项订单的认定为1项业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）（3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	公开要求（开标时须公开信息）	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自 2020年 1月 1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
21	响应性评审标准	保温隔热涂料1	投标时提供保温隔热涂料产品的船级社第三方检验证书或船级社工厂认证证书（船级社为BV、CCS、ABS、DNV任一家）
22	响应性评审标准	保温隔热涂料	保温隔热涂料应是不燃材料（达到A1或A2或V-0性能），投标时提供第三方检测报告（需有CNASE印章）
23	响应性评审标准	保温隔热涂层传热系数	传热系数（导热系数） $\leq 0.056 \text{ W/(m.k)}$ ，投标时提供第三方检测报告（需有CNASE印章）
24	响应性评审标准	保温隔热涂层附着力（拉开法）	附着力 $\geq 1.5 \text{ Mpa}$ ，投标时提供第三方检测报告（需有CNASE印章）
25	响应性评审标准	保温隔热涂料相关检测报告投标人承诺	1）承诺提供投标产品VOC排放标准的检测报告，应满足国家VOC排放标准，承诺提供第三方检测报告（需有CNASE印章）2）承诺提供投标产品满足NHE-TG-601《钢结构防火、保温隔热涂料技术要求》中所要求的理化性能指标，承诺提供第三方检测报告（需有CNASE印章）3）承诺提供投标产品化学品安全技术说明书（MSDS）。
26	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型 Bulkhead H60防火涂料3	为室外环氧膨胀型钢结构防火涂料产品（配套满足现场应用及相应型号的稀释剂，承诺稀释剂按照油漆15%用量匹配；承诺按Bulkhead H60 型式报告要求按照防护面积提供配套底漆）；
27	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型 Bulkhead H60防火涂料	投标时提供有效期内的防火涂料第三方船级社防火检验认证（含Bulkhead H60 的型式认可证书），如为英文证书需同步提供中文翻译版文件。（船级社为 BV、CCS、ABS、DNV 任一家）
28	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型 Bulkhead H60防火涂料2	投标时承诺防火涂料为无网格环氧类膨胀型防火涂料，施工过程中不需要网格，投标时提供中英文防火涂料说明书、施工手册（如产品说明书有施工指导，可不提供施工手册）
29	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型 Bulkhead H60防火涂料1	承诺所提供的防火涂料须用于碳氢烃类喷射火焰被动防护系统，且满足海洋环境使用条件（ISO12944标准）。
30	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型 Bulkhead H60防火涂料（NORSOK M501涂层认证）	投标时提供第三方 Norsok M501:2012或 Norsok M501:2022系统 5A测试报告（承诺2024年10月31日后供货产品需提供 Norsok M501:2022 系统5A报告）
31	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型	承诺投标防火涂料满足海上平台现场环境涂装及固化环境要求（施工期间湿度

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		Bulkhead H60防火涂料投标人承诺1	≤ 85%，固化期间湿度范围：50%≤湿度≤100%（主要为夜间湿度较大），涂料固化期间可能有下雨等恶劣天气）
32	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型Deck H60防火涂料1	为室外环氧膨胀型钢结构防火涂料产品（配套满足现场应用及相应型号的稀释剂，承诺稀释剂按照油漆15%用量匹配；承诺按Deck H60 型式报告要求按照防护面积提供配套底漆）；
33	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型Deck H60防火涂料	投标时提供有效期内的防火涂料第三方船级社防火检验认证（含Deck H60 的型式认可证书），如为英文证书需同步提供中文翻译版文件。（船级社为 BV、CCS、ABS、DNV 任一家）
34	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型Deck H60防火涂料3	投标时承诺为防火涂料为无网格环氧类膨胀型防火涂料，施工过程中不需要网格，投标时提供中英文防火涂料说明书、施工手册（如产品说明书有施工指导，可不提供施工手册）
35	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型Deck H60防火涂料2	承诺所提供的防火涂料须用于碳氢烃类喷射火焰被动防护系统，且满足海洋环境使用条件（ISO12944标准）
36	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型Deck H60防火涂料（NORSOK M501涂层认证）	投标时提供第三方Norsok M501:2012或 Norsok M501:2022系统 5A测试报告（承诺2024年10月31日后供货产品需提供Norsok M501:2022 系统5A报告）
37	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型Bulkhead H60防火涂料投标人承诺2	承诺防火涂料满足海上平台现场环境涂装及固化环境要求（施工期间湿度≤ 85%，固化期间湿度范围：50%≤湿度≤100%（主要为夜间湿度较大），涂料固化期间可能有下雨等恶劣天气）
38	响应性评审标准	Ft2.0型免网格无溶剂环氧膨胀型防火涂料	承诺投标产品为室外钢结构防火涂料产品，投标时投标人需要注明所投涂料的品牌、型号（配套满足现场应用及相应型号的稀释剂，按照油漆15%用量匹配）
39	响应性评审标准	Ft2.0型免网格无溶剂环氧膨胀型防火涂料2	承诺投标产品应为无网格环氧类膨胀型防火涂料；
40	响应性评审标准	Ft2.0型免网格无溶剂环氧膨胀型防火涂料	投标提供中国应急管理部消防产品（CCCF）消防产品认证证书
41	响应性评审标准	Ft2.0型免网格无溶剂环氧膨胀型防火涂料2	投标时提供的防火涂料需适用于Ft2.0防火场景，在Ft场景中可以达到2小时防火等级，提供产品检验报告，检验类别：型式试验，检验机构以下任一即可：国家防火建筑材料质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家消防产品质量监督检验中心（各省市均可）、国家消防及阻燃产品质量监督检验中心。
42	响应性评审标准	Ft2.0型免网格无溶剂环氧膨胀型防火	投标时提供防火涂料说明书、施工手册（如产品说明书有施工指导，可不提供施工手册）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		涂料说明书	
43	响应性评审标准	Ft2.0型免网格无溶剂环氧膨胀型防火涂料（NORSOK M501涂层认证）	投标时提供第三方Norsok M501:2012或 Norsok M501:2022系统 5A检测报告，如为国内检测机构的认证机构，机构认证需包含CNAS
44	响应性评审标准	Ft2.0型免网格无溶剂环氧膨胀型防火涂料3	承诺提供产品与常州院阿沃德涂料底漆、面漆兼容，供货前提供匹配报告或说明（需要涂料生产厂家盖章）（常州院底漆为改性环氧底漆，面漆为丙烯酸聚氨酯面漆）
45	响应性评审标准	防火涂料（投标人承诺）	承诺如出现大面积涂层脱落、超说明书固化时间等质量事故，由投标人免费提供同档次的防火涂料、负责海上平台或陆岸终端的现场施工并承担相应经济损失
46	响应性评审标准	防火涂料（产品说明书）	投标时提供安全技术说明书（MSDS），以及所投产品有效期须不低于12个月的产品说明书。
47	响应性评审标准	免网格环氧膨胀型Bulkhead H60、Deck H60防火涂料品牌	Bulkhead H60、Deck H60防火涂料品牌要求：参照或相当于：国际牌、佐敦牌、PPG，或同档次品牌，投标时投标人需要注明所投涂料的品牌、型号
48	响应性评审标准	供货时提供	承诺供货时提供相应产品的《危险货物运输包装使用鉴定结果单》
49	响应性评审标准	偏离	一般性商务技术条款偏离数量累计达到8项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，导致响应性评审不合格。
50	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
51	响应性评审标准	财务要求	提供（2020年至2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间不足三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
52	响应性评审标准	响应性评审说明	所有第五章供货要求，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
53	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件第六章投标文件格式-七.资格审查资料一《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
54	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+偏离调整	
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	