广东管道洪湾电厂二期供气项目调压橇采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6162/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式的规定”
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许
9	形式评审标准	选择性报价	不允许
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效
11	形式评审标准	投标保证金	投标保证金10万元，其余要求满足投标人须知前附表3.4.1
12	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
14	资格评审标准	营业执照	（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。（2）投标人应为调压撬成撬商，不允许代理商投标。
15	资格评审标准	资质要求【需按要求逐项公开】	（1）投标人应具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道元件制造）-元件组合装置-燃气调压装置》证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）；（2）投标人所投自力式调压阀制造商应具有有效的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）-压力管道阀门（金属阀门B），并提供型式试验报告，且报告覆盖本次招标阀门规格。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。（3）投标人所投安全切断阀制造商应具有有效的具有中华人民共和国特种设备制造许可证（安全附件制造）-紧急切断阀（B），并提供型式试验报告，且报告覆盖本次招标阀门规格。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。若投标人所投自力式调压阀、安全切断阀为进口产品；需提供自力式调压阀、安全切断阀制造商有效的特种设备型式试验报告，且报告覆盖本次招标阀门规格。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	资格评审标准	业绩要求【需按要求逐项公开】	2019年1月1日至投标截止日（以到货验收材料签署时间为准），投标人应具有至少2套天然气调压撬的供货业绩，且均满足每套设备的压力等级 class600，口径 DN150，路数 2路。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、货物名称、体现压力等级、口径和路数的关键页及到货验收材料和到货验收材料签署时间。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
21	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
22	响应性评审标准	交货期	合同签署后3个月内到货。
23	响应性评审标准	交货地点	广东省珠海市香洲区香工路2号中海广东天然气有限责任公司-洪湾末站。
24	响应性评审标准	质保期	卖方收到全部合同设备到货检验证明后18个月或投产之日起12个月，以先到者为准。
25	响应性评审标准	付款进度	符合招标文件第四章合同条款及格式第二部分合同通用条款第五条合同总价和支付。
26	响应性评审标准	违约责任	符合招标文件第四章合同条款及格式第二部分合同通用条款第二十六条违约责任。
27	响应性评审标准	合同适用法律和争议解决	符合招标文件第四章合同条款及格式第二部分合同通用条款第三十六条合同适用法律和争议解决。
28	响应性评审标准	投标文件完整性	调压撬的供货范围及工作标准满足技术文件要求，包括详细的供货清单，内容及数量正确，安全切断阀、自立式调压阀符合技术规格书与数据单要求，对数据单和规格书逐条响应。
29	响应性评审标准	安全切断阀	满足工作范围与技术要求，最小流量2万标方/小时，最大流量9万标方/小时，DN150 CLASS600，提供详细的计算书，弹簧动作响应时间应 $\leq 1s$ ，设定压力的允许偏差应 $\pm 1.0\%$ ，具有超高压切断功能，阀位指示器防爆防护等级Exd BT 4/IP65。提供SIL2或以上等级认证证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
30	响应性评审标准	监控/工作调压阀	轴流式自力调压阀，满足工作范围与技术要求，最小流量2万标方/小时，最大流量9万标方/小时，DN150 CLASS600，提供详细的计算书，有电加热功能，调节精度应优于 $\pm 1.5\%$ ，阀位指示器防爆防护等级Exd BT 4/IP65。
31	响应性评审标准	供货方案和工期	应对本项目编制详细的实施方案，内容应包含安全切断阀、自力式调压阀、撬座等设备备货的组织计划，设备包装运输计划，现场调试与培训的人员安排。合同签署后3个月内完成供货。
32	响应性评审标准	QA/QC	供应商应有完整的质保/质控体系，并为本项目设置质量管理机构，编制质量管理计划书；
33	响应性评审标准	文件、图纸	文件、图纸等资料完整，包含但不限于：供应商及分包商相关设备制造许可、供货

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			业绩证明、货物说明一览表、设备及备件说明清单。安全切断阀和自力式调压阀结构图、整撬外形图等、流量计算书、PID图纸等。
34	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件()外,其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为:一般商务技术条款偏离超过 2项(包括合同条款,注:合同条款每一条(如第一部分6.1)视为一项商务偏离),视为商务技术评议不合格。
35	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	