

广东管道洪湾电厂二期供气项目过滤分离器采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6169/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许
9	形式评审标准	选择性报价	不允许
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效
11	形式评审标准	投标保证金	投标保证金4万元，其余要求满足投标人须知前附表3.4.1
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
13	资格评审标准	资质要求	投标人应具有有效的市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含压力容器设计和压力容器制造，且压力容器制造许可A2或以上

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
14	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计事务所审计的2020-2022年度审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表。
15	资格评审标准	业绩要求	(1) 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商在中国境内应具有至少2台过滤分离器（含快开盲板）的供货业绩，且业绩类型为管径 $\geq$ DN1000、压力等级 $\geq$ CLass600。（2）业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、台数、供货范围描述页（供货范围含快开盲板）、主要技术参数页（管径、设计压力）和到货验收材料（包括用户签字或盖章）。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
16	资格评审标准	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	资格评审标准	投标设备的业绩要求（过滤分离器）	(1) 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商在中国境内应具有至少2台过滤分离器（含快开盲板）的供货业绩，且业绩类型为管径 $\geq$ DN1000、压力等级 $\geq$ CLass600。（2）业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、台数、供货范围描述页（供货范围含快开盲板）、主要技术参数页（管径、设计压力）和到货验收材料（包括用户签字或盖章）。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
19	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。
20	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定。
21	响应性评审标准	交货期	合同签署后75天内到货。
22	响应性评审标准	交货地点	广东省珠海市香洲区香工路2号中海广东天然气有限责任公司-洪湾末站。
23	响应性评审标准	质保期	全部合同设备到货验收合格后24个月。
24	响应性评审标准	付款进度	符合招标文件第四章合同条款及格式第二部分合同通用条款第五条合同总价和支付。
25	响应性评审标准	违约责任	符合招标文件第四章合同条款及格式第二部分合同通用条款第二十六条违约责任。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	合同适用法律和争议解决	符合招标文件第四章合同条款及格式第二部分合同通用条款第三十五条法律适用和争议解决。
27	响应性评审标准	增值税税率	0.13
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
29	响应性评审标准	投标文件完整性	过滤分离、过滤分离器快开盲板、放空立管的技术要求应对技术规格书逐条进行响应，满足招标文件和技术规格书、数据单的要求。
30	响应性评审标准	过滤分离器	设计压力8.2MPa；正常使用寿命30年以上；过滤效率为:粉尘: $\geq 1 \mu m$ 99.0%； $\geq 3 \mu m$ 99.5%； $\geq 5 \mu m$ 99.8%。液滴: $\geq 1 \mu m$ 98.0%；单台处理能力20万Nm ³ /h；过滤分离器滤芯的设计使用寿命不应小于24个月；快开盲板密封可靠无泄漏，且有安全自动连锁装置；筒体、快开盲板及配套附件的材料符合技术要求。有二维码、FRID无线射频标签。
31	响应性评审标准	放空立管	放空立管应为自立式。所用材料应是新的，有二维码、FRID无线射频标签。
32	响应性评审标准	项目运行计划	进度计划详细可实施，合同签署后75天内到货。
33	响应性评审标准	实施方案	包括但不限于组织机构、人员安排、供货清单、供货计划、进度保障措施、检验计划等内容
34	响应性评审标准	QA/QC	供应商应有完整的质保/质控体系，并为本项目设置质量管理机构，编制质量管理计划书；
35	响应性评审标准	文件、图纸	文件、图纸等资料完整，包括但不限于：供应商及分包商相关设备制造许可、供货业绩证明、货物说明一览表、设备及备件说明清单。过滤分离器、快开盲板及放空立管等PID图纸等。
36	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件()外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为：一般商务技术条款偏离超过 2项（包括合同条款，注：合同条款每一条（如第一部分6.1）视为一项商务偏离），视为商务技术评议不合格。
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	