

有限天津-蓬勃油田群岸电应用工程中高压电力工程EPC评审细则

标段编号：25-CNCCC-GC-GK-5465/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
11	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效
14	形式评审标准	履约担保	投标人提供承诺函：履约担保形式：履约保函或履约保证金，履约担保的金额：合同含税增值税总金额10%
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。
17	资格评审标准	资质要求（开标环节须公开资质信息）	投标人须具有以下资质：工程设计电力行业变电及送电专业乙级（或以上）资质和电力工程施工总承包二级（或以上）资质（工程设计综合甲级资质视为同时满足以上两个资质），并可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时须进行信息公开）	投标人须具有已投运自2015年1月1日至投标截止日期间满一年的220kV海上变电站总承包或作为联合体牵头方（主办方）统筹管理的项目业绩，须提供相应的业绩证明材料包括但不限于：合同和配套的项目完工报告或竣工验收材料，使用方出具的已投运有效证明文件，证明材料须能证明项目名称、工程规模、合同签署方名称、变电站电压等级、项目完工或竣工的投运时间。 投标人所提供的业绩应是投标人的，而不是其母公司、合作方或技术支持方的。
19	资格评审标准	项目组织机构要求	投标人须组建经验丰富的项目管理团队，至少需配备以下关键岗位：项目经理1人、QHSE经理1人、设计经理1人、建造施工经理1人、调试经理1人，（关键岗位不得兼任）。其中项目经理须具备相应职务的至少一个220kV及以上海上变电站项目工作经历，须提供相应证明材料（工作简历、任命文件、投标单位缴纳的满两年社保证明等）及合同复印件或扫描件。 项目经理须具有国家住房和城乡建设部核发机电工程专业二级以上注册建造师资质或注册电气工程师资质或者PMP证书(Project Management Professional)。项目经理须以项目经理职务管理过一个及以上的220kV及以上海上变电站项目工作经历，须提供相应证明材料（工作简历、任命文件、社保证明、资格证等）及合同复印件或扫描件。 投标人在项目执行阶段须与海上EPCI总包方协同开展海上电力动力平台设计、建造、改造、调试、投运等全过程项目管理工作。投标人应承诺其拟委任的项目经理在投标截止日以后不存在同时在两个及以上的建设工程项目担任施工单位项目负责人的情形。
20	资格评审标准	公开资质、业绩信息要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
21	响应性评审标准	质量要求	合格率100%
22	响应性评审标准	质量保证	质量保证期自工程实际竣工之日起计算，工程的质量保证期为24个月。
23	响应性评审标准	安全、质量要求	投标文件须满足招标文件健康、安全和环保要求和质量保证和控制要求。
24	响应性评审标准	分包要求	允许分包。在投标文件中据实填报：第十二节《投标人拟分包情况表》、第十三节《分包人主要管理人员表》。主要管理人员需满足招标文件组织机构要求。
25	响应性评审标准	进度计划要求	投标人须按照第二节《项目进度计划》要求，编制并提交《投标人工作进度计划表》。《投标人工作进度计划表》须包含详尽的中高压电气系统详细设计、安装、调试、竣工验收、送电投运等相关工作计划，并在投标文件中提交项目执行进度须满足项目整体进度计划要求和项目实际需求。里程碑节点为硬性要求，投标人必须采取一切有效措施保证，不得延误。尽管招标人作出了工期预计时间节点，但招标人有权根据工程客观条件改变计划，投标人不得因此而向招标人提出任何的补偿要求。
26	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：最多项数为：7项
27	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	响应性评审标准	技术性能指标1	投标人须统筹安排所有国网手续办理，调试，验收，送电的相关协调工作。投标人须参加招标人通知的与本合同有关的会议。项目组的主要人员在项目执行期间须保持稳定，以保证工作的连续性。项目组的关键岗位人员一经确认，未经招标人批准，不得更换。对不称职或不能按目标完成本工程的人员，包括项目经理，招标人有权提出更换；投标人在接到更换通知后，须尽快选派招标人认可的人员。项目经理出差或休假时，须向招标人申报。为确保沟通顺畅，投标人须将项目组通讯录提交招标人，通讯录如有任何变动，投标人须及时更新。
29	响应性评审标准	技术性能指标2	投标人须依据批复的采办策略严格控制分包商数量，严禁不符合资质的分包商进入项目。在各施工现场（包括招标人批准的分包现场）投标人需组建分项目组，分项目组管理人员必须为招标人批准的项目组组织机构图内的人员。
30	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人须确保组块海上安装后连接、调试的施工及调试人员，须与组块陆地建造、调试期间的施工及调试人员保持一致，确保海上和陆地工作的连续性。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人负责编制项目分包策略、分包计划并提交招标人审批；编制项目执行计划并报批；根据招标人认可的项目三级计划编制项目四级计划（包括详细调试计划）并报批；编制项目的QHSE管理计划并报批。投标人的项目组负有项目管理、设计、采办、设备与材料的储存、保管、建造、海上连接和调试及项目控制的全面责任。投标人须提供足够的人员以满足工程的需要，特殊工种人员、检验人员和技术人员必须是技术熟练的、具有符合国家法规及合同要求的资格。
32	响应性评审标准	一般技术指标3	投标人须按照第四节《健康、安全和环保要求》、第五节《质量保证和控制要求》、第六节《投标人安全管理绩效考核指标及要求》、承包商管理办法的要求，有效实施项目质量、健康、安全和环保管理。QHSE专项费用专用。
33	响应性评审标准	一般技术指标4	投标人现场施工人员需配备齐全合格的安全劳保设备，出海施工人员须持有有效期内的健康证，长期海油MTS卡，海事安全证，补差证，防硫化氢证，特殊岗位须持证上岗。
34	响应性评审标准	一般技术指标5	除OFE以外，投标人负责采办工程所需的所有材料、设备及消耗品。
35	响应性评审标准	一般技术指标6	投标人自行采办的CFE材料、设备采办过程中的催交、检验、运输、保险、装卸、接收、报关、商检、卫检、提货、储存等有关工作均由投标人负责。
36	响应性评审标准	一般技术指标7	合同签订后30天内，投标人须向招标人提交采办计划、采办程序。投标人须负责材料和设备的按时交货，以避免工程进度的延误。投标人须对自行采办的材料和设备不能按时采办和/或供货负全部责任。
37	响应性评审标准	一般技术指标8	招标人须按照国网要求配备所有中高压设备开关等等标识牌。
38	响应性评审标准	一般技术指标9	招标人有权监督投标人的全部采办活动，但招标人的监督并不免除投标人的采办责任。
39	响应性评审标准	一般技术指标10	投标人需要对重点CFE设备进行驻厂监造管理，制定专门监造计划及实施方案报招标人批准，并协助招标人进行OFE设备监造管理。
40	响应性评审标准	一般技术指标11	招标人根据材料、设备的重要程度及有关要求选派代表进驻相关的制造/生产厂，对投标人的工作和产品质量实施监督、检验，投标人负责协调有关事宜。当进行设备功能试验需要当场查看时，投标人须发出检验通知报送招标人（包括第三方检验机构代表），通知须提前七天发出，届时如招标人不到场将视为权力放弃。
41	响应性评审标准	一般技术指标12	投标人须负责所有由投标人采办的材料和设备的备件采办，所有备件采办的费用已包括在合同总价之中。备件包括调试及试运转备件、专用工具、一年操作备件。若因备件或材料不足而引起的调试及试运转工作延误由投标人负责。上述备件等将由投标人负责分别包装好并附清单，待机械完工时移交给招标人。
42	响应性评审标准	一般技术指标13	招标人OFE设备的调试备件随设备一起交投标人统一管理；当完成海上连接与试运转后，投标人须将经招标人签字确认后OFE及CFE设备的调试备件的使用清单及剩余备件清单一并提交给招标人；同时投标人须将剩余的调试备件重新包装好，做好

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标记并交还给招标人。
43	响应性评审标准	一般技术指标14	CFE设备一年备件清单须提前报招标人备案。招标人OFE设备的一年备件随设备交投标人统一管理；当完成海上连接与试运转后，投标人须将OFE及CFE设备的一年备件清单提交给招标人；同时投标人应将一年备件包装好，做好标记并交还给招标人。
44	响应性评审标准	一般技术指标15	OFE设备按照双方确认的建造需求时间到货，OFE设备到货前一周，招标人正式函件通知投标人，投标人负责按时接收，若因投标人原因未能如期接收，所产生的相关费用均由投标人承担。
45	响应性评审标准	一般技术指标16	1.投标人须对接收的所有设备和材料作好标记，并注明属于“蓬勃油田群岸电应用工程”的材料和设备。 2.投标人须每周提交采购CFE设备材料跟踪状态表（详见附件《CFE采办动态跟踪表》） 3.对于投标人所采办的设备和材料，须通知招标人参与验货，对不合格的内容整改完毕后通知招标人进行核查。对招标人供货的设备，招标人将负责组织验收，投标人派遣相关专业人员配合，验收完成后由投标人负责保管和安装。 4.设备和材料入投标人场地后，在陆地建造调试、海上施工调试、直至机械完工期间，所发生的设备和材料的破损、损坏、丢失等，投标人必须在征得招标人认可的情况下进行相应的修复、赔偿、补货等妥善处理，相关费用由投标人承担，并保证不能影响项目各计划节点工期。 5.建造完工后，投标人须对剩余的属于招标人的设备和材料、设备调试备件工具等作好记录和保管，并移交招标人。
46	响应性评审标准	一般技术指标17	对于招标人采办的设备或材料，因设计或运输等原因根据合同要求必须散装（主变压器、高压电抗器、GIS、中压变压器、二次设备、配电盘柜、阴极保护监测和外加电流阴极保护系统等）供货到投标人建造场地交货的，由投标人负责进行倒运、组装、完善、调试、检验等工作，并提供相关施工资源及工作配合。
47	响应性评审标准	一般技术指标18	投标人须依据要求在设备采办标书中要求供货商提供设备维护保养技术要求，投标人根据规格书和供货商技术要求编制设备维护保护程序，派专人定期维保，并提交维保记录，招标人项目组对投标人进行监督检查。
48	响应性评审标准	一般技术指标19	对于招标人采购材料的工程余料管理，投标人须对使用状况进行登记造册，在工程完工时，将工程余料移交给招标人，并运送至招标人指定地点。
49	响应性评审标准	一般技术指标20	结合国家条文以及海油安办要求，对于强制认证CFE产品须提供3C证书、海上设施产品检验证书。
50	响应性评审标准	一般技术指标21	投标人在设计工作开展前须及时提交设计资质、相关人员资质，设计执行程序、质量管理程序、设计出图目录和出图计划等相关管理文件；
51	响应性评审标准	一般技术指标22	投标人负责对所有设备图纸确认并向海工EPCI设计单位提资，满足三维建模的要求；
52	响应性评审标准	一般技术指标23	投标人对设计成果负全部技术责任，在设计过程中招标人对设计图纸文件的审查及

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			批准并不解除投标人所承担的技术责任；投标人须对全部设计工作进行把关，并对全部设计文件成果进行审查并签字后报送招标人。
53	响应性评审标准	一般技术指标24	在设计阶段，投标人须及时向招标人提供最新的设计成果，它包括图纸、规格书和程序文件等，并做好有效的文件跟踪管理，以确保设计文件的编号、名称、版次、收发日期和升版日期、审查意见及审查意见关闭情况等均记录在案，并能迅速查询。投标人需做好出图计划的跟踪，并将跟踪情况每周反馈给招标人，同时投标人需做好审查意见关闭情况的跟踪，并将跟踪情况每周反馈给招标人。
54	响应性评审标准	一般技术指标25	所有的设计文件都须按招标人批准的质量管理要求编号，来往管理函件由项目经理或被授权人签署；
55	响应性评审标准	一般技术指标26	对于与依托平台栈桥连接的详细设计，投标人设计人员应根据工作需要进行现场调研，以确保设计的准确；
56	响应性评审标准	一般技术指标27	OFE厂家送审资料原则上审查不能超过五次，如因故超过五次的，投标人须通过招标人要求OFE厂家当面进行澄清，以确保尽快完成OFE厂家送审资料的审批；对关键长线设备（220 kV GIS、主变压器、高抗、中高压盘柜、高压海缆等）须在中标公示后根据招标人要求驻厂审图、批复。
57	响应性评审标准	一般技术指标28	为了便于第三方检验机构的审批，正式的设计过程文件、报批设计文件、图纸一律以PDF文件及可编辑的形式提交。全部设计文件按要求报招标人和第三方检验机构审批或审阅，全部图纸和文件在报招标人和第三方检验机构之前，投标人须进行严格的校对、审核、批准并经各级签署；
58	响应性评审标准	一般技术指标29	投标人须在详细设计开工后7天内提交设计图纸文件目录及出图计划，并得到招标人批准。投标人须按照设计计划中规定的时间提交设计成果；
59	响应性评审标准	一般技术指标30	投标人须严格按照经甲乙双方、第三方共同确定的详细设计出图计划分批通过招标人的文档对接平台提交详细设计成果文件，原则上在满足设计进度的前提下，按照各专业之间的内在联系，考虑3~5个工作日审图回复周期(图纸审图为3个工作日；计算书、计算报告审核为5个工作日)，每次提交的设计文件须相对完善，同时，设计方要发送一份文件传送单（与设计文件匹配的文件目录）给招标人，招标人也将根据此传送单的目录回复审查意见；
60	响应性评审标准	一般技术指标31	投标人提交按照详细设计中招标人、第三方检验机构、四项法定检验机构审查所提意见修改并经招标人和第三方检验机构盖章的详细设计最终成果，其中有一套需要设计单位加盖档案归档号；
61	响应性评审标准	一般技术指标32	投标人须在项目机械完工前30天完成项目操作维修手册的编写及出版，在项目机械完工前60天完成培训手册的编写及出版，并负责对生产操作人员进行培训；
62	响应性评审标准	一般技术指标33	依据经济性、便于生产操作、便于维修保养以及安全等原则对项目基本设计成果进行优化设计（包括但不限于：总体布置、设备吊装组装方案、海缆登临平台方案、供电系统、二次通讯系统、设备选型等所有项目相关工作），所有优化要满足相关规范和标准的要求，优化设计方案须报招标人批准后方可实施。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
63	响应性评审标准	一般技术指标34	投标人依据招标人、公司、第三方检验机构、四项法定检验机构、海事检验机构等的审查意见进行的设计修改，属于本合同内投标人工作范围。
64	响应性评审标准	一般技术指标35	震动、撞击（如机械震动、护管卡子、电缆托架等）部位的紧固装置须考虑防松脱设计。
65	响应性评审标准	一般技术指标36	按照附件《发包人采购的材料和工程设备清单》，对于由招标人采办的设备和材料，需要按计划及时向招标人提供技术招标书。因技术招标书没有按时提交而导致招标人负责采办设备到货延迟，责任由投标人承担； 按招标人要求完成技术评标和技术澄清工作；对于招标人OFE采办设备、材料，投标人需参与设备、材料的评标、澄清、送审资料审批、出厂验收（FAT）、到货验收（SAT）等工作。对于投标人采办的设备、材料，招标人视情况参与设备、材料的评标、澄清、资料审查及出厂验收（FAT）等工作。以上工作所涉及的相关费用由相关方各自承担，评标文件模板的要求按照各自公司的规定执行。
66	响应性评审标准	一般技术指标37	按招标人要求完成技术合同的编制及签署、供货商图纸文件的审查和批准工作，如遇图纸审批困难，须联合厂家设计驻厂批图。
67	响应性评审标准	一般技术指标38	投标人应根据设计文件，负责提供与组块建造有关的人力、材料、消耗料、管理、监督、质量控制、施工设备、建造场地、运输、装卸和其它有关的服务。建造工作内容包括施工文件(加工图、程序、计算书、调试大纲、调试表格、施工方案、调试方案、送电方案等)、完工文件准备、设备/材料采办、制造、检验、装配、安装、调试和清洁等。
68	响应性评审标准	一般技术指标39	投标人在建造开工前除需按照要求保证设备、材料等均已准备完备和到位以外，需要指定富有经验的建造经理、质保人员、安全人员全面负责整个工程建造的管理工作，并保证随时与招标人代表保持良好的沟通和协调。同时要提供下述各种程序报批和准备工作。投标人所聘用的焊工、检验员、电工、起重工、安全员等特殊工种的人员必须是技术熟练的、具有符合招标人及招标人所聘用第三方要求的资格证书的人员，并且资质证书必须报招标人审批，获得批准后才能上岗。投标人应在现场开工前1个月提交开工所必须的相关程序及文件报招标人审查或批准（根据招标人要求）
69	响应性评审标准	一般技术指标40	投标人负责组块在建造调试期间的人员安全与设备安全，重要电气房间（主变、GIS、高抗、中高压盘柜、二次继电保护室等）需设置临时高清夜视摄像头（重点区域/房间全覆盖，录像至少保存一周）。
70	响应性评审标准	一般技术指标41	建造过程中需要对50吨以上大件设备设施的吊装施工编制吊装方案（含部结构整体稳性、支撑/调平和临时支撑强度等分析）及JSA分析。
71	响应性评审标准	一般技术指标42	投标人负责按照已批准的图纸、规格书、工作程序（包括检验程序、QA/QC程序等）、设备供货商提供的文件要求等完成组块的陆地建造、检验、试验工作。要求组块陆地完工状态良好，投标人应根据项目特点和施工进度要求编制建造施工方案，充分考虑并实施平台一体化和模块化建造，依据场地资源优化建造程序和建造方案。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
72	响应性评审标准	一般技术指标43	组块海上连接调试的时间紧张，故要求投标人须在陆地完成所有具备调试条件的调试项目。陆地预调试后完成中高压电气设备临时固定，投标人编制临时固定方案，并提报招标人检查，以免组块拖拉装船和海上运输吊装期间设备损坏。
73	响应性评审标准	一般技术指标44	所有在陆地完成安装的设备均应完成陆地条件下应该完成的所有调试工作。投标人应尽最大可能在陆上建造现场对所有设备和系统进行预调试以确保设备在海上能尽快投用。投标人应提供陆地调试期间的所有临时设备、易耗品、服务、材料、工具、测量仪器、仪表和必要的人员等以完成预调试工作。
74	响应性评审标准	一般技术指标45	机械完工之后，投标人配合招标人完成机械完工、竣工验收至投运期间的联合调试工作，直至项目送电投运，并配合办理相关许可证。投标人有义务在机械完工、竣工验收后完成所有遗留工作，从项目竣工验收之日起，投标人负责两年质保期的质保工作，并提供两年质保期内的技术支持。对于机械完工、竣工验收时的遗留问题及后续新增问题，投标人负责完成整改。投标人应建立遗留问题清单和新增问题清单，制定整改计划和整改方案，指定专人负责，做好跟踪，每周将整改情况反馈给招标人。
75	响应性评审标准	一般技术指标46	1.投标人应不断提供最新的设计、施工文件。包括详细设计图纸、计算报告、规格书、施工图纸、建造方案程序等，并进行文件跟踪管理，以确保文件的编号、名称、版次收到日期和改变日期均记录在案，并能迅速查询。提供给招标人的审查图纸、文件必须逐级签署齐全，来往管理文件由项目经理（或其授权人）签署。 2.投标人应在完工后3个月内提交整个工程的完工资料五套，光盘五套，机械完工前提交检验/试验报告、调试报告的原件，安装工作完工后3个月内提交整个工程的完工资料。完工文件在海上安装完工后30天内，将海上安装调试的完工报告和所有的检验记录及相关的图纸转交招标人认可和接收。投标人应在机械完工后的30天内，将完工报告和所有的检验记录及相关的图纸等所有完工资料汇总后转交招标人认可和接收。在安装、调试、功能测试过程中所发生的任何改变，都要在完工文件中反映出来。完工文件包括所有的图纸、文件、检验/测试记录和设备/系统的维护记录、重大施工节点影像资料等。
76	响应性评审标准	一般技术指标47	投标人应在老平台改造出海前取得中国海洋石油有限公司境内海上设备维修资格认证或委托具有相关资质的单位进行改造工作。
77	响应性评审标准	一般技术指标48	投标人须承诺35KV及以上电气设备的安装、调试的试验单位具备国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证二级以上资质且出具的相关报告符合国家相关规范，标准及电力行业相关技术要求。
78	响应性评审标准	一般技术指标49	投标人须对上述指标承诺响应（方式不限）
79	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
80	价格初步评审	价格标投标函签	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		字盖章	
81	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
82	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
83	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
84	价格初步评审	报价要求	投标人须严格按照《蓬勃油田群岸电应用工程中高压电力工程EPC总包合同投标报价表》报价。
85	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额	
86	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	