

有限天津-锦州20-2天然气分离厂迁建项目UPS不间断电源采办评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7928/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效。
7	形式评审标准	★备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
10	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表表中3.1.1和10.3其它”规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
14	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	资格评审标准	★制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标时须进行信息公开）	投标人所投标的UPS应为制造商的成熟产品，买方不接受新试制产品。 (1) 2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同与本投标产品同系列的UPS不间断电源的供货业绩，且同时满足如下要求：额定容量$\geq 60\text{kVA}$。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、制造商名称、货物名称及数量、关键技术参数及要求（容量））和2) 使用方签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	★体系证书	投标人应具有并在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（认证范围应包含生产或制造范围），质量管理体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）可查询。若认证机构为国外的，应在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（扫描件）和认证机构的官方网站查询截图。
20	响应性评审标准	★交货期	2025年9月6日前
21	响应性评审标准	★交货地点	辽宁锦州，项目现场

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	★投标设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
23	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：最多项数为：3项
24	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
25	响应性评审标准	★技术性能指标1	所有设备需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室认可的发证检验机构（ABS,DNV,CCS, BV之一）对UPS设备整体进行检验并获得检验证书（投标时承诺交货提供）。
26	响应性评审标准	★技术性能指标2	电池防爆接线箱品牌应为下列之一：天津贝斯特防爆电器有限公司、天津吉航、华荣科技、尼尔森诺尔、创正、江苏欧瑞、天津隆电。如所投产品非上述品牌应为具有相当于推荐品牌同等品质的产品。“相当于推荐品牌同等品质的产品”是指所投产品应具有自2014年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准）至少有2个UPS上的使用业绩，并提供相应的书面材料证明（（1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量）和（2）使用方签字或盖章的到货验收材料（交货验收单或调试验收报告或相应使用方出具的有效证明文件））。
27	响应性评审标准	★技术性能指标3	投标人本次投标的蓄电池应是推荐供应商在指定工厂地址生产的产品
28	响应性评审标准	★技术性能指标4	UPS额定容量：60 kVA/20KVA/20KVA；额定频率：50Hz。
29	响应性评审标准	★技术性能指标5	UPS输入电压为三相五线制AC380V，输出电压为单相AC220V（工频机），应能保证在外界电压+15%— -15%、频率50Hz±5%Hz范围内可靠工作。
30	响应性评审标准	★技术性能指标6	卖方需提供第三方检测机构出具的满足IEC62040或GB/T7260标准的与所投产品型号一致的型式试验报告。
31	响应性评审标准	★技术性能指标7	投标人投标时需承诺供货时提供蓄电池合格证、质量证明证书、容量检测报告、开路端电压检测报告、内阻测试报告、蓄电池放电曲线、阻燃报告等。
32	响应性评审标准	★技术性能指标8	本项目UPS采用贫液阀控式密封铅酸蓄电池，供货时每一节蓄电池在本体上必须有编号，并且提供电池厂家的电池编号清单；投标人选择的蓄电池型号应为成熟产品，买方不接受新试制产品。
33	响应性评审标准	★技术性能指标9	UPS类型要求为工频UPS 装置应为工业级全数字化控制型，带旁路运行系统，采用三相桥式12脉冲整流器，内部配置应满足招标文件的要求，直流电压为220V

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			DC, UPS应保证向电网注入谐波分量或向电网注入的谐波量应满足符合GB/T 14549-93《电能质量 公用电网谐波》中的要求
34	响应性评审标准	★技术性能指标10	蓄电池选型：蓄电池在环境温度5℃~+40℃条件下使用，放电截止电压为1.80V，逆变器效率取值≤0.95，投标时提供各套UPS装置的电池容量计算书和放电功率表（计算方法采用恒功率法）。
35	响应性评审标准	★技术性能指标11	对于12V蓄电池设计使用寿命不低于12年。投标人投标时需对应产品的蓄电池厂家提供的使用寿命承诺书。
36	响应性评审标准	一般技术指标1	直流母线回路断路器：直流型开关
37	响应性评审标准	一般技术指标2	维修旁路开关：先通后断型
38	响应性评审标准	一般技术指标3	旁路调压应采用电子调压器，调节精度1%。
39	响应性评审标准	一般技术指标4	厂前区办公楼、消防区变电所UPS蓄电池应布置在专用电池架上，电池架采用敞开型，单体间距不小于15mm，蓄电池与上层隔板不小于150mm，支架能满足抗震要求及防酸要求。其他控制室UPS应提供蓄电池柜。
40	响应性评审标准	一般技术指标5	系统设计方案要求 投标人需要提供针对本项目的UPS系统图、直流系统设计方案图、设备布置图、电池架布置图。。
41	响应性评审标准	一般技术指标6	供应商的完工图纸/文件必须按照EDIS（工程数字化信息系统）要求提供。详见附件《工程项目设备完工文件数字化移交范围和技术要求（货物合同）》
42	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
43	价格初步评审	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
44	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
45	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
46	价格初步评审	★投标报价	投标人报价必须为总包固定价，包含现场技术服务、培训等一切费用（详见附件锦州20-2天然气分离厂迁建项目UPS采购报价格式）。现场技术服务截止时间为合同质保期结束。不接受技术服务和培训单独报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ） 合计金额-暂列金 额（含税） 合计金 额	
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	