

# 有限海南-中海油海南马村码头后勤支持服务基地项目（三期）箱式变电站采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1835/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案。
10	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额为10,000.00元人民币，其他符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。注：境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出，并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）”
11	形式评审标准	围标串标	投标人存在以下情形之一的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码任何一项一致的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。g) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：投标电脑的MAC地址一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
13	形式评审标准	分包要求	不允许。
14	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
15	资格评审标准	资格要求1	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	资格要求2	投标人应为干式变压器的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时，业绩须进行信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，无法体现合同签署时间的，以合同生效时间为准），投标人应具有至少1个合同的箱式变电站产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），且满足箱式变电站产品中的干式变压器额定容量不低于1000kVA的技术要求。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、箱式变电站产品中的干式变压器额定容量不低于1000kVA的技术要求、用户签字或盖章的到货验收材料。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	资格评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件中第六章投标承诺函的格式提供《投标承诺书》，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺书》，未提交承诺书或所提供的承诺书无法体现《投标承诺书》格式内容的均视为无效。
20	响应性评审标准	商务指标	商务指标
21	响应性评审标准	交货日期	合同签订后40天内
22	响应性评审标准	交货地点	海南省澄迈县老城经济开发区马村人民路142号海南中海石油码头有限公司
23	响应性评审标准	付款进度	1) 投标人按合同要求交付货物和相关技术资料后支付合同价款的70%。 2) 完成安装、调试、投用、验收合格后，支付合同价款的27%。 3) 质保期开始，卖方提供合同价款3%的银行质量保函（保函有效期至质保期结束后31天），并经买方审核通过后，支付合同价款的3%。或完成合同约定质保期后，支付合同价款的3%。
24	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足2024年资产负债率不高于100%的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且成立以来的财务会计报表需满足最近一年的资产负债率不高于100%的财务指标。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
25	响应性评审标准	任职情况说明	投标人应按照第六章投标文件格式《关于中国海油领导人员、离职退休人员在本公司任职情况说明》的格式出具任职情况说明，不提供说明或存在说明中所列任职情况，本条视为不满足。
26	响应性评审标准	商务偏差	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，偏离数量累计 5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。注：按合同文本的二级条款计算，合同条款每一条（如第一部分合同书第一条1.1）记为1项。
27	响应性评审标准	认证要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
28	响应性评审标准	技术指标	技术指标
29	响应性评审标准	关键指标1	投标人承诺:箱式变电站设计使用年限不小于20年，箱式变电站采用环氧树脂浇注式三相铜芯双绕组无励磁调压干式变压器，使用年限不小于30年。投标人应按招标文件中第六章投标承诺函的格式提供投标承诺函，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提供投标承诺函或投标承诺函未体现上述内容的，视为不合格。
30	响应性评审标准	技术规范书要求	<p>投标人承诺：交付货物满足如下要求：（1）10kV/0.4kV预装式户外箱式变电站为欧式；</p> <p>（2）箱式变电站箱体防护等级：IP54；</p> <p>（3）箱式变电站箱体材质：采用316L不锈钢，厚度不小于3mm；</p> <p>（4）箱式变电站采用环氧树脂浇注式三相铜芯双绕组无励磁调压干式变压器，满足GB 20052能效等级不低于2级要求。</p> <p>（5）低压断路器采用智能量测断路器；</p> <p>（6）箱式变电站箱体外壳对机械冲击的防护能力：IK07。</p> <p>投标人应按招标文件中第六章投标承诺函的格式提供投标承诺函，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提供投标承诺函或投标承诺函未体现上述内容的，视为不合格。</p>
31	响应性评审标准	及时性承诺	投标人承诺:接到买方通知后，需在72小时内到达现场提供安装服务。投标人应按招标文件中第六章投标承诺函的格式提供投标承诺函，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提供投标承诺函或投标承诺函未体现上述内容的，视为不合格。
32	响应性评审标准	质保期	质保期为为合同设备安装调试验收合格之日起24个月
33	响应性评审标准	品牌要求	<p>投标产品的品牌至少满足以下条件之一：</p> <p>1、投标人承诺：满足技术文件中“五、品牌清单”中品牌的要求。投标人应按招标文件中第六章投标承诺函的格式提供投标承诺函，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提供投标承诺函或投标承诺函未体现上述内容的，视为不合格。</p> <p>2、如选择技术文件“品牌清单”中之外的其他同等质量品牌，须提供所投产品业绩证明文件：2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，无法体现合同签署时间的，以合同生效时间为准），投标人所投产品应具有至少1个额定容量不低于1000kVA的箱式变电站产品中使用的供货业绩，且均满足本次采购技术要求。投标人应提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)销售合同复印件（含相关技术附件）和2)到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、产品技术要求</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、产品的技术规格（或提供的产品技术规格技术要求、产品型号与本次采购的技术要求不一致的）及到货验收材料的，均视为无效业绩。
34	响应性评审标准	产品试验/认证	提供由中国计量认证（CMA）认可的检测机构出具的有效的干式变压器的型式试验报告，其型式试验报告需包含不低于C2（气候）、E2（环境）、F1（燃烧特性）等级的试验结论。型式试验报告中同型号的干式变压器容量大于本次采购要求容量即可。型式试验报告可在全国认证认可信息公共服务平台[ <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ]核实。投标时须提供该证明文件的原件扫描件（原件备查）。
35	响应性评审标准	售后服务	投标人承诺:通过项目最终验收后。如出现问题承包人需派1名工程师72小时内到达现场进行维修，维修费用由投标人承担。投标人应按招标文件中第六章投标承诺函的格式提供投标承诺函，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提供投标承诺函或投标承诺函未体现上述内容的，视为不合格。
36	响应性评审标准	服务要求	投标人承诺:投标人能按照技术文件要求开展现场安装、调试服务、培训要求服务。投标人应按招标文件中第六章投标承诺函的格式提供投标承诺函，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提供投标承诺函或投标承诺函未体现上述内容的，视为不合格。
37	响应性评审标准	技术指标偏离	除加星号的技术条款外，未加星号的技术条款(含技术文件)均为一般技术条款，偏离数量累计 2项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
38	响应性评审标准	其他	不存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
39	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
40	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
41	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
42	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
43	价格初步评审	选择性报价	不接受选择性报价
44	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
45	价格初步评审	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定”
46	价格初步评审	评标价格	<p>评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整。中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。税费偏离调整：1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率（10%）。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p>
47	价格初步评审	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
48	价格初步评审	低于成本报价	<p>对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。</p>
49	价格初步评审	投标报价其他要求	<p>投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会有权否决其投标</p>
50	价格评审	<p>是否需要评分：不需要  是否多轮报价：否  评标价计算规则：  ：评标价=算数修正  投标报价</p>	