

气电集团—深圳电厂升级项目接入系统二次设备及通信设备评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8468/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	投标文件中的公章、电子公章均与营业执照上的公司名称一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	投标文件的组成（以投标文件目录为准）与第六章投标文件格式中的目录（一级）一致,任一项不符合要求均会导致投标被否决。
7	形式评审标准	备选投标方案	投标文件中没有备选投标方案。
8	形式评审标准	投标保证金	有并符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定。
9	形式评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。对于招标文件公开信息要求的资质、业绩，投标人已按要求列出资质名称、业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段予以认可。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			c.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； d.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； e.不同投标人的投标文件相互混装； f.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11	形式评审标准	《投标承诺书》	投标人应按格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
12	资格评审标准	投标主体	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	业绩要求	(1) 2019年1月1日起至投标截止日止（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的成套通信设备的供货业绩，供货范围至少包含生产调度交换机和通信电源设备。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、投标人名称、货物名称、至少包含生产调度交换机和通信电源设备的供货范围、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
14	资格评审标准	联合体投标	非联合体投标。
15	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项及第3.1.1规定的任何一种情形。
16	响应性评审标准	交货期	合同签订后4个月内到达招标人工地现场。
17	响应性评审标准	交货地点	广东省深圳市大鹏新区大鹏街道新大路6号深圳电厂升级项目施工现场。
18	响应性评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	合同条款	对招标文件第四章“合同条款及格式”中的以下条款未提出任何偏离，具体条款如下： 通用条款： 5.7付款进度 26.2 卖方违约责任 35.2 对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商。经协商后六十（60）日仍未达成一致，双方按照专用合同条款的约定处理。 专用条款： 26.2卖方违约责任
20	响应性评审标准	电压质量监测系统	投标文件中的电压质量监测系统达到平均无故障工作时间(MTBF) ≥ 50000小时，年可用率 ≥ 99.99%的要求。
21	响应性评审标准	传输ASON设备	投标文件中的内容不少于以下： (1) 投标人所供的ASON传输设备(保底网)有制造商原厂授权证书(授权产品和服务参与项目投标)； (2) 有不少于3年的原厂售后服务承诺函(内容含远程技术支持服务、软件更新服务、硬件支持服务等)。
22	响应性评审标准	通信蓄电池组1	投标人所供的蓄电池单体电池浮充电电压值在(V) 2.23-2.27范围内
23	响应性评审标准	通信蓄电池组2	投标人所供的通信蓄电池正极板厚度 ≥ 8.5 (mm)
24	响应性评审标准	通信蓄电池组3	投标人所供的的阀控式密封铅酸蓄电池产品是管式胶体电池
25	响应性评审标准	外购件品牌(带项设备)	投标产品：程控交换机、蓄电池组、蓄电池巡检仪、光缆满足招标文件第五章供货要求“9外购设备”要求。投标人需勾选品牌，若勾选或相当于同等品牌的，需要提供下列文件以证明其投标产品相当于招标人推荐的品牌产品：(1) 投标产品制造商公开发布的印刷资料或检测机构公开出具的检测报告。(2) 质量对比文件：1) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的功能对比表，且能证明功能不低于招标人推荐品牌；2) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的技术参数对比表，且能证明技术参数不低于招标人推荐品牌；3) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的质量证明、说明书的对比表，且能证明质量不低于招标人推荐品牌。评标委员会有权要求投标人补充提供未被列入对比表的产品功能和技术参数。以上三个对比材料需同时满足。(3) 用户证明文件：用户出具的加盖其公司印章的使用证明扫描件，证明文件需从技术参数、使用效果方面，说明其投标产品质量水平(至少2家不同用户证明，提供与用户签订的合同复印件及用户证明文件，原件供招标人核查)。
26	响应性评审标准	外购件品牌(带项设备)	投标人同时提交上述三项文件(印刷资料或检测报告、质量对比文件、最终用户证明文件，且满足评审要求)，将认定其满足此项要求。如果投标人未提供证明文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			或者提交的证明文件未通过评审，将认定其不满足此项要求。 如投标人同时选择推荐名单内的品牌和推荐名单外的品牌，则任意一项推荐名单外品牌经评审不满足要求，即使同时勾选了推荐名单内的品牌，该项也评议为不合格。
27	响应性评审标准	外购件品牌（不带项设备）	外购设备清单中，非“ ”设备：所投产品满足招标文件第五章供货要求“9外购设备”要求。投标人需勾选品牌，若勾选或相当于同等品牌的，需要提供下列文件以证明其投标产品相当于招标人推荐的品牌产品：（1）投标产品制造商公开发布的印刷资料或检测机构公开出具的检测报告。（2）质量对比文件：1）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的功能对比表，且能证明功能不低于招标人推荐品牌；2）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的技术参数对比表，且能证明技术参数不低于招标人推荐品牌；3）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的质量证明、说明书的对比表，且能证明质量不低于招标人推荐品牌。评标委员会有权要求投标人补充提供未被列入对比表的产品功能和技术参数。以上三个对比材料需同时满足。（3）最终用户证明文件：最终用户出具的加盖其公司印章的使用证明扫描件，证明文件需从技术参数、使用效果方面，说明其投标产品质量水平（至少2家不同用户证明，提供与用户签订的合同复印件及用户证明文件，原件供招标人核查）。
28	响应性评审标准	外购件品牌（不带项设备）	投标人同时提交上述三项文件（印刷资料或检测报告、质量对比文件、最终用户证明文件，且满足评审要求），将认定其满足此项要求。如果投标人未提供证明文件或者提交的证明文件未通过评审，将认定其不满足此项要求。 如投标人同时选择推荐名单内的品牌和推荐名单外的品牌，则任意一项推荐名单外品牌经评审不满足要求，即使同时勾选了推荐名单内的品牌，该项也评议为不合格。
29	响应性评审标准	供货范围	任意一项不带 项设备，经评审为不合格的，视同一项技术偏离。 1）按招标文件第五章供货要求供货范围4.3.1供货，没有出现删减项目或删减数量（但允许增加项目或增加数量），且按招标文件要求填写相关供货内容，该项评议为合格。出现删减项目或删减数量，或者未按招标文件要求填写供货内容的，该项评议为不合格。 2）设备参数栏中设定参数为最基本要求，如果投标人所提供的参数优于招标人要求，该项评议为合格。
30	响应性评审标准	质保期	投标文件中的质量保证要求应满足以下要求： 1）在正常运行条件下，设备应能长时间无故障的运行。ASON传输设备(保底网)和数字录音系统设备质保期不少于3年。 2）除ASON传输设备和数字录音系统设备外，投标人其他所供设备质保期不少于2年。
31	响应性评审标准	商务偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及 的不可偏离项）外，其它非实质性商务要求和条件偏差可接受的最多项数为：一般商务偏离2项（商务偏离涉及合同文本部分时，按第三级条款，如15.1.（1）记为一项偏离。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的技术偏离以及 的不可偏离项）外，其他技术要求和条件偏差可接受的最多项数为：一般技术偏离2项（按招标文件第五章供货要求第七级条款，如2.3.11.4.12.1 抗电磁干扰能力（1）交换机本身在0.01~10000MH，其中内容“交换机本身在0.01~10000MH”不满足要求的，就是一项偏离项； 内容为表格的，表格中1行不满足要求的，视为1项偏离项；技术要求中非 的数据，每条数据未按招标人要求填写的算一条偏离。
33	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款。
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	