

洋浦电厂、海南燃气年度消防设备设施检测服务评审细则

标段编号：CGP-24-DCF-HNFD-0021/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	★应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”置。公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	★有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	★报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	符合性审查	★报价有效期	报价截止日起120天内保持有效
8	符合性审查	★商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
9	符合性审查	★技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
10	符合性审查	★价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
11	符合性审查	★报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
12	商务评议	★法定代表人身份证明及授权书	符合《公开询价文件》要求第五章格式要求。
13	商务评议	★营业执照	应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织，应答文件中的营业执照、税务登记证及组

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			组织机构代码证或证照合一的营业执照合法有效； (1) 应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）； (2) 应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效； (3) 应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
14	商务评议	★业绩	应答人自2019年1月1日起至投标截止日前至少有1项消防设备设施检测服务业绩，并提供： (1) 业绩合同证明文件（至少包括合同封面、服务范围描述页、合同签订日期页、双方签字盖章页）； (2) 业绩认定时间：以合同签订时间为准；如材料中各方签字日期时间不一致，以最新签字日期为准； (3) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
15	商务评议	★资质	应答人应在应急管理部“社会消防技术服务信息系统”完成消防设施维护保养检测的备案，应答时须提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图。
16	商务评议	财务要求	应答人须提供2020-2022年（成立时间不足三年应提供自成立之日起至今）财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
17	商务评议	★企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
18	商务评议	★成立时间	须成立时间满1年（含1年）以上（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）。
19	商务评议	★联合体	不接受联合体报价。
20	商务评议	★合同偏离1★合同总价和付款	对第六章标准合同第二条没有提出任何偏离。
21	商务评议	★合同偏离2★违约责任	对第六章标准合同第十二条没有提出任何偏离。
22	商务评议	★合同偏离3★适用法律和争议解决	对第六章标准合同第二十一条没有提出任何偏离。
23	商务评议	★其他	★项为不可偏离项；其余商务评议标准超过2项（不含）有偏离，视为商务评议“不合格”。非★的合同条款偏离1条，视为1项商务偏离。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	技术评议	★服务期	本项目为年度消防设备设施检测服务项目，具体时间以合同生效日期为准，本合同自签订之日起执行3年，每执行满12个月为一个执行年度，采用1+1+1模式，即合同每执行期满1年的前一个月内，甲方对乙方本期的合同履行情况进行综合评价，根据履约评价结果决定是否继续执行或终止合同，并将结果告知乙方，如果甲方决定终止合同并不向乙方承担违约责任或任何其他责任。乙方应提前做好人员和工器具等准备工作，具体服务开始时间以甲方根据现场设备情况同乙方进行商定，实际的作业时间以甲方书面通知为准，如遇不可抗力因素影响，甲方有权利确定最终服务开始时间。
25	技术评议	★人员资质	(1) 消防技术服务机构技术负责人：应当具备一级注册消防工程师资格； (2) 项目负责人：应当具备相应的注册消防工程师资格。
26	技术评议	工作设施	(1) 乙方应及时提供完成消防设备设施年度检测服务所需的全部办公场所、设施、设备、材料、器具等（“工作设施”）。执行良好的行业惯例提供优质、高效的服务。在提供过程中，乙方应维护甲方利益，不得实施任何违背甲方利益的行为。 (2) 乙方工作过程中使用的试验仪器和仪表均需第三方检验合格并提供校验报告，且校验周期应在有效期内，常用工具和自制工具必须经过甲方检查同意方可入厂。
27	技术评议	★年度检测报告	乙方应明确项目负责人，会同消防技术服务机构技术负责人，对消防技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核，项目负责人、消防技术服务机构技术负责人应对出具的书面检测报告同时签名并加盖执业印章、加盖公章。
28	技术评议	报告出具时间	(1) 洋浦电厂：年度检测服务合同签订后，经甲方书面通知，乙方15日内进行消防设备设施年度检测，并在检测完成后15日内出具纸质检验报告。 (2) 海南燃气：签订委托单后15日内对委托地点建筑物进行消防电气年度检测，并在检测完成15日内出具纸质检验报告。
29	技术评议	消防技术服务档案	乙方项目负责人及消防设施操作员须到现场实地开展工作，应对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案，消防技术服务档案保管期限为6年。
30	技术评议	交付形式	详见洋浦电厂、海南燃气年度消防设备设施检测服务技术附件第7.0条要求。
31	技术评议	验收方式	详见洋浦电厂、海南燃气年度消防设备设施检测服务技术附件第8.0条要求。
32	技术评议	其他	★项为不可偏离项；其余工作内容及要求评议标准超过2项（不含）有偏离，视为技术评议“不合格”。非★的工作内容及要求条款偏离1条，视为1项技术偏离。
33	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	