

浙江LNG三期项目-工艺低温蝶阀（8-24寸）框架协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5101/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	不允许备选投标方案
9	形式评审标准	★投标保证金	100000元
10	形式评审标准	★选择性报价	不允许
11	形式评审标准	★分包要求	不允许分包
12	形式评审标准	★投标有效期	投标截止后120天内有效
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。其中带网站网址（信用中国、全国企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网）的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			查询请招标人自行查询并将结果放入投标文件。
14	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
15	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	★投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
18	资格评审标准	★业绩要求1（开标环节此内容需要信息公开）	1) 自2013年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品应在中国境内具有LNG接收站或具有接收站性质的调峰站低温蝶阀的供货业绩。供货业绩必须满足以下2个条件：①至少1个业绩中具有24寸及以上且磅级≥CL150的低温蝶阀；②至少1个业绩中具有不少于5台规格≥8寸且磅级≥CL150的低温蝶阀。以上2个条件不要求在1个业绩合同或订单中同时体现，可以提供多个业绩合同或订单。 2) 业绩证明资料包括：合同及到货验收材料。合同至少包括：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、供货数量、规格型号（口径、磅级及结构型式（顶装/侧顶装））。到货验收材料应为到货验收单或结算发票（到货验收单应有合同买方签字或盖章）。如提供的是调峰站业绩，投标人还需提供调峰站（满足GB51156-2015液化天然气接收站工程设计规范2.0.2液化天然气接收站：对船运液化天然气进行接收、储存、气化和外输等作业的场站）要素的证明资料，证明材料通过国家发改委或省级发改委或政府网站或项目业主官网等官方网站查询，以加盖公章的截图形式提供。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	★业绩要求2（开标环节此内容需要信息公开）	3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个完成订单及订单相应的到货验收材料，到货验收文件应为到货验收单或结算发票（到货验收单应有合同买方签字或盖章）。同一个年协合同提供1个及以上订单均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。本次投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的产品型号、结构型式必须与上述提供业绩的产品一致。
20	资格评审标准	★信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节将“资质、业绩信息”进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
21	资格评审标准	★资质要求（开标环节此内容需要信息公开）	①防火证书：投标人应具有国际或国内认证机构颁发的覆盖投标产品范围【阀门类型（蝶阀）、口径及磅级】的 API607 或 API6FA 或 ISO10497 或同等标准的防火证书，并附相应的测试报告。 ②低泄漏认证证书：阀门必须具备可靠的外密封性能，应至少达到 ISO 15848-1的要求。投标人应具有能够覆盖本次招标范围【阀门类型（蝶阀）、温度（-196℃）、阀杆直径及磅级】的 ISO 15848 PART 1 证书，并附相应的测试报告。 ③投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，并提供有效的特种设备型式试验证书且证书批准范围涵盖本次招标范围【阀门类型（蝶阀）、温度、口径及磅级】。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）核实。
22	响应性评审标准	★合同关键条	第四章合同条款及格式中，“适用法律”、“违约责任”、“争议解决”不允许偏离。
23	响应性评审标准	★交货地点	浙江省宁波市北仑区白峰镇白中线峙北段368号
24	响应性评审标准	★石化工程合同条款	1) 履约保函：卖方应提供以买方为受益人、金额为合同总价10%的履约保函或保证金，有效期不短于合同全部货物现场后第【三十一（31）】日。 2) 质保金或质保函：质量保证金或质量保函不能少于合同总价的5%，不同意留质量保证金或不提供质量保函的投标将被视为非响应性投标。 3) 质保期：质保期应为所供货物全部现场验收合格后【30】个月或者货物投入运行后【24】个月（先到为准），质保期不足的投标将被视为非响应性投标。 4) 付款条款： 第一笔付款：支付合同结算总价的85%（全部货物完成到货验收合格）；第二笔付款：支付合同结算总价的10%（全部货物完成安装且单机调试验收合格）；第三笔付款：质保金合同总价5%（质保期满或提交质量保函）。
25	响应性评审标准	★海洋工程合同条款	1) 履约保函：卖方应提供以买方为受益人、金额为合同总价10%的履约保函或保证金，有效期自开立之日起至【全部货物交货验收完成】后【1】个月。 2) 质保金或质保函：质量保证金或质量保函不能少于合同总价的5%，不同意留质量保证金或不提供质量保函的投标将被视为非响应性投标。 3) 质保期：起始时间为货物验收合格之日；截止时间为：浙江LNG三期项目接收站竣工验收合格之日后24个月或自货物验收合格之日后36个月，以二者较长时间为准。
26	响应性评审标准	★交货期	交货总期限3年，每批订单的交货期为订单下达后6个月内全部交清。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	★其它	1.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求； 2.投标人应提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁诚信商业往来声明书》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》（格式详见第六章投标文件格式中相关内容）；
28	响应性评审标准	★商务偏差和技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，均为一般技术或商务指标，一般技术或商务指标偏离超过5项，则技术或商务评议不合格。
29	响应性评审标准	★技术要求1	蝶阀应采用扭矩密封的三偏心结构。蝶阀的阀板和阀座之间的密封采用纯金属硬密封。
30	响应性评审标准	★技术要求2	蝶阀阀板和阀座可在线维护，蝶阀应该是顶装整体抽芯检修或侧顶装带检修孔设计。
31	响应性评审标准	★技术要求3	低温蝶阀须要加长阀盖，阀盖应为整体式螺栓连接结构并且独立于执行机构。
32	响应性评审标准	★技术要求4	应装备加长阀杆，以保证填料于环境温度。所有的阀杆都是防吹出结构。
33	响应性评审标准	★技术要求5	阀杆为整体式，通轴结构，不能采用多段式结构。供货商需提供本次投标产品的阀杆直径范围。
34	响应性评审标准	★技术要求6	阀体、阀盖、阀板、阀座材质应符合阀门数据表的要求，供货时卖方应为每台阀门提供材质证明。
35	响应性评审标准	★技术要求7	买方绝对不允许供货商贴牌代工。
36	响应性评审标准	★技术要求8	阀门两侧均能完全承压，双向密封。主密封方向即阀门的优先安装方向，不要求双向安装。
37	响应性评审标准	★技术要求9	所有对焊端的阀门在端部都要有短管，符合数据表要求。
38	响应性评审标准	★技术要求10	延长阀盖上应配置滴盘，滴盘与阀盖需满焊，滴盘高度需考虑阀门保冷厚度。
39	响应性评审标准	★技术要求11	低温测试的取样比例是按照结构、压力等级和口径相同的阀门数量的10%（不少于一个）进行测试。如果存在试验结果不合格，低温测试取样比例提高到50%；如仍有不合格试样，低温测试取样比例提高到100%。买方只承担10%低温测试比例费用（即首次测试10%阀门取样比例的费用），多余费用由卖方承担。低温测试程序文件必须作为技术协议附件。试验要求和达标标准详见低温阀门检验规定。
40	响应性评审标准	技术要求12	阀门卖方应自主拥有低温测试设施及相关证明，投标时提供以往LNG接收站或具有

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			接收站性质（即满足GB51156-2015液化天然气接收站工程设计规范）的调峰站(需提供满足GB51156-2015液化天然气接收站工程设计规范2.0.2液化天然气接收站:对船运液化天然气进行接收、储存、气化和外输等作业的场站要素的证明材料,证明材料通过国家发改委、省级发改委、政府网站、项目业主官网等官方网站查询,以加盖公章的截图形式提供)项目业绩中24寸及以上且磅级≥CL150的低温蝶阀出厂前的低温测试报告,供买方审核。
41	响应性评审标准	★技术要求13	投标人投标时须承诺：阀门低温测试抽检时，按规定比例随机抽检，投标人须充分考虑阀门两端袖管的长度裕量，不允许指定阀门进行低温测试。
42	响应性评审标准	防静电设计	阀门需有防静电设计,并按ISO17292 进行静电测试。
43	响应性评审标准	阀门标识	标识应符合低温球阀请购书第7.3章节和工艺介质阀门规格书第3.5章节要求。
44	响应性评审标准	操作方式	满足工艺介质阀门规格书第3.3章节要求。
45	响应性评审标准	无损检测	无损检测满足工艺介质阀门规格书第4.3章节要求。
46	响应性评审标准	常温检查测试	具体要求详见工艺介质阀门规格书第4.6章节。
47	响应性评审标准	阀门机构图	投标时提供阀门结构图及各密封部位的详图。
48	响应性评审标准	技术资料	按照招标文件要求提供阀门技术资料。
49	响应性评审标准	主要零部件供货商名单	投标时提供主要零部件供应商名单。
50	响应性评审标准	检/试验计划ITP	投标时提交检验检测计划。
51	响应性评审标准	试验检验其它要求	投标人应承诺阀门水压试验后，蝶阀应能排出水压试验的流体。
52	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
53	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	