

海油发展装备湛江分公司南山终端扩容改造项目柴油机长轴消防泵等

2项采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7078/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案。
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起90天内保持有效
10	形式评审标准	投标保证金	人民币40000元，应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	信誉要求	1.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪。2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
15	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	响应性评审标准	投标报价	货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%
17	响应性评审标准	审查资料	投标人应提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
18	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
19	响应性评审标准	财务要求	投标人投标时提供（2021年-2023年）经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来以来的财务报表。
20	响应性评审标准	业绩要求	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品应具有至少1个1台套排量≥576m ³ /h，扬程≥110m，立式柴油机驱动消防泵的供货业绩，并提供相应的业绩证明材料。投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同和到货验收材料。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（签字或盖章）、合同签署时间、满足招标文件要求的技术参数等内容；到货验收材料为到货验收单或结算清单或结算发票，到货验收单或结算清单应具有合同双方签字或盖章。若业绩合同为年度协议，还应提供1个完成订单的订单页及订单所对应的到货验收文材料。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。投标人务必确保开标一览表中公示的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	付款条件和方法	银行电汇。双方合同签订后，卖方按照合同规定的时间将货物运到交货地点，经买方验收合格，卖方开具对应合同货物的有效发票，买方收到合格发票后，在45日内买方支付合同中对应货物价格的95%。质保期满，如未发生质量问题并收到卖方提供的等额有效收据之日起45日内，向卖方支付合同中对应货物价格的5%的质量保证金。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后2个月内完成货物的交付
23	响应性评审标准	交货地点	海南省三亚市崖州区中海油南山终端
24	响应性评审标准	一般商务指标偏离	一般商务条款偏离：除了以上商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，一般商务条款偏离为2项（不含2项），超过2项视为商务评议不合格。
25	响应性评审标准	一般技术参数1	承诺提供成撬的柴油消防泵。承诺提供买方管线及仪表图（P&ID）撬块线内规定的所有设施，撬块线外的出口消防持压泄压阀、柴油箱阻火器（Flame Arrester）、柴油机排气系统阻火型消音器（Spark Arrester and Silencer）以及买方订单中要求的其他撬块线外的设施。
26	响应性评审标准	一般技术参数2	承诺立式长轴泵总成，包括进口过滤器（材质为双相不锈钢）、填料密封以及所有附属管道、配件和阀门等。
27	响应性评审标准	一般技术参数3	承诺柴油发动机驱动装置，包括所有附件，如润滑油系统、非火花型排气消声器（SS316L）、Y型连接器和膨胀节、减震器、起动系统（两台起动电机、两个镍镉重型船用电池组、两台电池充电器和所有必要的控制器）、发动机用钛（Ti）换热器。
28	响应性评审标准	一般技术参数4	承诺提供的柴油消防泵需满足附件设计文件（数据表、工艺流程图、请购书）中要求的设计参数、部件材质、操作工况。
29	响应性评审标准	一般技术参数5	承诺消防稳压泵需配备SNL1000隔膜式水压箱（材质：不锈钢；技术参数：总容积1500L，调节容积220L）。
30	响应性评审标准	一般技术参数6	承诺质保期要求：货到验收合格，设备在投入运行后6个月或临时接收证书生效日起12个月内（时间先到为准）。
31	响应性评审标准	关键技术参数1	承诺柴油消防泵应该是柴油机驱动的立式长轴泵，长轴的传动连接形式为键传动，不接受螺纹连接传动。
32	响应性评审标准	关键技术参数2	承诺柴油消防泵排量及排出压力满足数据表要求。
33	响应性评审标准	关键技术参数3	承诺柴油消防泵主要部件材质应满足列表要求：泵壳材质ASTM B-148 C95800，轮材质ASTM B-148 C95800，轴材质Monel K-500/S32205，扬水管材质S32205，传动轴轴承材质为赛龙轴承。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	响应性评审标准	关键技术参数4	承诺柴油消防泵橇按照中国强制性产品认证制度进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托经国家认监委指定的认证机构对柴油消防泵组进行3C认证，并在设备交付时提供3C认证证书，设备本体需标有3C消防认证标志。
35	响应性评审标准	关键技术参数5	承诺柴油消防泵的启动系统应该在不需要充电的情况下满足在最低温度的环境下6次连续冷启动，每次启动时间为15秒且每次启动间隔为15秒。
36	响应性评审标准	关键技术参数6	承诺柴油消防泵在现场环境工况下，能够在20秒之内达到额定操作工况。
37	响应性评审标准	关键技术参数7	承诺柴油消防泵特性曲线满足如下要求：在不少于65%的额定扬程时，流量不少于额定流量的150%；关死点扬程不大于额定扬程的140%；额定扬程应在100%额定流量的情况下实现。
38	响应性评审标准	关键技术参数8	承诺柴油机消防泵的设计和测试应符合NFPA 20。
39	响应性评审标准	关键技术参数9	承诺柴油消防泵橇块尺寸及重量：整橇块尺寸不超过4200X2000X2500，整橇块总重量不超过8500 kg，设计护管内径不超过800
40	响应性评审标准	关键技术参数10	承诺消防稳压泵必须按照认证机构的要求设计、制造、认证和测试。第三方检验的费用由卖方承担，证书由COOOSO授权的认证机构之一（ABS、DNV、BV、CCS）颁发。
41	响应性评审标准	技术偏差	一般技术条款偏离：除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离为3项（不含3项），超过3项视为技术评议不合格。
42	响应性评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
43	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
44	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
45	响应性评审标准	算数修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。算术错误将按以下方法更正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述（1）至（4）项的顺序，逐项进行修正。
46	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
47	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
48	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	