

海油发展-工技公司天津地区IP23干式变压器（工频变频升压器）采购 专有化协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5346/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案。
8	形式评审标准	投标保证金	6万元人民币，应符合投标人资料表3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金。
9	形式评审标准	报价唯一	1.只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 90天内保持有效。
11	形式评审标准	分包	不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	不得存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
13	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
14	资格评审标准	投标主体	(1)投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。(2)投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。(3)投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	资格评审标准	制造商证明相关材料	投标人应为本次投标所投产品的传统型制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。传统型制造商应提供的证明材料： 1、三体系管理认证证书（质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证；并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查））； 2、需提供厂房或库房的房产证明及实物照片，或者提供厂房或库房的有效期内的租赁证明及实物照片； 3、需提供变压器铁芯横纵剪线设备和环氧浇注设备和烘烤炉（干燥设备）和温升及耐压测试仪器的自有购买发票或有效期内的租赁合同且承租方需为投标人及实物照片）； 4、需提供变压器生产工艺介绍和供流程图。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	(1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），至少具有1个已完成的（多档位（不少于8档）变压器（提供对应订单的技术要求或铭牌中应体现出档位），容量在132KVA-1500KVA 之间）的供货合同业绩，并提供相应业绩证明文件，并按规定格式提交业绩表和相应业绩证明文件。(2) 投标人须提供上述业绩相应证明文件。业绩证明文件须至少包括：合同首页、合同签署页（签字或盖章）、合同签署时间、货物名称、材质；到货验收证明文件（有使用方签字或盖章）或结算发票。(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个订单的订单页；到货验收证明文件（有使用方签字或盖章）或结算发票。订单编号或内容应当与年度协议相关联；(4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容的，均视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其他条款和要求；投标人或投标人本次招标相关业务范围被本次招标的所属单位禁用的否决其投标。
19	响应性评审标准	财务报表	投标人投标时提供（2021年-2023年）经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来以来的财务报表。
20	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
21	响应性评审标准	投标报价	需响应：货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	需响应：银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后四十五（45）日内支付当次订单价款的100%。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
23	响应性评审标准	交货期	需响应分批交货的方式，以买方通知为准，最长不超过买方通知后4周内完成交货，具体交货数量以采购订单为准。
24	响应性评审标准	交货地点	需响应天津市滨海新区临港经济区，具体以买方通知为准。
25	响应性评审标准	商务偏差	除了上述星号条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第 5.1 款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过 2项（不含 2项），视为商务评议不合格。
26	响应性评审标准	尺寸要求:	投标时提供1、变压器设计图纸：1）变频升压变压器（第五章 供货要求 二、需求一览表内1-20项），尺寸要求不大于W×D×H（mm）：132KVA 1200×890×1200；160KVA 1200×890×1200；200KVA 1280×930×1280；250KVA 1300×960×1350；315KVA 1420×1010×1450；400KVA 1500×1020×1500；500KVA 1600×1150×1650；630KVA 1700×1200×1700；800KVA 1800×1320×1750；1000KVA 1900×1400×1900；2）工频升压变压器（第五章 供货要求 二、需求一览表内21-36项），尺寸要求不大于W×D×H（mm）：132KVA 1200×890×1200；160KVA 1200×890×1200；200KVA 1280×930×1280；250KVA 1300×960×1350；315KVA 1420×1010×1450；400KVA 1500×1020×1500；500KVA 1600×1150×1650；630KVA 1700×1200×1700；2、并需承诺，常规标准项目按照上述尺寸要求执行，特殊项目需按照现场实际需求定制尺寸，特殊项目与我方确认图纸后方可投入生产。油载调压设备外壳按照我方设计需求定制尺寸，与我方确认图纸后方可投入生产。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	变压器的励磁涌	投标时提供励磁涌流设计计算书，并提供（第五章 供货要求 二、需求一览表内1-36项）型号为500KVA的工频和变频两种变压器励磁涌流计算值满足下列要求：变压器的励磁涌流值应符合国标要求，励磁涌流值不得超过额定运行电流的12倍。
28	响应性评审标准	型式试验报告	投标人投标时提供所生产产品（多档位（不少于8档）变压器）的第三方型式试验报告，型式试验报告的内容应包括绝缘电阻、电压比、连接组别、绕组电阻测量、耐压试验、短路阻抗、温升测试、空载损耗空载电流、防护等级、雷电冲击或局部放电实验的相关测试数据，且满足技术规范中招标产品范围中容量的要求（型式试验报告的变压器容量在招标范围内，或最大不超过招标范围中最大容量的130%），出具报告的机构应为被国家认可的权威机构（推荐认证机构：如国家电器产品质量监督检验中心或国家变压器质量监督检验中心或国家节能产品质量监督检验中心）。并在投标文件中承诺根据平台情况进行现场试用，试用满足现场要求后，方可进行批量生产。
29	响应性评审标准	船检证书	投标人投标时提供所生产变压器（多档位-不少于8档变压器产品即可）的中国船级社（或其它五大船级社CCS/ABS/LR/BV/DNV任一证书）出具检验证明文件（文件需体现多档位-不少于8档变压器产品，并加盖对应船级社公章）。
30	响应性评审标准	材质证明	投标时提供（第五章 供货要求 二、需求一览表内1-36项）变压器所使用材料的材质证明资料需满足下列要求：变压器铁芯选用标号不低于30Q120的高导磁冷轧硅钢片，变压器绕组应采用铜含量不低于99.9%的电解铜材质（执行标准GB/T18813-2014、GB/T 2521.2-2016）。
31	响应性评审标准	进出线方式	投标时提供（第五章 供货要求 二、需求一览表内1-36项）变压器设计图纸并满足下列要求：进出线方式：上进上出或下进下出，需根据我方实际需要确定是否配备填料函，且进、出线接头集中在前面安装；变压器的操作、维护均在正面进行。需承诺：以业主要求为准，若无特殊要求则照此进行。
32	响应性评审标准	阻燃材料	投标时提供（第五章 供货要求 二、需求一览表内1-36项）变压器所使用材质的材质证明材料并满足下列要求：阻燃性能满足GB/T1094.11阻燃耐火试验要求，并提供第三方检测报告，我司保留后续随机抽检的权利。
33	响应性评审标准	吊装方式	投标时提供（第五章 供货要求 二、需求一览表内1-36项）变压器底座设计文件及吊点应力分析报告并满足下列要求：1、变压器在生产前由买方进行图纸确认，包括吊装图。2、变压器吊装形式为整体吊装，卖方提供变压器底座，并应经过吊装计算和试验，提交文件应提供吊装图，并在变压器上粘贴吊装示意图。卖方确认变压器为整体供货，吊装方式为整体吊装，卖方提供变压器底座，底座使用高15cm的槽钢，卖方提供吊装图，并在每台变压器上张贴吊装示意图。
34	响应性评审标准	供应商投标响应承诺书	投标时需对附件 供应商投标响应承诺书 逐条响应，并在是否承诺响应列签署响应情况。
35	响应性评审标准	技术偏差	一般技术条款偏离：除了上述加星号技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，（含供应商投标响应承诺书条款，例如供应商投标响应承诺书其中1项偏离，则视为1项偏离）一般技术条款偏离为2项，超过2项视为技术评议不合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格。
36	响应性评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a至 d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
37	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	