

# 海油发展-装备湛江分公司-温控阀采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6459/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案。
9	形式评审标准	报价唯一	1.只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 90 天内保持有效。
12	资格评审标准	营业执照	1. 投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
13	资格评审标准	财务要求	投标人投标时提供2020年至2022年或2021年至2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来的财务报表。
14	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
15	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其他条款和要求；投标人或投标人本次招标相关业务范围被本次招标的所属单位禁用的否决其投标。
16	响应性评审标准	投标报价	货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%
17	响应性评审标准	付款条件和方法	银行电汇。卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，买卖双方签署验收证明，卖方向买方开具全额有效13%增值税专用发票，买方在收到发票及相关付款支持性文件并经买方审核无误之日起45日内，买方支付合同总价的100%。
18	响应性评审标准	交货期	合同签订后6个月内完成货物的交付
19	响应性评审标准	交货地点	香港屯门区龙鼓滩发电厂C厂--中海石油（中国）有限公司海南分公司陵水-崖城作业公司香港天然气接收站站站内。
20	响应性评审标准	商务偏差	一般商务条款偏离：除了以上商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，一般商务条款偏离为2项，超过2项视为商务评议不合格。
21	响应性评审标准	技术要求	温度控制阀要求满足以下厂家之一或同等质量的牌：1.Fisher、2.Flowserve、3.Samson。
22	响应性评审标准	仪表管及堵头要求	所有设备（含撬设备）内部使用的仪表管（含卡套）必须采用英制单位（英寸），美标NPT螺纹，316L不锈钢，每套设备每种规格的仪表管按照实际需要配置堵头
23	响应性评审标准	碳钢部件	所有碳钢部件要满足NACE MR0175要求（提供同等技术水平需提供详细技术说明）
24	响应性评审标准	配套配件	配套提供6米的1/4”卡套仪表管（材质316L）和管件接头用于连接气源
25	响应性评审标准	技术要求	1.阀体尺寸12" 1500#RTJ； 2.阀笼类型需满足Whisper III 三级悬吊式降噪阀笼。（提供同等技术水平需提供详

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>细技术说明)</p> <p>3.具体数据上传中控系统以及在线诊断分析功能。</p> <p>4.提供与现有系统兼容的阀门诊断软件。</p> <p>5.阀体、执行机构和定位器须同一品牌一体化供货。要求在原厂进行组装、测试、整体集成供货；不接受在其他工厂进行组装和测试；不接受辅助生产厂或代工品牌。阀门定位器为隔爆型非接触式带压力传感器，外壳316SS，防爆防护满足Ex d IIC T6/IP66及以上。</p> <p>6.温度控制阀采用法兰连接，法兰与阀体整体锻造或铸造成型，不允许使用分体式或焊接式法兰；阀盖应为整体式或螺柱式结构,不得采用阀盖和执行机构一体式结构,阀盖螺栓不得用于连接执行机构或安装支架。</p>
26	响应性评审标准	检测和试验	承诺供货时提供以下：1. 温度控制阀需提供出厂合格证及测试报告；2. 需提供海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的船级社认证证书之一：美国船级社（ABS）、挪威船级社（DNV）、中国船级社（CCS）、必维国际检验集团（BV）。
27	响应性评审标准	证书要求	投标时需提供：1. 执行机构和定位器需提供SIL3证书。2. 提供阀门定位器防爆合格证。
28	响应性评审标准	质保与售后	<p>1. 质保期一年。</p> <p>2. 在设备安装/调试阶段，投标方需派遣技术人员到香港现场进行调试服务；提供测试、调试报告。</p> <p>3. 现场技术人员需满足香港劳工法用工规定等要求。</p> <p>4. 质量保证期内免费为招标人提供维修服务，寿命期内有偿为招标人提供维修服务；产品交付并且正常使用后，如果出现质量问题，招标人需要投标人到现场进行维修服务，接到招标人的电话、邮件或传真后，投标人售后服务负责人在24小时内响应，并安排有经验的工程师进行现场服务。</p>
29	响应性评审标准	技术偏差	一般技术条款偏离：除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离为3项，超过3项视为技术评议不合格。
30	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
31	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
32	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	