海油发展RW008项目变频器谐波治理专用UPS升级改造服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5875/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	（1）2020年1月1日至投标截止时间（以合同签署时间为准），投标人应具有1个已完成的设备改造服务业绩，并提交相关业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩数量不足的将导致废标）。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：合同扫描件和服务验收证明材料。（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务内容；服务验收证明材料应有合同双方签字或盖章，以及验收时间。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。（3）若投标人提供的业绩为年度协议，除提供年度协议合同外还应提供已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务内容，或服务验收证明材料无合同双方签字或盖章，以及验收时间的，均视为无效业绩。（5）原件备查。
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人经“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,不得被各级法院中列入失信被执行人名单;(2) 投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注:(上述带网站网址的信誉要求条款,投标人请自行查询,将查询结果加盖公章后放入投标文件)。
21	响应性评审标准	财务报表	投标人提供(2020年-2022年)经会计事务所或审计机构审计的财务报表,包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的,应提供自成立以来的财务报表。投标人为分公司的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	双方签订固定总价服务合同,乙方在合同规定的时间内完成合同相关服务内容,分段付款,乙方向甲方提交合同复印件、6%增值税专用发票、并连同付款支持文件(包含但不限于经甲方签署的物资验收单\送货单、发票接收单)送至甲方,甲方接收发票及付款支持文件后经确认无异议45日内支付全部合同总额货款。
23	响应性评审标准	使用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律(2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
24	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
25	响应性评审标准	原上级400V供电开关及供电电缆的容量整定及更换	投标时提供新容量主机柜的400V供电开关及供电电缆的容量整定计算书。
26	响应性评审标准	UPS主机柜	投标时提供UPS主机柜的电磁兼容性(EMC)试验报告或证书(符合IEC62040-2或IEC61000-2或GB7260.2标准),报告或证书要求在电科所(www.eeti.com.cn)、天传所(www.ccdt-tj.com)、信测(www.emtek.com.cn)、tuvrheinland(www.tuv.com)之一的官网上可查询到,并提供查询截图,原件备查。
27	响应性评审标准	一体化绝缘感知系统IISS	投标时提供一体化绝缘感知系统或绝缘监测系统的船用型式认可证书,船用型式认可证要求在ABS(www.eagle.org)、DNV(www.dnv.com)、BV(www.veristar.com)、CCS(www.ccs.org.cn)四大船级社之一的官网上可查询,并提供查询截图,原件备查。
28	响应性评审标准	差分电流传感器	长度 83mm,高度 25mm,宽度 42mm,以适应原馈线柜的内部空间要求,投标时提供产品说明书证明满足上述要求。
29	响应性评审标准	红外双视在线测温模块	红外双视在线测温模块具备红外热成像镜头、可见光镜头及LED补光灯及无线接收器天线;长度 92mm,高度 94mm,宽度 33mm,以适应UPS主机柜、旁路馈线柜、原接线柜、原馈线柜等柜的内部空间要求,投标时提供产品说明书证明满足上述要求。
30	响应性评审标准	实验室	乙方所投UPS品牌要求具有EMC电磁兼容实验室,并在投标时提供证明材料。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	作业地点、作业人员、机具、材料要求	<p>投标人在投标文件中承诺满足：</p> <p>1、服务地点：根据甲方通知为准</p> <p>2、作业人员需具备国家相关认证机构取得的相关证书，例如电工证、架子工证等，并配备专业的验电、测试工具、整定仪器、防护用具等；</p> <p>3、改造过程中需配备专业的领队、UPS工程师、电工、架子工等（根据项目的作业量及时调整需求数量）；</p> <p>4、服务工程师须包括I1SS软件工程师、I1SS硬件工程师等；</p> <p>5、机具要求：施工用工机具在检验合格期内；</p> <p>6、材料要求：作业中所用材料必须要有合格证和必要的产品说明，包括质量证明，施工所用材料和施工工艺必须符合国家或相关行业标准。</p> <p>投标人的投标文件中此项无偏离则认为已经承诺。</p>
32	响应性评审标准	资料及培训	<p>投标人在投标文件中承诺满足：</p> <p>1、UPS二次原理图、操作说明书等资料、一体化绝缘感知系统的图纸、操作说明书等资料，需在完工前提供；</p> <p>2、提供该项目所有系统的培训（包括原理、操作说明等）。</p> <p>投标人的投标文件中此项无偏离则认为已经承诺。</p>
33	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
34	响应性评审标准	一般指标偏离	商务一般指标和技术一般指标中累计超过4项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	