

海油工程防静电升高活动地板通用品类协议(二次)评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5737/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY【300,000.00】元（大写：【叁拾万】元整）；按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	技术文件	“有”或“无”
9	形式评审标准	供应商行为分析查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
10	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	是否接受选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
13	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
14	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
15	形式评审标准	投标有效期	120天
16	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。 a.投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（原件备查）； b.投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（原件备查），总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；
17	资格评审标准	体系认证	投标人投标时所投产品的制造商须具备有效的ISO9001质量体系认证证书，认证范围应至少包含防静电地板或铝合金地板的生产或制造，体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn 核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
18	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
19	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标人须知前附表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
20	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个防静电地板或铝合金地板的供货业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、货物名称、制造商名称及到货验收材料（不限于：对应的增值税发票复印件（须体现发票号，发票金额需与合同或订单金额一致）或买方接收证明或买方验收报告或到货签收单或调试验收证明等）。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、货物名称、制造商名称及到货验收材料的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			评审。
21	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	资格评审标准	资格要求	投标人应为本次所投产品的制造商（不接受“贴牌”和“代工”）。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司参与投标，此两类销售公司视为制造商。投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
23	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
24	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
25	响应性评审标准	报价要求	1.本次投标货币为人民币。2.投标截止之日起120日内保持有效。3.货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。4.投标人应按招标要求须满足“投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
26	响应性评审标准	付款条件和方法	卖方向买方开具的增值税发票金额为不含税价格加上对应的增值税。买方在收到卖方出具的正本全额增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后45日内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。买方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，买方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后再付款。
27	响应性评审标准	企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
28	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场核察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
29	响应性评审标准	质保期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则乙方所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致，并不以协议有效期终止而终止。
30	响应性评审标准	主要合同条款1	1.合同形式：单价合同（协议+订单），签订年度协议。本次招标数量为预估的3年需求总量，签订协议模式为“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>2.此次招标评标工作如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（一主一辅一备），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（一主一辅），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（一主），其中第一中标候选人作为主协议厂家，第二中标候选人作为辅选协议厂家（如有），第三中标候选人作为备选协议厂家（如有），主协议执行金额不低于60%（如有辅协议），辅协议执行金额不高于40%（如有）。作为备用协议中标人，出现如下几种情况时，甲方可依据实际情况启动备用协议，备用协议自甲方发出生效通知之日起生效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议。 2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续履行协议时，终止主协议，启动备用协议。 3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，甲方可依据实际情况启动备用协议。 4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，甲方可启动备用协议。 5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。
31	响应性评审标准	主要合同条款2	<p>4.有效期：主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。主、辅协议有效期为合同生效之日3年“1+1+1”，协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》（下述第4）条情况除外）。备用协议自签字盖章之日起成立3年，自通知生效之日起生效至合同截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》（下述第4）条情况除外）。</p> <p>1)在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月和第21个月，甲方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。2)若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。3)若如前两款（1）、2）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给买方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。4)本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。</p>
32	响应性评审标准	主要合同条款3	<p>5.语言：除协议另有规定外，本协议文件均用中文书写。6.修改：修改或变更本协议条款和内容，应由双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。7.补充：本协议未尽事宜经双方友好协商并达成共识后，应由双方签订补充协议，补充协议与</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			本协议具有同等法律效力。8.文本：本协议文本包括但不限于本协议条款、附件。 本协议一式四份，四方各执一份，具有同等的法律效力。
33	响应性评审标准	交货期	订货日期确定后60天内将全部货物送到指定仓库或项目现场，具体交货日期以双方签署的《订货确认单》为准。
34	响应性评审标准	交货期	投标响应交货期超过招标要求交货期2周（日历日），视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
35	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。
36	响应性评审标准	性能描述	投标时提供应针对本次料单采购的所有产品进行性能描述
37	响应性评审标准	数据表	投标时提供应涵盖本次料单采购的所有产品的数据，如长度、宽度、厚度、直径等
38	响应性评审标准	外型图	投标时提供应提供本次料单采购的所有产品的图纸或图片
39	响应性评审标准	质量体系	投标时提供质量体系认证的年审报告。如质量体系证书取得未满一年，无需出具年审报告。
40	响应性评审标准	防静电升高活动地板1规格	600x600x50mm；H=200mm
41	响应性评审标准	防静电升高活动地板1材质	铝合金；
42	响应性评审标准	防静电升高活动地板1证书和报告1	投标时应提供基于GB/T 36340-2018要求的检测报告，该报告由信息产业防静电产品质量监督检验中心出具，检测报告需符合规格600x600x50mm、基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重的要求
43	响应性评审标准	防静电升高活动地板1证书和报告2	供货时提供产品合格检验证书；
44	响应性评审标准	防静电升高活动地板1标准	GB/T 36340-2018；基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重
45	响应性评审标准	防静电升高活动地板1其他要求：	四周支撑型(需与投标资料完整性提供的外型图保持一致)；可调支架+横梁；PVC贴面；带隔音垫；厂家应提供所有支撑附件
46	响应性评审标准	防静电升高活动地板1安装说明	供货时提供安装说明/手册；
47	响应性评审标准	防静电升高活动	600x600x50mm；H=250mm

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		地板2规格	
48	响应性评审标准	防静电升高活动地板2材质	铝合金
49	响应性评审标准	防静电升高活动地板2证书和报告1	投标时应提供基于GB/T 36340-2018要求的检测报告，该报告由信息产业防静电产品质量监督检验中心出具，检测报告需符合规格600x600x50mm、基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重的要求
50	响应性评审标准	防静电升高活动地板2证书和报告2	供货时提供产品合格检验证书；
51	响应性评审标准	防静电升高活动地板2标准	GB/T 36340-2018；基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重
52	响应性评审标准	防静电升高活动地板2其他要求：	四周支撑型(需与投标资料完整性提供的外型图保持一致)；可调支架+横梁；PVC贴面；带隔音垫；厂家应提供所有支撑附件
53	响应性评审标准	防静电升高活动地板2安装说明	供货时提供安装说明/手册；
54	响应性评审标准	防静电升高活动地板3规格	600x600x50mm；H=300mm
55	响应性评审标准	防静电升高活动地板3材质	铝合金
56	响应性评审标准	防静电升高活动地板3证书和报告1	投标时应提供基于GB/T 36340-2018要求的检测报告，该报告由信息产业防静电产品质量监督检验中心出具，检测报告需符合规格600x600x50mm、基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重的要求
57	响应性评审标准	防静电升高活动地板3证书和报告2	供货时提供产品合格检验证书；
58	响应性评审标准	防静电升高活动地板3标准	GB/T 36340-2018；基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重
59	响应性评审标准	防静电升高活动地板3其他要求：	四周支撑型(需与投标资料完整性提供的外型图保持一致)；可调支架+横梁；PVC贴面；带隔音垫；厂家应提供所有支撑附件
60	响应性评审标准	防静电升高活动地板3安装说明	供货时提供安装说明/手册；
61	响应性评审标准	防静电升高活动地板4规格	600x600x50mm；H=400mm
62	响应性评审标准	防静电升高活动	铝合金

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		地板4材质	
63	响应性评审标准	防静电升高活动地板4证书和报告1	投标时应提供基于GB/T 36340-2018要求的检测报告，该报告由信息产业防静电产品质量监督检验中心出具，检测报告需符合规格600x600x50mm、基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重的要求
64	响应性评审标准	防静电升高活动地板4证书和报告2	供货时提供产品合格检验证书；
65	响应性评审标准	防静电升高活动地板4标准	GB/T 36340-2018；基材为L型铝质、承重类型为B型承重
66	响应性评审标准	防静电升高活动地板4其他要求：	四周支撑型(需与投标资料完整性提供的外型图保持一致)；可调支架+横梁；PVC贴面；带隔音垫；厂家应提供所有支撑附件
67	响应性评审标准	防静电升高活动地板4安装说明	供货时提供安装说明/手册；
68	响应性评审标准	防静电升高活动地板5规格	600x600x50mm；H=450mm
69	响应性评审标准	防静电升高活动地板5材质	铝合金
70	响应性评审标准	防静电升高活动地板5证书和报告1	投标时应提供基于GB/T 36340-2018要求的检测报告，该报告由信息产业防静电产品质量监督检验中心出具，检测报告需符合规格600x600x50mm、基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重的要求
71	响应性评审标准	防静电升高活动地板5证书和报告2	供货时提供产品合格检验证书；
72	响应性评审标准	防静电升高活动地板5标准	GB/T 36340-2018；基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重
73	响应性评审标准	防静电升高活动地板5其他要求：	四周支撑型(需与投标资料完整性提供的外型图保持一致)；可调支架+横梁；PVC贴面；带隔音垫；厂家应提供所有支撑附件
74	响应性评审标准	防静电升高活动地板5安装说明	供货时提供安装说明/手册；
75	响应性评审标准	防静电升高活动地板6规格	600x600x50mm；H=500mm
76	响应性评审标准	防静电升高活动地板6材质	铝合金
77	响应性评审标准	防静电升高活动	投标时应提供基于GB/T 36340-2018要求的检测报告，该报告由信息产业防静电产品

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		地板6证书和报告1	质量监督检验中心出具，检测报告需符合规格600x600x50mm、基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重的要求
78	响应性评审标准	防静电升高活动地板6证书和报告2	供货时提供产品合格检验证书；
79	响应性评审标准	防静电升高活动地板6标准	GB/T 36340-2018；基材为L型铝质、承重类型为B型承重
80	响应性评审标准	防静电升高活动地板6其他要求：	四周支撑型(需与投标资料完整性提供的外型图保持一致)；可调支架+横梁；PVC贴面；带隔音垫；厂家应提供所有支撑附件
81	响应性评审标准	防静电升高活动地板6安装说明	供货时提供安装说明/手册；
82	响应性评审标准	防静电升高活动地板7规格	600x600x50mm；H=600mm
83	响应性评审标准	防静电升高活动地板7材质	铝合金
84	响应性评审标准	防静电升高活动地板7证书和报告1	投标时应提供基于GB/T 36340-2018要求的检测报告，该报告由信息产业防静电产品质量监督检验中心出具，检测报告需符合规格600x600x50mm、基材为L型铝质、承重类型为B型（标准型）承重的要求
85	响应性评审标准	防静电升高活动地板7证书和报告2	供货时提供产品合格检验证书；
86	响应性评审标准	防静电升高活动地板7标准	GB/T 36340-2018；基材为L型铝质、承重类型为B型承重
87	响应性评审标准	防静电升高活动地板7其他要求：	四周支撑型(需与投标资料完整性提供的外型图保持一致)；可调支架+横梁；PVC贴面；带隔音垫；厂家应提供所有支撑附件
88	响应性评审标准	防静电升高活动地板7安装说明	供货时提供安装说明/手册；
89	响应性评审标准	技术服务	投标人需供货时提供线上视频安装指导、教学，并提供纸质书面培训材料。
90	响应性评审标准	质量管理控制	投标人承诺在中标后提供质量管理控制（ITP）报告，ITP报告应体现六个维度：文件审查、材料检验、制造过程质量控制、试验、工艺、其他检验。
91	响应性评审标准	标准化送审文件	投标人承诺在中标后提供标准化送审文件
92	响应性评审标准	标准化送审文件1	供应商承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。
93	响应性评审标准	标准化送审文件2	供应商中标后，将由公司发放唯一登录账号在指定项目节点下完成线上各项提交、回复及公司审图意见获取等活动。供应商应妥善保管登陆账号并定期获得授权，一切以该登录账号进行的操作将全部视为供应商正式行为。供应商应向公司申请电子签章确保线上应用的合法性。
94	响应性评审标准	标准化送审文件3	供应商需要在中标后两周内登录公司管理平台，按照公司具体项目要求，上传送审图纸、文件、证书和模型的目录和计划，包括但不限于文件/模型编号、名称（中英文）、各版次文件提交计划时间等。公司批准该目录和计划方可生效，将作为本项目的执行依据。
95	响应性评审标准	标准化送审文件4	供应商需按照生效后的目录和计划上传图纸、文件、证书和模型，附线上传送单，并通过公司管理平台获得对上传资料的公司审查意见，再次送审时需线上逐项回复公司审查意见并升版图纸、文件和模型。
96	响应性评审标准	标准化送审文件5	供应商按照生效的目录和计划的实际完成时间、一次通过审批率、验货问题整改等情况将作为供应商合同执行的重要参考依据，并将纳入供应商后评价系统。
97	响应性评审标准	标准化送审文件6	供应商应在每批送审资料上传的同时，根据页面提示逐个设备完成设备技术参数结构化填报，且必须严格保证与最新版送审文件一致，供应商对数据准确性和完整性负责，结构化数据提报工作将作为供应商后评价的关键考量因素，影响供应商等级评价。
98	响应性评审标准	标准化送审文件7	供应商送审资料内容、文件编号规定、设备/物资编号规定和结构化数据具体要求等内容，参见中标后提供集团公司数据治理标准中有关该设备/物资的数据交付要求。
99	响应性评审标准	标准化送审文件8	供应商应用以下格式在公司管理平台上传三维模型，txt/IFC/STP/STEP/SAT等。供应商应根据公司提供的PID（或者以供应商自身PID）对设备模型进行层级设置，以橇为整体，须包含必要的内部构件，如罐，泵，加热器等。供应商应在上述模型层级内容的基础上，按照公司项目具体要求提供对应的技术参数表格，各参数类型应当与公司请购书或者数据表中名称一致。具体层级和内部构件的技术参数表格要求以项目实际需求为准。
100	响应性评审标准	其他	完全响应并满足技术规格书要求；技术规格书要求与上述商务技术评审项不一致的，以上述商务技术评审项要求为准
101	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了上述技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不含2项），视为技术评议不合格。
102	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。</p>
103	响应性评审标准	报价有效性	<p>投标人应严格按照报价格式分项报价表中项目报价，不允许修改，不得存在缺漏项。如投标报价中存在修改的，评标委员会应当否决其投标。</p>
104	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
105	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	