

海油工程-惠州25-8油田综合调整项目调节阀采购评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5113/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY50000元（大写：伍万元整）；按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者 e)投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	资格评审标准	资格要求1	(1)投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。(2)投标人应为阀门的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
12	资格评审标准	资格要求2	(3) 投标人投标时提供所投产品制造商合格有效的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1的质量体系认证证书（认证范围包含生产或制造）。体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。(国外体系查询不适用)。(4) 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
13	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	投标人须在投标时提供有效期内的涵盖所投产品尺寸、压力等级的特种设备生产许可证（或特种设备制造许可证）（许可范围：压力管道元件制造）和特种设备型式试验证书。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
14	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同或订单签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同或订单的调节阀的供货业绩，且满足阀体材质为镍铝青铜。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、阀体材质及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	采办信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
16	资格评审标准	投标人不得存在的情形	投标人不得存在投标人须知前附表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
17	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
18	响应性评审标准	合同形式、交货期、付款方法、质保期及违约金	总价合同，合同签订后120日到青岛场地。付款条件：（1）合同总价的【60】%：乙方按照合同要求按期将合同货物运到甲方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至甲方后，甲方在【7】日之内对数量和外观进行验收，经甲方签署验收报告并收到乙方出具的正本合同全额增值税专用发票后【45】日内付清。（2）合同总价的【40】%：货物在甲方现场成功【进行了启动和试运转】，并由甲方代表签发【现场试运转接收证书】，乙方提交的完工文件获得甲方批准，同时甲方收到乙方提交的合同总价【100】%的发票以及保函金额为合同总价的【3】%的质保保函后【45】日内付清；或如乙方无法提供质保保函，甲方应扣留合同总价的【3】%作为质保金。待质保期结束后，扣除因货物质量问题扣除的相关费用后【45】日内一次性付清合同剩余款项。质量保证期为项目机械完工后【18】个月】
19	响应性评审标准	违约条款	乙方如延迟交付货物（无论是全部货物的延迟交付还是部分货物的延迟交付），则自合同规定的履行期满之次日起计算，至实际履行完毕之日止，乙方应当按每7日（不满7日按7日计算）向甲方支付【合同总价的【1】%】作为延迟违约金；（2）乙方如延迟提供第十一条约定的交货文件或其他相关服务，则自合同规定的履行期满之次日与乙方实际交付货物之次日（两个日期相比，以后到之日为准）起计算，至实际履行完毕之日止，乙方应当按每7日（不满7日按7日计算）向甲方支付【合同总价的【1】%】作为延迟违约金。为避免歧义，在乙方延迟交付货物，同时未提供交货文件或其他相关服务的情况下，甲方仅收取延迟交付货物的延迟违约金，不收取延迟提供交货文件或其他相关服务的延迟违约金。【本款中计算的延迟违约金累计最高不超过合同总价的【15】%】
20	响应性评审标准	报价格式及报价要求	1、货到指定地点价，包括但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。货币：人民币，税率13%。2.投标人应按“附件：投标报价分项明细表20250116”规定的格式及内容要求进行报价，其中A-G列不能修改，投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。3.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。4.“附件：投标报价分项明细表20250116”必须上传至投标文件中。5.如果行项目内容与“附件：投标报价分项明细表20250116”不一致，以“附件：投标报价分项明细表20250116”为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。
21	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读附件：投标文件格式中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	使用法律和仲裁、异议与投诉要求	合同适用法律为中华人民共和国法律；解决合同纠纷方式：协商解决。30日内协商不成，当事人双方同意由天津仲裁委员会仲裁仲裁解决纠纷。投标人承诺异议投诉工作遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
23	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，未加星号的商务条款和招标文件中的其他商务条款（含合同条款，例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。
24	响应性评审标准	价格修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
25	响应性评审标准	银行账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
26	响应性评审标准	关键技术参数1	阀体应为单座Globe，阀芯为降噪、抗气蚀、多级降压或常规形式，具体应满足招标书中数据表的要求。投标人须在投标时提供对应型号的产品技术样本。
27	响应性评审标准	关键技术参数2	阀体、阀盖、法兰材质（碳钢、不锈钢、双相钢、铜镍合金），阀芯、阀杆、阀笼、阀座材质（不锈钢、双相钢、蒙乃尔），具体材质满足招标书中数据表要求，阀芯和阀座是否加硬处理须满足招标书中数据表要求。投标人须在投标时提供厂家阀门数据表。
28	响应性评审标准	关键技术参数3	阀门磅级和法兰型式需满足招标书中数据表要求。投标人须在投标时提供厂家阀门数据表。
29	响应性评审标准	关键技术参数4	阀门尺寸应满足招标书中数据表要求。投标人须在投标时提供厂家阀门数据表和计算书。
30	响应性评审标准	关键技术参数5	投标人承诺电动调节阀为失效保位。
31	响应性评审标准	关键技术参数6	对于电动阀门，所有电机绕组的绝缘应为F级，温升为B级。对于380V电源执行机构，电机类型应为鼠笼式异步电机；对于220V电源执行机构，电机类型应为鼠笼式异步电机或直流电刷电机。投标人须在投标时提供对应的产品技术样本。
32	响应性评审标准	关键技术参数7	对于电动阀门，应提供定位器模块及阀位变送器。阀位反馈信号通过模块4~20mA发送至DCS。投标人须在投标时提供对应的产品技术样本。
33	响应性评审标准	关键技术参数8	对于电动阀门，电动执行机构的防爆等级应为满足Exd IIB T4，防护等级应为IP56或IP66。投标人须在投标时提供有效期内的防爆证书及防爆检验报告，投标时提供有效期内的防护等级证书或防护等级测试报告。防爆证书中的防爆等级应为Exd IIB或IIC T4或T5或T6，防护等级证书或防护等级测试报告中的防护等级应为IP56或IP66。如果防爆证书上标注了防护等级，可不用再提供防护等级证书或防护等级测

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			试报告。
34	响应性评审标准	关键技术参数9	电动执行机构应取得国家强制的3C证书，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
35	响应性评审标准	关键技术参数10	如存在气蚀、闪蒸或高噪音工况，投标人承诺按工况选择适合的阀笼和阀芯，并考虑阀芯型式和材质，降压级数应满足招标书中数据表要求。
36	响应性评审标准	关键技术参数11	如存在气蚀工况，投标人承诺在计算书或数据表中提供推荐气蚀的限值 σ_{mr} ，并且 σ_{mr} 应小于过程气蚀值 σ 。
37	响应性评审标准	关键技术参数12	执行机构材质应满足招标书中数据表要求。投标人须在投标时提供对应的产品技术样本。
38	响应性评审标准	关键技术参数13	投标人承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。
39	响应性评审标准	关键技术参数14	电动执行机构可在下列生产厂家中选取：ROTORK, SAMSON, BERNAND, BIFFI 或同档次品牌。投标人须在投标时提供对应的产品技术样本。
40	响应性评审标准	关键技术参数15	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过4项（不包含4项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
41	响应性评审标准	一般技术指标1	在下列最坏情况下，投标人承诺阀门可用推力和保持阀门关闭所需推力比率是1.3 关闭位置的最大压差 开启状态下的最大静压 任何流量条件下阀塞上的动态作用力 填料和密封圈的正常摩擦力 有效力与摩擦力之比至少为2.0； 使用ISA-75.25.01附录A中的定义确定摩擦力。
42	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人承诺电气接口尺寸符合招标书中数据表要求。
43	响应性评审标准	一般技术指标3	投标人承诺调节阀阀体提供永久流向标志。
44	响应性评审标准	一般技术指标4	投标人承诺调节阀填料材质满足招标书中数据表要求。
45	响应性评审标准	一般技术指标5	投标人承诺调节阀和执行机构的喷涂不低于防腐喷涂规格书的要求，并满足海洋环境要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	响应性评审标准	一般技术指标6	投标人承诺调节阀噪声在距离阀门1 m处测量，在任何规定的操作条件下不应超过以下限值： 持续工况，≤ 85dB; 间歇工况，≤ 95dB
47	响应性评审标准	一般技术指标7	螺栓螺母材质应满足招标书中数据表要求，投标人须在投标时提供对应的产品技术样本。
48	响应性评审标准	一般技术指标8	投标人须在投标时提供电动执行机构的诊断信息清单。
49	响应性评审标准	一般技术指标9	投标人承诺所有控制阀和附件应提供合适的316SS铭牌，进行清晰、永久的标识。
50	响应性评审标准	一般技术指标10	填料函的材质为黄铜镀镍或316SS，双密封(双密封圈，非填料式)，防爆防护等级为Exd IIB,IP56或者IP66。投标人须在投标时提供对应的产品技术样本。
51	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
52	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
53	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	