

海油工程LNG储罐安全阀与真空阀品类协议采购评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6566/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	★投标保证金	“有”或“无”，金额 200,000.00元。
6	形式评审标准	★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	★资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	★供应商行为分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
9	形式评审标准	★技术文件	“有”或“无”
10	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效期内的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照
11	资格评审标准	★资格要求1	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的ISO9001质量体系认证证书（认证范围应包含生产或制造），并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。（国外体系不适用）。
12	资格评审标准	★资格要求2	本次允许投标人为投标货物的制造商或代理商（境内品牌或境外品牌境内生产制造的不接受代理商）。不接受代工厂或者贴牌产品，投标时需提供制造商工厂位置信

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			息，如后续变更工厂位置，应提前30天书面通知招标人并获得批准。 A.如果投标人为代理商，投标人应得到货物制造商同意其在中国提供该货物的合法正式授权，不接受项目授权；货物制造商不能将授权提供给两家或两家以上的代理商同时参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。代理商应取得制造商同意其在中国提供该货物的行业授权或区域授权。本次招标不接受代理商取得制造商同意其在中国提供该货物的项目授权以及对中海油及其下属公司的授权。 B.投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝； C.投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标，相关的所有投标将被拒绝。 D.制造商全资的销售公司或控股的销售公司参与投标的，此两类销售公司视为制造商。如为全资的销售公司或控股的销售公司，均需提供相应的证明文件。
13	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	2013年1月1日至投标截止时间（以合同签署时间为准），投标人所投产品制造商应具有至少1个中国境内LNG接收站项目或具有接收站性质的调峰站项目（1）储罐安全阀（单呼阀PSV）尺寸及压力等级应为12" CL150×16" CL150且材质为A351 CF8M与（2）真空阀（即单吸阀VSV）尺寸及压力等级应为12" CL150且材质为A351 CF8M供货业绩，并提供业绩证明文件。上述业绩（1）和业绩（2）可由一个或多个业绩合同分别满足覆盖。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料（例如：调试验收报告或买方接收证明或结算证明等）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签字盖章页、货物名称、尺寸、压力等级、材质、制造商名称、供货数量、及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法验证合同签署时间、合同签字盖章页、货物名称、尺寸、压力等级、材质、制造商名称、供货数量、及到货验收材料，均视为无效业绩。业绩品牌与供货品牌一致，合同签署方不限。
14	资格评审标准	★投标人不得存在的其他情形	无“投标人须知前附表”中“10.3其他”中“第1.4.3（18）”规定的情形
15	资格评审标准	★采办信息公开	投标人未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
16	响应性评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
17	响应性评审标准	企业介绍	投标人需提供投标人及投标产品制造商企业介绍，至少包括营业执照、质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等
18	响应性评审标准	★交货期	国产：订单签订后6个月内将全部货物送达甲方指定场地。 进口：订单签订后10个月内将全部货物送达甲方指定场地。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	★交货地点	货到甲方天津地区/山东地区/广东地区的仓库或项目现场价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、相关指导安装、调试、服务等所有费用。
20	响应性评审标准	★付款条件和方法	(1) 订单总价的97%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在7个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经验收符合合同要求并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后45日内付清。 (2) 订单总价的3%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后45日内付清或者卖方可开具总价3%的保函，3%质保金可在设备验收后与97%货款一同支付，保函格式及内容须经买方认可并同意。
21	响应性评审标准	★报价方式	货到甲方天津地区/山东地区/广东地区的仓库或项目现场价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关指导安装、调试、服务等所有费用。
22	响应性评审标准	★价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。增值税税率为13%。
23	响应性评审标准	★报价要求	1.投标人应按第六章“投标报价分项明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。 2.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
24	响应性评审标准	★合同形式1	此次招标签署单价协议，如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人。排名第三的作为备用协议中标人），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（招标评标排名第一的作为协议中标人）。在主、辅协议出现协议约定的解除或中止的情况下以及本文规定的如下情况，经审批后由申请启动部门经理签发启动通知书，备用厂家签署之日起生效。主协议采购金额不低于60%，辅协议采购金额不高于40%，备选协议不保证采购金额，具体执行金额以招标人实际通知为准。
25	响应性评审标准	★合同形式2	1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议； 2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续执行协议时，终止主/辅协议，启动备用协议。 3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，可依据实际情况启动备用协议； 4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，终止主协议，可启动备用协议； 5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	★备选方案	不接受备选方案
27	响应性评审标准	★投标货币	人民币
28	响应性评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
29	响应性评审标准	★法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷
30	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出
31	响应性评审标准	★现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
32	响应性评审标准	★质保期	乙方所提供产品的质量保质期期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则乙方所提供产品的质量保质期期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
33	响应性评审标准	★违约金	在本协议执行期间，如果乙方不能在规定的时间内交付货物（无论是全部货物的延迟交付还是部分货物的延迟交付），则乙方应自协议规定的履行期满之次日起计算，按每7日（不满7日按7日计算）向甲方支付该次《订货确认单》总金额的1%作为延迟违约金；如果乙方延迟提供第9条约定的证书或技术资料，则乙方应自协议规定的履行期满之次日与乙方实际交付货物之次日（两个日期相比，以后到之日为准）起计算，按每7日（不满7日按7日计算）向甲方支付该次《订货确认单》总金额的1%作为延迟违约金。为避免歧义，在乙方延迟交付货物，同时未提供第9条约定的证书或技术资料的情况下，甲方仅收取延迟交付货物的延迟违约金，不收取延迟提供证书或技术资料的延迟违约金。 本款中计算的各订单延迟违约金最高不超过该次《订货确认单》总金额的15%，各订单独立计算。 如果乙方延迟3周仍未交付货物，则甲方有权解除本协议或者该次《订货确认单》或者尚未交付的货物，且甲方无需承担任何赔偿责任。 如乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行全部或部分交货义务，则甲方有权以书面方式通知乙方立即解除全部或部分协议，且甲方无需承担任何赔偿责任。
34	响应性评审标准	★异议及投诉相关要求（见附件）	对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商管理办法(试行)》中的规定对恶意异议投诉人进行处理
35	响应性评审标准	★供货范围	供货范围应满足请购书、数据表的要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	★产地及要求	（仅限进口产品适用）：投标人应承诺在中标后发货前提供安全阀制造厂所在国商会或官方机构签发的产品原产地证书，并在本次投标文件中提供以往项目的该产品的原产地证书复印件。
37	响应性评审标准	★低温测试	压力安全阀的低温测试应参照EN 13648-1，阀门制造商在投标时应提供以往LNG接收站项目中同类型产品的低温测试报告。低温测试的取样比例应按照尺寸、压力等级和材质相同的阀门数量的10%（向上圆整，不少于一台）进行测试。
38	响应性评审标准	★阀门结构形式	压力安全阀类型应为调制先导式安全阀，真空安全阀类型应为重锤式安全阀。投标人需在投标时提供对应图纸或相关技术文件。
39	响应性评审标准	★真空安全阀全开压力	投标人承诺：真空安全阀应确保-1kPaG压力下安全阀全开。
40	响应性评审标准	★阀门尺寸及压力等级	压力安全阀尺寸及压力等级应为12" CL150×16" CL150，真空安全阀尺寸及压力等级应为12" CL150，连接面应为RF。投标人需在投标时提供对应图纸或相关技术文件。
41	响应性评审标准	★阀门材质	压力安全阀阀体材质应为A351 CF8M，阀座应为软阀座。真空安全阀阀体材质应为A351 CF8M，阀座应为软阀座。投标人需在投标时提供对应图纸或相关技术文件。
42	响应性评审标准	★阀门泄放量	单台压力安全阀泄放量应不小于52430kg/h，单台真空安全阀泄放量应不小于4577kg/h。该数值需结合项目情况而定，计算时需考虑入口压力、背压等。投标人需在投标时提供对应计算书。
43	响应性评审标准	限位开关	真空安全阀应带NAMUR型限位开关（根据项目设置），开和关的限位开关应独立设置。限位开关接线盒材质最低应为铸铝+环氧树脂喷涂。限位开关防护等级不低于IP65。防爆等级不低于Exia IIBT4。投标时提供防爆证书。
44	响应性评审标准	备件	投标人应根据自身经验提供满足安全阀安装、调试、开车和两年正常运行所需要的备件及专用工具（如果有）清单。备品备件的价格应包含在总价当中。
45	响应性评审标准	图纸资料要求	投标人应提供阀门的产品手册、外形图及结构图，并标明各部件材质
46	响应性评审标准	计算书	投标人应提供安全阀计算书。
47	响应性评审标准	涂漆	涂漆应符合涂漆规格书中的要求。
48	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除了加星号的商务条款外，未加星号的商务条款和招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，一般商务条款（含合同条款）偏离超过2项（不含2项），视为商务评议不合格。除了加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（含2项），视为技术评议不合格。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
49	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
50	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
51	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	