

海油工程LNG罐表系统年度协议资格预审评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6640/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书
5	形式评审标准	★供应商行为分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第四章“资格审查申请文件格式”的规定
7	形式评审标准	★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
8	形式评审标准	★投标有效期	标截止之日起120天内保持有效
9	形式评审标准	★投标要求	不接受分包（详见投标人须知）。
10	形式评审标准	★是否接受联合体投标	不接受
11	形式评审标准	★是否接受备选方案	不接受
12	资格评审	★资格要求1	1、如果投标人为中华人民共和国境内注册公司，需提供有效的营业执照（具备独立法人资格）、一般纳税人证明/税务登记证、组织机构代码证复印件或三合一营业执照，投标时提供原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2、本次允许投标人为投标货物的制造商（包含集成商）或代理商（境内品牌或境外品牌境内生产制造的不接受代理商）。不接受代工厂或者贴牌产品，投标时需提 供制造商工厂位置信息，如后续变更工厂位置，应提前30天书面通知招标人并获得 批准。A.如果投标人为代理商，投标人应得到货物制造商同意其在中国提供该货物 的合法正式授权，不接受项目授权；货物制造商不能将授权提供给两家或两家以上 的代理商同时参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。B.投标人以自己制造的货 物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有 投标将被拒绝；C.投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标，相 关的所有投标将被拒绝。D.制造商全资的销售公司或控股的销售公司参与投标的，此 两类销售公司视为制造商。如为全资的销售公司或控股的销售公司，均需提供相应 的证明文件。
13	资格评审	★资格要求2	投标人应提供所投货物制造商的有效期内的ISO9001质量体系认证证书，投标时需 提供原件扫描件并在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn) 核实。（国外体系不适用）。
14	资格评审	★CCC证书	本次投标产品的制造商必须取得表面温度计传感器的强制性产品认证(CCC认证)证 书。投标人须提供所投产品制造商的强制性产品认证(CCC认证)证书复印件，且证 书在有效期内。
15	资格评审	★业绩要求	2012年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应 具有至少1项LNG接收站项目或具有接收站性质的（即满足GB51156-2015液化天然 气接收站工程设计规范）调峰站项目（需提供满足GB51156-2015液化天然气接收站 工程设计规范2.0.2条液化天然气接收站要素的证明材料）的罐表系统全套设备的供 货业绩（所投业绩的罐表系统须含伺服液位计、平均多点温度计、表面温度计、 LTD[液位、温度、密度]，可以是一项有效业绩合同全部覆盖，也可以是多项有效 业绩合同累计覆盖），且均满足技术要求。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但 不限于：1) 销售合同复印件（含相关技术附件）和2) 到货验收材料。投标人所提 交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:合同签署时间、合同签署页(应有双方盖 章)、制造商名称、货物名称、技术要求及到货验收材料。未提交业绩证明文件 ，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。合同 签署方不限。
16	资格评审	★信誉要求	投标人不应存在第二章投标人须知1.4.3的情形之一
17	响应性评审	★交付时间	订货后11个月内送达海工指定项目现场
18	响应性评审	付款条件	1) 合同总价的【97】%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点 ，经验收符合合同要求并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票、全部文件、证 书（完工资料全部提交，且资料完整）后，买方在【7】个工作日之内对数量和外 观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告，且完工资料完成审核后，【45日】内

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			付清； (2) 合同总价的【3】%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后【45日】内付清或者卖方可开具总价3%的保函，3%质保金可在设备验收后与97%货款一同支付，保函格式及内容须经买方认可并同意。
19	响应性评审	财务要求	提供近三年2020年、2021年、2022年经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。成立时间少于三年的投标人，应提供自成立以来的财务报表。
20	响应性评审	★质保期	乙方所提供产品的质量保质期期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后【24】个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则乙方所提供产品的质量保质期期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准）
21	响应性评审	项目管理组织机构	提供详细的项目组织机构及其职责说明，并加盖资格投标人公司公章。
22	响应性评审	★合格供应商选择原则	本标包采用合格制原则，通过公开资格预审方式选择符合性、商务、技术均合格的投标人入围，形成短名单；如果符合性、商务、技术均合格的投标人不足3家，本次资格预审不形成短名单。
23	响应性评审	★供货范围	供货范围应满足罐表系统请购书、仪表数据表-伺服液位计、仪表数据表-平均温度计、仪表数据表-液位、温度和密度计、仪表数据表-表面温度计的要求。
24	响应性评审	★SIL2证书	投标时应提供所投货物制造商的伺服液位计的SIL2认证证书。SIL认证应为Certification证书，不接受Functional Safety Verification证书，且证书应在有效期内。
25	响应性评审	★产地要求	投标人应承诺在中标后发货前提供最终产品（罐表系统）的制造厂所在国商会签发的产品原产地证书，并在本次投标文件中提供以往项目的该产品（含伺服液位计、平均温度计、液位温度密度计、表面温度计）的原产地证书复印件。
26	响应性评审	★测温元件类型	平均温度计测温元件应全部为PT100热电阻。
27	响应性评审	★材质1	伺服液位计的浮子材质应不低于316SS，轮毂腔室材质应为316SS，变送器表壳材质应不低于铸铝+环氧喷涂，投标人投标时应提供对应产品的技术选型资料。
28	响应性评审	★材质2	液位温度密度计的传感器材质应不低于316SS，变送器表壳材质应不低于铸铝+环氧喷涂，投标人投标时应提供对应产品的技术选型资料。
29	响应性评审	★材质3	表面温度计的温度元件铠装套材质应不低于316SS，投标人投标时应提供对应产品的技术选型资料。
30	响应性评审	★精度要求1	伺服液位计精度应不低于±1mm，投标人投标时应提供对应产品的技术选型资料。
31	响应性评审	★精度要求2	液位温度密度计液位精度应不低于±2mm，温度精度应不低于±0.1℃，密度精度应不低于±0.5kg/m，投标人投标时应提供对应产品的技术选型资料。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审	★精度要求3	平均温度计温度元件精度应不低于IEC 60751 Class B，投标人投标时应提供对应产品的技术选型资料。
33	响应性评审	★精度要求4	表面温度计温度元件精度应不低于IEC 60751 Class B，变送器精度不低于±0.1%，投标人投标时应提供对应产品的技术选型资料。
34	响应性评审	★集成要求	投标人需承诺罐表系统集成应由伺服液位计或液位温度密度计或平均温度计的制造商负责。
35	响应性评审	★软件要求	投标人应提供1套防翻滚预测软件，包括4座储罐的LNG翻滚预测和报警系统授权。软件应能监控影响LNG分层形成和发展的所有因素，并计算得出可能出现的LNG分层形成和发展，对预测到的翻滚状况进行报警。
36	响应性评审	产品样本	投标人投标时应提供罐表系统的产品样本。
37	响应性评审	集成测试	投标人需承诺罐表系统发货前应在系统集成工厂进行整体集成测试，并提供集成测试报告。
38	响应性评审	浪涌保护器	现场仪表侧（伺服液位计、平均温度计、液位温度密度计、表面温度计、罐旁表）及罐表系统机柜内部均应提供浪涌保护器。
39	响应性评审	备品备件	应提供满足系统安装、调试、开车和两年正常运行所需要的备件及专用工具。备品备件的价格应包含在总价当中。
40	响应性评审	★一般商务技术指标偏离	商务技术评议中，除了以上加星号的条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般性条款，一般商务技术条款偏离超过【2】项（包含2项）（含任务大纲，任务大纲按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为商务技术评议不合格。
41	响应性评审	★无行贿犯罪行为	自2020年1月1日起至投标截止时间止【以中国裁判文书网（ http://www.gsxt.gov.cn ）查询的判决书出具日期为准】，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、授权代表有行贿犯罪行为的，投标将被否决；注：招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过中国裁判文书网（ http://www.gsxt.gov.cn ）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
42	响应性评审	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求