

海洋石油工程（青岛）有限公司-渤中26-6项目-防火夹克评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-0612/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
9	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容。
10	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
12	资格评审标准	营业执照	投标人应投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照；b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。
13	资格评审标准	资格要求	（1）投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提交相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。 （2）如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
14	资格评审标准	质量管理体系认证证书	投标人所投产品制造商应具有并在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（认证范围应包含生产或制造），质量管理体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）可查询。若认证机构为国外的不适用。
15	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	（1）2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同的防火罩或防火夹克或防火衣供货业绩。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称及到货验收材料（至少包含：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供。发票须体现发票号、物资名称、买方卖方信息；发票应包含合同号或订单号，或发票金额与合同或订单金额一致）或买方接收证明或验收证明等，买方接收证明或验收证明应有甲方签字或盖章。若合同为年度/项目协议，除提供协议文本外，还应至少提供该协议对应的至少1个已完成订单的订单页。一个订单视为1个业绩。（3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法验证合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及到货验收材料，均视为无效业绩。投标人未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
16	资格评审标准	其他要求	1、投标人所提供的产品应为制造厂家的成熟产品，买方不接受新试制产品和代加工模式产品。2、投标人未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			段不予认可。
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
19	响应性评审标准	企业介绍	投标人需提供投标产品制造商企业介绍，至少包括营业执照、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等
20	响应性评审标准	交货期	合同签订后125天内。（1）乙方如延迟交付货物，应当按每延迟一周（自合同规定的履行期满之次日起算，不足一周按一周计算）向甲方支付合同总价【1】%的延迟违约金；乙方如延迟交付相关证书，应当按每延迟一周（自合同规定的履行期满之次日与乙方实际交付货物之次日（两个日期相比，以后到之日为准）起计算，不足一周按一周计算）向甲方支付合同总价【1】%的延迟违约金。为避免歧义，在乙方延迟交付货物，同时未交付相关证书的情况下，甲方仅收取延迟交付货物的延迟违约金，不收取延迟交付相关证书的延迟违约金。【延迟违约金累计不超过合同总价的【15】%】。
21	响应性评审标准	交货地点	山东省青岛市开发区连江路492号.中海油三号门
22	响应性评审标准	合同形式	总价合同
23	响应性评审标准	质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物验收合格之日起至2025年12月31号。
24	响应性评审标准	付款条件和方法	合同总价的【100】%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经验收符合合同要求并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后，【45日】内付清。
25	响应性评审标准	一般商务条款偏离	商务评议中，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过2项（不包含2项）（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），视为商务评议不合格。
26	响应性评审标准	投标报价	1.本次投标货币为人民币。2.投标截止之日起【120】日内保持有效。3.货到指定地点价，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、检验费、培训费、调试费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。4.遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
27	响应性评审标准	报价要求	1. 投标人应按附件“投标报价分项明细表”规定的格式及内容要求进行报价并在投标时提供 2. 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 3. 投标报价分项明细表投标时均要上传到投标文件中。
28	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
29	响应性评审标准	异议及投诉相关要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
30	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用中国法律，由青岛仲裁委员会仲裁解决纠纷。
31	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
32	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄清。投标文件价格按以下规定修正：a. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
33	响应性评审标准	关键技术参数1	投标人所投防火夹克应满足ISO 22899-1（喷射火）测试标准，投标时提供对应的船级社（ABS，BV，DNV，Lloyds之一）型式批准证书，型式批准证书中应明确在喷射火下适用于阀门和执行器，或适用于边、角特征。型式批准证书应为包含适用条件和测试结果的完整证书。
34	响应性评审标准	关键技术参数2	投标人应根据请购书表格3.1.1的环境最高温度和阀门流体介质最高操作温度计算执行器的最高操作温度。 投标人承诺所投防火夹克保护的执行机构及附件的最高操作温度不超过表格3.1.1执行机构允许的正常工作温度和防爆设备认证允许的工作温度，并在送审文件中提供相应的计算书。
35	响应性评审标准	关键技术参数3	对于请购书表格3.1.1中介质温度大于执行器及附件最大操作温度的阀门，投标人应提供防火夹克通风装置，投标时提供满足ISO 22899-1（喷射火）测试标准的船级社（ABS，BV，DNV，Lloyds之一）型式批准证书，型式批准证书中应涵盖通风装置。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	关键技术参数4	投标人承诺所投防火夹克满足在请购书表格3.1.1的火焰类型、持续时间下，阀门和执行器的温升（失效温度减去最高操作温度）不超过阀门和执行器的失效温度。
37	响应性评审标准	关键技术参数5	投标人承诺送审文件中提供型式批准证书对应的第三方船级社批准的防火夹克选型计算设计评估文件（DAD）。
38	响应性评审标准	关键技术参数6	防火夹克型式为柔性型式，投标人投标时提供对应的产品技术样本。
39	响应性评审标准	关键技术参数7	投标人承诺对于操作面板、手轮/手动泵和限位开关等需要操作检查区域，提供可打开的检查口。
40	响应性评审标准	关键技术参数8	投标人承诺防火夹克的框架支撑材质为316SS。316SS材料结构强度应满足防火夹克支撑要求。
41	响应性评审标准	关键技术参数9	投标人承诺阀门上下游管线如果有防火保护，阀门夹克需要同时外延包裹上下游管线各至少150mm，管线没有防火保护的，阀门夹克需要同时外延包裹上下游管线各至少450mm，同时应满足计算书和设计评估文件（DAD）要求。
42	响应性评审标准	关键技术参数10	投标人承诺针对阀门支撑和干涉物，阀门夹克同时外延包裹支撑和干涉物至少450mm，同时应满足计算书和设计评估文件（DAD）要求。
43	响应性评审标准	关键技术参数11	投标人承诺防火夹克应采用316SS金属系带或绑带连接、固定，不应采用魔术贴、粘扣带连接方式。
44	响应性评审标准	关键技术参数12	投标人承诺所投防火夹克的生产地为对应的船级社型式批准证书里的生产地，且承诺交货时提供船级社B类检验证书。
45	响应性评审标准	关键技术参数14	投标人承诺防火夹克颜色为土灰色 RAL7037。
46	响应性评审标准	关键技术参数15	投标人需要现场指导防火夹克安装，若工期无法满足陆地安装，明确需海上安装支持。
47	响应性评审标准	关键技术参数16	投标人承诺防火夹克在SDV/BDV阀的适用范围为阀体和执行机构均需要防火夹克进行防护。
48	响应性评审标准	关键技术参数17	投标人应明确产品质保期和使用年限。
49	响应性评审标准	关键技术参数18	投标人承诺所供产品满足DD-REQ-GEN-IN-1015 REQUISITION FOR FIRE-PROOF JACKET(CN-USP-BHB-BZ26-6) REV0 中所有的技术要求。
50	响应性评审标准	关键技术参数19	投标人应提供产品技术指导文件和技术交底，包括但不限于以下：产品的存储运输技术要求、产品的安装技术要求、产品维护保养技术要求等。
51	响应性评审标准	关键技术参数20	一般技术指标不合格项不应大于2项。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
52	响应性评审标准	一般技术指标1	防火夹克需具有抗高湿高盐外部环境，防紫外线，防海水喷淋特性，无石棉及衍生物；投标人投标时提供对应的产品技术样本或其它技术支持文件。
53	响应性评审标准	一般技术指标2	防火夹克应具有抗冲击性能（Anti-blast）。投标人投标时提供对应的产品技术样本。
54	响应性评审标准	一般技术指标3	防火夹克可在线安装维护，不影响设备正常运行。投标人投标时提供对应的产品技术样本或其它技术支持文件。
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
56	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	