

消防设备、消防灭火系统检验服务评审细则

标段编号：4905-280-liupj6-20260311-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。 由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明， 由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
6	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
7	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
9	符合性检查	报价唯一	本次招标不接受选择性报价。
10	符合性检查	分包和转包	本项目不允许分包和转包。
11	符合性检查	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效。
12	资格评审	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审	资质要求	投标人需具有海洋石油专业设备检测检验资质，业务范围包括消防器材，且资质证书在有效期内，或中标后承诺15天内办理完成。
14	资格评审	不存在禁止投标的情形（1）：	1．投标人所投产品自2021年1月1日起至投标截止时间止，出现重大质量问题（以问题书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；
15	资格评审	不存在禁止投标的情形（2）：	2．投标人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；投标人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的（以供应商档案中“违规查询”中审批记录载明的品类为准，适用于全集团）；投标人供应商档案的“申请信息”中“已合作品类”下“业务状态”为“新业务冻结”或“执行冻结”的（适用于本次招标的所属单位）；
16	资格评审	不存在禁止投标的情形（3）：	3．投标人a)处于责令整顿、停业或b)财产已被接管、冻结或c)处于破产状态的；
17	资格评审	不存在禁止投标的情形（4）：	4．投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；
18	资格评审	不存在禁止投标的情形（5）：	5．投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
19	资格评审	不存在禁止投标的情形（6）：	6．投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单；
20	资格评审	不存在禁止投标的情形（7）：	7．投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；
21	资格评审	不存在禁止投标的情形（8）：	8．投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的；
22	资格评审	不存在禁止投标的情形（9）：	9．投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。 注：不存在禁止投标的情形1-9所述投标人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商。
23	商务评审	服务地点：	海上平台。
24	商务评审	质保期：	卖方完成服务并经双方签署完工单后12个月。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	商务评审	业绩要求：	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人需提供至少1个消防器材检测维修的业绩证明(如服务合同)。
26	商务评审	业绩证明文件：	投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）服务合同电子扫描件；2）用户签字或盖章的完工报告；3）盖章版的检验报告。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现合同名称、签署时间、合同签署页（合同应有双方盖章）、服务内容等关键内容。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
27	商务评审	投标人承诺书：	投标人投标时按照招标文件《投标人承诺书》模板提供法人签署或经过授权人签署的投标人承诺书。
28	商务评审	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
29	商务评审	合同样本	对合同样本有无异议，如有异议或偏离将相关内容编写在偏离表中。注：按合同文本的二级条款计算，如1条有偏离，视为1项不满足。
30	商务评审	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。
31	商务评审	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
32	商务评审	商务指标偏离：	一般商务指标偏离数量累计超过3项（含3项，包含合同文本偏离项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，则商务评议不合格。
33	技术评审	服务范围1	负责对平台水灭火系统、厨房设备灭火装置进行检验维修。
34	技术评审	服务范围2	厨房设备灭火装置检验包含但不限于：1) 检查系统及各主要组件的外观、安装及标识，包括储柜、气瓶、集流管、灭火剂输送管线、管线连接件等是否完好；2) 药剂重量检验；3) 检查启动瓶的压力是否满足要求；4) 对管道及喷头进行检查，避免出现堵塞现象；5) 对管线进行畅通测试；6) 进行手/自动转换功能测试。
35	技术评审	服务范围3	消防泵检验包含但不限于：1) 对消防泵组外观进行检查，所属仪表附件检查；2) 消防泵的吸入和排出阀门开关是否灵活，有无渗漏现象；3) 手/自动转换测试；4) 阀门状态检查；5) 流量检查（按照设计审批文件数据进行检查，对最大火区设计水量进行测试）；6) 主备泵切换测试；7) 主消防管线检查；8) 如消防泵有自动、遥控启动功能则应对其自动和遥控启动功能进行试验；9) 检查每台消防泵是否都能够单独操作，以保证在平台任何部位的两个不同的消火栓能提供两股水柱而消防总管仍保持所需压力。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	技术评审	服务范围4	消火栓（水/泡沫消防站）检验包含但不限于：1) 检查外观是否完好，无明显锈蚀、裂痕或破损现象；2) 检查消防水带、软管是否老化、破损，连接是否牢固；3) 检查阀门开关是否灵活，有无渗漏现象；4) 喷射状态测试。
37	技术评审	服务范围5	消防炮检验包含但不限于：1) 检查阀门开关灵活，无明显无明显锈蚀、裂痕或破损现象；2) 消防炮的水平回转机构、俯仰回转机构、直流喷雾转换机构、各控制手柄（轮）应操作灵活，传动机构安全可靠；3) 消防炮的俯仰回转机构的自锁功能或锁紧功能正常；4) 消防炮进行功能试验；5) 喷射状态测试；6) 主阀开关测试，远程启动测试。
38	技术评审	服务范围6	自动喷水系统（生活区喷淋等）检验应包含但不限于：1) 从外观上检测喷头玻璃泡有无裂缝，如发现应及时更换。对使用年限较长的，应对其喷头进行抽查，已失控的应及时更换；2) 检查阀门外观及状态检查，应完整无损伤，标识清晰，组件齐全，无漏水现象；3) 各类仪表及信号状态检查；4) 流量及压力检查；5) 主阀开关测试，远程启动测试。
39	技术评审	关键技术要求1	服务方需具有海洋石油专业设备检测检验资质，业务范围包括消防器材，且资质证书在有效期内，或中标后承诺15天内办理完成；
40	技术评审	关键技术要求2	承包方应具备同时派遣2组以上检验队伍的检验能力；
41	技术评审	关键技术要求3	出海检验人员应取得海事局或中国海油规定的出海人员证件且都在有效期内，包括但不限于应具有MTS跟踪卡、健康证、五小证、硫化氢证、补差乘船证、班组长证（出海检验领队、领班人员应具有班组长培训资格证）等有效的出海证件。（投标时无需提供，出海时具备即可）
42	技术评审	关键技术要求4	能够出具应急管理部认可的检验报告。
43	技术评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
44	技术评审	指标偏离	一般技术指标偏离超过3项（含3项），则技术评议不合格。
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	